

Biharkeresztes, Szacsвай u. 13.

Poz. sz	Megnevezés	Mennyi- ség	M.E.	Nettó egységár	Nettó összár	Megjegyzés
1	275 Wp polikristályos napelem	108,00	db		0,00	PERC technológiás polikristályos napelem, teljesítmény: 275 Wp/db
3	15 kW-os transzformátortmentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter	2,00	db		0,00	egyenként 15000 VA AC, IP65, MPPT 2 db
5	1 mezős napelem- csatlakozódoboz	4,00	db		0,00	túlfeszültségvédelem B+C
6	MC4 szolár csatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm ²	12,00	db		0,00	
7	MC4 szolár csatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm ²	12,00	db		0,00	
8	20 kVA háromfázisú inverter- csatlakozódoboz beépített aljzattal,	2,00	db		0,00	túlfeszültségvédelem B+C
9	UV álló szolárkabel, 6 mm ²	500,00	m		0,00	
10	tűzeseti leválasztó kapcsoló	2,00	db		0,00	automatikus visszakapcsolással
11	magas tetős alépítmény	108,00	db		0,00	
12	adatrögzítő, távfelügyeleti egység	1,00	db		0,00	
13	telepítés (rendszer kiépítésének és telepítésének költsége)	1,00	db		0,00	
14	érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, feliratozás, üzempróba	1,00	db		0,00	
15	megvalósulási tervek és átadási dokumentáció elkészítése (kiviteli tervdokumentáció összeállítása, áramszolgáltatói méréstechnikai engedélyezési és csatlakozási dokumentáció, rendszerdokumentáció)	1,00	db		0,00	

Összesen**0,00**