

II. sz. MELLÉKLET

SZOLGÁLTATÁSI KERET-SZERZŐDÉS

amely egyrészről létrejött **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** (rövidített név : BKMRFK, székhelye: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., adószám: 15720395-2-51, törzsszám: 720399, statisztikai számjel: 15720395-8424-312-03, képviseli: Dávid Károly r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei rendőrfőkapitány, mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), illetve

másrészről a(z) **GANZAIR Kompresszortechnika Kft.** (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15. Cg.: 03-09-100084, adószám: 10440036-2-03, bankszámlaszám: 11732064-20049849-00000000, képviseli: Gidai Olivér Attila ügyvezető (vezető tisztségviselő) önálló képviseleti jogosultsággal), mint Szolgáltató (továbbiakban: **Szolgáltató** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény* (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet 2019. év április hó 30. napján, a Kbt. 113. § (1) pontja alapján közbeszerzési eljárást indított meg, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával „**Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019**” beszerzése elnevezéssel.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Szolgáltató tette, akit a Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a Szolgáltató által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

II. A szerződés tárgya

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szolgáltatótól a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Szolgáltató közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő **aggregátor és szünetmentes berendezések karbantartását** a szerződés időtartama alatt Megrendelő részére történő elvégzését: a közbeszerzési eljárásban megadott műszaki tartalom, és az erre a Szolgáltató által adott; és a szerződés mellékletét képező Ajánlat szerint.

2.2./ A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által a szerződés tartama alatt egyedi megrendelőre igényelt, a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott szolgáltatást a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére a jelen szerződésben meghatározott kiszállási időt követően megkezdi és az egyedi megrendelőn rögzített mennyiséget teljesíti.

2.3./ Szolgáltató nyertes ajánlatának a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti elemei:

Telephely	Termék megnevezése	Típusa	Mennyiség (db)	Többlet jótállás (hónap)	Karbantartás nettó ára (Ft/hónap)
Tompa KÁ	Aggregátor	AJ-S 700 Diesel	1	24	20.000
	UPS berendezés	GTEC ST020T	1	48	15.000
Hercegszántó KÁ	UPS berendezés	GTEC ZP120N-3K	1	48	5.500
Kelebia HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	5.500
Hercegszántó HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	7.000
Bácsbokod HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	6.000
Nettó összesen:					59.000
Bruttó összesen:					74.930

III. A teljesítés helye és határideje

3.1./ A Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező egyedi megrendelõn rögzített mennyiségû munkát a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességébe tartozó szervezeti egység ingatlanán köteles az ajánlata szerinti aggregátor és szünetmentes karbantartását megkezdeni és elvégezni, majd a Megrendelõ kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerint munkalapon igazolni.

3.2./ A felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott szolgáltatást a jelen szerződés megkötésének napját követõen a vállalt jótállás idõtartamáig terjedõen köteles, és ott a Megrendelõ kapcsolattartója részére a munka elvégzését munkalapon igazolni.

3.3./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képezõ szolgáltatás elvégzése a Megrendelõ kapcsolattartója részére történõ átadásakor munkalapon kerül igazolásra.

A munkalap egy-egy példánya a Megrendelõt és a Szolgáltatót illeti.

Amennyiben az átadásra kerülõ munka megfelel a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, továbbá a jelen szerződés feltételeinek, a Megrendelõ *teljesítési igazolást* ad a Szolgáltató részére, vagy ellenkezõ esetben a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja.

3.4./ A Szolgáltató *késedelmes teljesítése* esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelemmel érintett megrendelõ mennyiségének megfelelõ *napi*, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó Szolgáltatói díj) 0,1 %-a mértéknek megfelelõ összegû *kötbért* köteles fizetni a Megrendelõ részére. A Szolgáltató mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelõ mulasztása miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a *Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény* (továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti

IV. Fizetési feltételek

4.1./ A szerzõdõ felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képezõ szolgáltatás *vállalási ára* („Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”) a megrendelõn szereplõ szolgáltatás típus, annak mennyisége és az ajánlatban rögzített egységár szorzata + *Áfa* – a nyertes ajánlatban foglaltaknak megfelelõen - az alábbiak szerint:

Telephely	Termék megnevezése	Típusa	Mennyiség (db)	Karbantartás nettó ára (Ft/hónap)
Tomba KÁ	Aggregátor	AJ-S 700 Diesel	1	20.000
	UPS berendezés	GTEC ST020T	1	15.000
Hercegszántó KÁ	UPS berendezés	GTEC ZP120N-3K	1	5.500
Kelebia HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	5.500
Hercegszántó HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	7.000
Bácsbokod HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	6.000
Nettó összesen:				59.000
Bruttó összesen:				74.930

A díj tartalmazza a Szolgáltató jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is.

A Szolgáltató a teljesítési igazolás (munkalap) alapján állítja ki a számlát, melyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles átutalással megfizetni a Szolgáltató kifizetésre benyújtott számláján megjelölt bankszámlájára.

4.2./ A felek rögzítik, hogy a számított vállalási díj, *egy összegben esedékes*. A Szolgáltató vállalási ára jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is tartalmazza.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
- c) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó.

4.3./ Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

V. A felek jogai és kötelezettségei

5.1./ A Szolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységet az egyedi megrendelőn rögzített határidőben 3.2./ pontban meghatározott keretidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Szolgáltató közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően – a 3.1. és 3.3./ pontok szerinti munkalapon – Tomba KA, Hercegszántó HRK, Hercegszántó KA, Kelebia HRK, Bácsbokod HRK telephelyén; a Megrendelő részére teljesíteni.

5.2./ A Szolgáltató köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépek, eszközök, berendezések a szolgáltatási tevékenység egyedi megrendelő szerinti mennyiségben rendelkezésre állását biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.

5.3./ A Szolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást szerződésszerűen, teljes körűen, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.



5.4./ A Szolgáltató kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok engedélyek beszerzése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása és igazoltatása.

5.5./

A Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, illetve a Szolgáltató ajánlatában meghatározott követelményeknek megfelelően került elvégzésre.

5.6./ A Szolgáltató köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a szolgáltatással célzott szervezeti egység ingatlan tevékenységgel érintett részén és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyébek károsodását és sérülését, amely lég/víz szennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Kivitelező tevékenysége következtében keletkezik.

5.7./ A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.9./ A Megrendelő felelős azért, hogy a Szolgáltató részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a Szolgáltatónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.

5.10./ A Megrendelő – a Szolgáltató szerződés szerinti teljesítése esetében – köteles a 4.1./ pontban meghatározott díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szolgáltatónak *megfizetni*.

5.11./ A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Szolgáltató, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződés szerinti teljesítést ellenőrizni, a Szolgáltatótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

5.12./ A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül a 3.3./ pontban foglaltak szerint köteles meggyőződni arról, hogy a *teljesítés megfelelő-e*. Amennyiben a teljesítés megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentációjában, illetve a Szolgáltató ajánlatában előírt követelményeknek köteles a számla kiállításához szükséges teljesítés igazolást a Szolgáltatónak átadni.

5.13./ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt minőségi és mennyiségi hibát köteles annak felfedezése után a Szolgáltatóval haladéktalanul közölni, melyre a Szolgáltató a tevékenységet a szükséges mértékben megismételni köteles.

5.14./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

VI. Jótállás, a szerződés teljesítésének biztosítékai

6.1./ A Szolgáltató a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb tevékenység folytatásához szükséges eszköz meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni

6.2.1./ A Szolgáltató *késedelmes teljesítése* esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelemmel érintett megrendelő mennyiségének megfelelő *napi*, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (nettó Szolgáltatói díj = **a késedelmes hónapot megelőző hónap nettó számlázott értéke**) 0,1 %-a mértéknek megfelelő összegű *kötbért köt ki*.



VII. Elállás, a szerződés felbontása

7.1./ A Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a Szolgáltató a jelen szerződés szerint egyedi megrendelőn rögzített meghatározott időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – szolgáltatást nem tudja elvégezni és átadni.

7.2./ A Megrendelő kiköti, hogy a Szolgáltató

a.) Kbt. 136.§ (1) a.) pontjában foglaltaknak megfelel

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7.3./ A Megrendelő jogosult szerződést felmondani ha

a) a Szolgáltató késedelmes teljesítését követően a Megrendelő felszólítására az ebben foglalt határidőben a szolgáltatást nem teljesíti,

b) a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában jogosult, míg a 143.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén, köteles felmondani

c) ha a Szolgáltató fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdésének h) pontját. Amennyiben Szolgáltató fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

7.4./ A 7.2./ és 7.3./ pont szerinti felmondás esetén a Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan *kapcsolattartó*

- a Megrendelő részéről:

Név: Pető Sándor
Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
Telefonszám: 77/ 423-255/ 72-70
Telefaxszám: 76/ 513-332
E-mail cím: PetoS@bacs.police.hu

- a Szolgáltató részéről:

Név: Gidai Olivér Attila
Cím: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.
Telefonszám: 77/423-448
Telefaxszám: 77/423-348
E-mail cím: oliver.gidai@ganzair.com

A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

8.2./ A Szolgáltató képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság *jogképes*, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és

aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.

8.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szolgáltatási szerződést – különös tekintettel a vállalási díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.

8.4./ A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kísérik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek* (Ptk.) a vállalkozási szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénynek* (Kbt.) a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései, a szerződés teljesítésében részt vevőkre és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.6./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szolgáltatási szerződést – különös tekintettel a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a Szolgáltató feladata.

8.7 A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

8.8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a szolgáltatási szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint a Kbt. a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.9./ A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.


8.10./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelező a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

8.11./ A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.



A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyekből 4 példány a Megrendelő, 2 példány a Szolgáltató birtokába kerül.

Kecskemét, 2019. július 02.


Dávid Károly r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei főkapitány
Megrendelő




Kiskunhalas, 2019. július 02.



Gidai Olivér Attila
ügyvezető
GANZAIR Kompresszortechnika Kft.
Szolgáltató

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Kecskemét, 2019.07.02.


Márton Attila r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes



Előzetes jogi ellenőrzés:

Kecskemét, 2019.07.02.


dr. Pincés Noémi r. őrnagy
jogtanácsos

Mellékletek:

- 1.) egyedi megrendelő lap
- 2.) teljesítést igazoló munkalap
- 3.) nyertes ajánlat



1. sz. melléklet

MEGRENDELŐ

Megrendelés ideje:.....

Keretszerződés száma:.....

Megrendelő: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét Batthyány utca 14.

Szolgáltató:.....

MEGRENDELTE SZOLGÁLTATÁS

<i>Szolgáltatás megnevezés: karbantartás</i>	<i>Szolgáltatás helye</i>	<i>Bruttó Ár/db</i>	<i>Szolgáltatott mennyiség</i>	<i>Számított bruttó ár</i>

Teljesítés időpontja:.....

Megrendelést küldő személy:.....

Megrendelés leadásának módja: *telefon / fax / email*

Kecskemét, 2019.....

MEGRENDELŐ
ALÁÍRÁSA



2. sz. melléklet

MUNKALAP

Megrendelés ideje:.....

Keretszerződés száma :.....

Megrendelő: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét Batthyány utca 14.

Szolgáltató képviselőjében eljáró személy:.....

MEGRENDÉLT SZOLGÁLTATÁS

<i>Szolgáltatás megnevezés: karbantartás</i>	<i>Szolgáltatás helye</i>	<i>bruttó Ár/db</i>	<i>Szolgáltatott mennyiség</i>	<i>Szerződésszerű Teljesítés Igen/Nem</i>

Teljesítés időpontja:.....

Teljesítést igazoló személy:.....

Kecskemét, 2019.....

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ
ALÁÍRÁSA



AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltés szervezete	Feltöltés csatlakozási típusa	Feltöltés csatlakozási lezárás dátuma
Egyéb	Ajánlat_TompaKÁ	2019.05.22 08:27:28	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	AJ-S790(0519).pdf	2019.05.22 08:28:10	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	AGR_ref	2019.05.22 08:29:01	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	ST020T.pdf	2019.05.22 08:30:41	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	SZM_ref.pdf	2019.05.22 08:31:16	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	GOA_eljárás	2019.05.22 08:31:52	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50

EKR000108582019/0879

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltés szervezete	Feltöltés csatlakozási típusa	Feltöltés csatlakozási lezárás dátuma
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:32:32	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	KBT66-6ah.pdf	2019.05.22 08:33:16	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:33:57	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:34:52	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	BA_oldevi.pdf	2019.05.22 08:35:55	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_syl67-1.pdf	2019.05.22 08:36:47	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:37:18	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_fvbtz.pdf	2019.05.22 08:38:01	Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összedíjtése	2019.05.22 09:37:50

Összesen: 14 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0879

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Gazdasági szereplő

Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

Ajánlattevő részére a következők a Gazdasági Szervezetek / Képviseleti Testületek / Társaság / Szövetkezet / Egyéni vállalkozás / Képviseletben eljáró szervezet

Működés: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevő (részvételre jelentkező) képviseletben eljáró szervezet

Nyilvánlati táblánál

Név: Ganzair Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 1044036203

EFÉA Európai Unióra adatai: HU10440036

Egyéb nemzeti azonosító:

Utca és házszám: Szentlászlói utca 15 E-mail cím: ganzair@ganzair.hu

Irányítószám: 6400 Internet cím: www.ganzair.hu

Város: Kiskunhalas Telefon: +36 77423448

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy vagy személyek: Péteri István Kapcsolattartó telefonszáma: +36 203288873

Kapcsolattartó e-mail címe: istvan.peteri@ganzair.hu Kapcsolattartó fax: Képviseleti alkozi

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?

A gazdasági szereplő képviseletre vonatkozó információk:

Vezető személy(ek) neve: Gácsi Olivér Atilla

Születési idő: 1974.01.24 Születési hely: Budapest

Utca és házszám: Tűzoltó utca 25. E-mail cím: oliver.gacsi@ganzair.com

Irányítószám: 1028 Telefon: +36 30223809

EKR000108582019/0879

EKR000108582019/0879

Város: Budapest ... Beosztás/milyen minőségben jár el: ügyvezető
 Ország: Magyarország
 Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, kire, célja stb.):

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges
NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponja tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés eszerint	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlattételi szakasz
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Leírás	Dokumentum neve	Fájl neve	Művelet
Ajánlattételi díjat feltöltött iratok:			
Ajánlat	Ajánlat_TompaKÁ	Ajánlat_TompaKÁ.pdf	Részletek
Aggregátor adatlap	AJ-S700(0519).pdf	AJ-S700(0519).pdf	Részletek
Aggregátor referenciá	AGR_ref	AGR_ref.pdf	Részletek
Szűnetmentes adatlap	ST0207.pdf	ST0207.pdf	Részletek
Szűnetmentes referenciá	SZM_ref.pdf	SZM_ref.pdf	Részletek

EKR000108582019/0879

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés eszerint

Kijelentem, hogy az ajánlat meginduló felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kiegészítés és melléklet teljes körűen megismerkedtem a közzétett iratokkal, és a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlat meginduló felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerem, megértettem és szívesen elfogadom az ajánlat teljesítésére vonatkozó feltételeket.

Kijelentem, hogy szívesen nyújtom ajánlattevőként kivételmentes áramellátást a tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti működés vonatkozó szerződést megkötéséig és a szerződés az ajánlat meginduló felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, (fenntartások és korlátozások nélkül) a felhívás alapján megjelölt ajánlati árérték teljesítéséig.

Nyilatkozom, hogy az ajánlat közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismerem.

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás során használom.

Nyilatkozat megsejtése

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ganzair Kompressortechinika Körtöltött Feladósgú Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utra 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem van igénybe a

szertől kizáró okok hatálya alá eső vállalkozás.

Nyilatkozat megsejtése

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

kizáró okok nem állnak elő

Ganzair Kompressortechinika Körtöltött Feladósgú Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utra 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem áll a Kbt.

szertől kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

EKR000108582019/0879

Alfírás elmulasztás	COA_alfírás	COA_alfírás.pdf	Részletek
Ajánlattételi nyilatkozat	KBT65-7.pdf	_KBT65-7.pdf	Részletek
Ajánlattételi nyilatkozat	KBT66-6ab.pdf	_KBT66-6ab.pdf	Részletek
Ajánlattételi nyilatkozat	KBT67-1.pdf	_KBT67-1.pdf	Részletek
Villanytervezési szakmai önéletrajz	BA_szakmaiCV.pdf	_BA_szakmaiCV.pdf	Részletek
Villanytervezési önéletrajz	BA_öletrajz.pdf	_BA_öletrajz.pdf	Részletek
ÉV nyilatkozat	TF_nyil67-1.pdf	_TF_nyil67-1.pdf	Részletek
ÉV szakmai önéletrajz	TF_szakmaiCV.pdf	_TF_szakmaiCV.pdf	Részletek
ÉV köznyelvi nyilatkozat	TF_EVBiz.pdf	_TF_EVBiz.pdf	Részletek

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alponja tekintetében

Ganzair Kompressortechinika Körtöltött Feladósgú Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utra 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezetnek a pénzügyi és a területi finanszírozás megvalósításáról és megvalósításáról 2017. évi LIII. törvény 14. cikkében, Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alponja szerinti önkéntes vállalkozás teljesítése a közzétett iratokkal összhangban.

Tulajdonos neve:

Csiki Ötöré Ágnes

Tulajdonos általános lakóhelye:

1028 Budapest, Rákóczi utca 25.

a szervezetnek a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alponja szerinti tényleges tulajdonos nincs

a szervezet olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacra jegyeztek

Nyilatkozat megsejtése

EKR000108582019/0879

Nyilatkozom, hogy Ganzair Kompressortechinika Körtöltött Feladósgú Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szénás Utra 15 szervezet vonatkozásában

Szénás Utra 15

a cégnyilvántartásról, a bírósági cégnyilvántartásról és a végelszámításról az 2006. évi V. tv. (Ck.) szerinti:

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

Nyilatkozat megsejtése

Nyilatkozat összeállító

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap

Ajánlattételi adatai

Hivatalos neve	Ganzair Kompressortechinika Körtöltött Feladósgú Társaság
Székhely irányszám	6400
Város	Kiskunhalas
Cím	Szénás Utra 15
Adószám	10440036203

Felolvasólap

Táblázat készítés (aggregátor)	24
minimum 0 óra, maximum 24 óra	
Táblázat készítés (szűnetmentes)	48
minimum 0 óra, maximum 48 óra	
Biztosítás és üzemeltetés	10 521 600
Karbantartás (nettó Ft/év)	33 000

EKR000108582019/0879



Bizonyítvány

Dog. sz.: OM-198/04

1984./324/46-10046
(Személyazonosság)

Tiszakécskei központi
szakképzési központ

TÓTH FERENC ahhoz

személyi száma: I. 010432. 3802.....

az Oktatásügyi Minisztériummal Hatalmazottak által engedélyezett alapján

szerezett

„**ÉPÍTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELTÜNTETÉS**”

területi vizsgán az Állami Építészeti és Építészeti Szabványügyi Hivatal felügyeleti feladatokat ellátó és az OKCH engedélyezett feladatokat ellátó vizsgálati test, ezáltal az MSZ 172/1 szabvány 19. fejezetében előírt és az MSZ 4831 szabvány szerinti megkezdési feltételeknek megfelelően az építészeti szabványosság felismerésének elvégzésére alkalmas.

..... s. z. a. g. o. d. 19. évi. december. 14. évi. nap

Oktatásügyi Minisztérium

[Handwritten signatures and stamps]

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 06. 22.
Elérhetőség:	09-30-9453-979, e-mail: tothestsakt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőseáramú berend. felőlvizsgáló
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felőlvizsgáló
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

Korábbi projektek leírása, időpontja	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktársarnok Bócsa 2018. év.	Épületvilágossági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Áll. Ilek. Kiskunhalas 2018. év.	Épületvilágossági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvásás	Írás
anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
idegen nyelvek	Beszéd	Olvásás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:

Felöltes műszaki vezetői jogosultság: FMV-EV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

[Handwritten signature]
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi kézbeszésről eljárás vonatkozásán, ahított Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen kézbeszési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatom a „Szilánktalan áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű kézbeszési eljárásban a Gazsár KR. ajánlattevő ajánlata részét, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunfélegyháza, Erőssy K. u. 6.
KSH 16402238-23-01738-00000000
Adószám: 13600216-2-03
[Handwritten signature]

cégszerű aláírás


ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Assurances Всероссийское государственное бюро переводов и удостоверений
Bureau National de Traductions et de Légifications Bureau National de Traductions et de Légifications

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről - - - - -
OKLEVÉL - - - - -
Szám: DT 641560 - - - - -
- - - Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Nagy-BOLLOBY TITKÁRSÁG
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte. - - - - -
- - - Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanszerelő technikus képesítést kapott. - - - - -
Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke - - - - -
Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató - - - - -
Olvashatatlan aláírás s.k., titkár - - - - -
Vinogradov, 1988. február 25. - - - - -

Nyilvántartási szám: 5324



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01- 1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamosági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01- 2006.04.10- 2006.11.30	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25- 2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01- 2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25- 1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző
1990.10.10- 1995.05.20	Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamosági TTK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamosági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Betűj	Olvash	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználók szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gida Olivér Antal, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban témaszított alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontján alapján]

Alulírott Gidaí Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Értelemértelmezési szabványosság ² felülvizsgáló

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázy Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” adregeket kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázy Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: értelemértelmezési szabványosság felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendó
² A hiányzó adatok kiültendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Széna ut 15.

üggyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregépell, előnyomott vagy nyomtatott cégazonosító névemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos u. 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/F/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárás, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtapasztalásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kétfőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csetneki Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Felügyelőség
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyilat
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szilveszterkor éjjeli felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához”

Nyilatkozik az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Nyilatkozat

Alulírott Pap Norbert Tsz, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft. 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő

mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő

VAGY
mint a Ganzair Kft. ajánlattevő részére a ~~szolgáltatás~~ rendeltetésre bocsátó szervezet

által teljesített, az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáról:

A szerződést kötő másik fél
- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- címet: 2700 Cegléd, Kossuth tér 3/a

A szerződés tárgya: 10 kVA szilveszterkor éjjeli felhívás, 30 percas áthidalási idővel

Az ellátás nettó értéke: 1.850.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap hontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:



Pap Norbert Tsz
üggyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12795522-1-1

SATURN Online UPS

10 - 20 kVA 1/1 és 3/1 fázis és 10 - 200 kVA 3/3 fázis

- ADATKÖZPONTOK
- TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
- VÉSZELHETI ESZKÖZÖK
- SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

G **T** **E** **L**
Quality Energy Provider
Smart Energy Solutions

Termék

2



FŐBB JELLEMZŐK:

- NAGY TELJESÍTMÉNY
- RUGALMASSÁG
- MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG
- ZÉRÓ KIHATÁS A HÁLÓZATRA
- INTELLIGENS AKKUMULÁTOR MENEDZSMENT

0,9-ES KIMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐVEL (1000-200kVA) ÉS 96%-OS HATEKONYSÁGGAL ON-LINE ÜZEMMÓDBAN, A SATURN SOROZAT ESZKÖZÖK SZÉLES SKALÁJÁT KÉPEK ELLÁTNI, ÚGY MINT SZERVEREK, ADATKÖZPONTOK, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, VÉSZELHETI ESZKÖZÖK, AZ UPS BEMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ KORREKCIÓ FUNKCIÓJÁVAL VAN ELLÁTVÁ AMINEK KÖSZÖNHETŐEN ELKERÜLHETŐK A HÁLÓZATI ZAVAROK.

A SATURN sorozat elérhető a következő modellekben: 10 - 20 kVA 3 fázis vagy 1 fázis bemenet és 1 fázis kimenet, on-line teljesítménykorrekció technológiával, ami megfelel a VFI-SS-111 szabványnak, ahogy az IEC EN 62040-3 előírja.

Ez az UPS sorozat a legmodernebb alkatrészekkel és technológiával készült.

A DSP mikroprocesszoros vezérlés maximális védelmet jelent a terhelésnek, valamint lehetővé teszi energiatárolást és nulla kihatást a hálózatra. A nagyfokú rugalmasság három fázisú és egy fázisú bemenettel is kompatibilis eredményt, azáltal fordulhatnak UPS csatlakoztatás (érvény el

Rugalmasság

A Saturn különböző módokban használható.

Nomál üzemmód: On-Line módban a terhelést az inverter (átja el dupla konverziós technológiával a hálózatról).

Eco üzemmód: A terhelést a vészjelzeti hálózattal (95%-os hatékonyág) látja el, ami ha kívül van a tolerancián, akkor az áram automatikusan átadódik az inverterre.

Smart Active üzemmód: Az UPS automatikusan megállapítja, hogy On-Line vagy Eco üzemmódban működjön a hálózati összehajlított átlak alapján.

Frekvencia konverter: Az UPS frekvencia konverterként is szolgálhat. Szinusz-0/180-oz vagy fordítva. Ebben a módban a statikus bypass le van tiltva. Az üzemmód működését belső akkumulátor vagy szűrő nélkül.

További jellemzők: A 180kVA - 200kVA beosztásokban háromfázisú egy ágfázisú eszközök is elérhetők és a hálózati feszültséget és a hálózati frekvenciát is szabályozhatják.

Hűtési módok: Az UPS hálózati nélkül is bekapcsolható.

Teljesítmény megosztás: Kivételként az UPS terhelést is megoszthatja az áramot hálózati (Standard 125 kVA vagy nagyobb UPS-eknél).

Dupla Bemenet: Két hálózati esetén dupla bemenet (Standard 125 kVA vagy nagyobb UPS-eknél).

A többnyelvű LCD kijelző közvetlen elérést biztosít az UPS funkciókhoz:

MENU:

- RENDSZER BEKAPCS
- RENDSZER STAND-BY
- HŐMÉRSÉKLET
- PARAMÉTEREK
- RENDSZERVÉNYEK
- HULLÁMFORMA
- DIAGNOSZTIKA
- BEÁLLÍTÁSOK

Zéró kihatás a hálózatra

A Saturn úgy tervezett, hogy zéró kihatással legyen az áramforrásra (hálózati és generátor).

- Ez a következők miatt lehetséges:
- Bemeneti egyensúlyozás IFC-val
- DSP mikroprocesszorok
- IGBT teljesítmény alkatrészek
- Képleltett oldalsó terhelés (1 mp - 120 mp között)
- A bemeneti egyensúlyozó szűrő hatásos (1 mp - 125 mp között)

A Saturn szűrőként is funkcionál az elzárás a forrásokat és a reaktív teljesítményt.

Maximális megbízhatóság és teljesítmény

A Saturn egy transzformátor nélküli UPS: háromfázisú inverter technológiával, IGBT modulokkal amelyek gyorsan cseréltek a frekvenciák.

- Ez a következők miatt lehetséges:
- Nagy teljesítmény
- Nagy hatékonyág (akár 96%)
- Alacsony zajszint
- 0,9 kimeneti teljesítménytényező akár 125 kVA
- 100 kVA - 200 kVA modellek esetén a dinamikus teljesítménytényező = 1



Kommunikáció

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK

Windows OS-OR2 és újabb verziók; Linux; Novell Netware; Mac OS X; IBM OS/2 Warp és Server; HP OPEN VMS; a leggyakoribb UNIX rendszerek: IBM AIX, HP UNIX, SUN Solaris INTEL és SPARC, SCO Unix és UnixWare, Silicon Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX és DEC UNIX, BSD UNIX és FreeBSD UNIX, ICR UNIX

Fejlett kommunikáció


Közvetlen kapcsolat az Ethernet hálózattal

RENDELŐKÉNYEK: RS-232C, SNMP, SMI/SCDP

OPCIÓNOK: Győri kommunikáció, WEB OLDAL, SNMP, SMI/SCDP

- Az általánosított fejlett működési módok azonosíthatók az állapotok és az operációs rendszer állapotok és azonosíthatók a különböző nyelveken.
- A kommunikáció vezérlés naplóformát és minden operációs rendszert és hálózati protokollal, beleértve a meggyőző szoftvereket is, IFC-val is használható.
- 3 hely van az opcionális kommunikáció megvalósítására, úgy mint hálózati csatlakozás, USB csatlakozás, stb.
- A kommunikáció hálózati eszközök jelen vannak:
 - RS-232 (Egyes vészhelyzet) védelmi és kezelési.
 - Kezelés bypass kábel is csatlakozhat.
 - Kétféle áramforrás szinkronizálásra beállítható.
 - Távvoli LCD.


Intelligens akkumulátor menedzsment



A Saturn intelligens akkumulátor menedzsment van előlve, amely optimalizálja a teljesítményt és néha a státuszot azáltal meg hosszabbítja a működési idejét.

- Az akkumulátor menedzsment a következők miatt lehetséges:
- Hőmérséklet szabályozás (opcionális) és a töltési sebesség szabályozása a töltés és az akkumulátor hőmérséklete alapján történik.
- Önálló akkumulátor teszt
- Lassó lemerítés elleni védelem
- Alacsony áramkorlát
- Különböző áramkorlát beállítási módok (áramkorlát, AGM, NiCd)

Párhuzamos konfiguráció



A párhuzamos konfiguráció lehetővé teszi az erőforrások terhelésének elosztását, így a rendszer nagyobb terhelés mellett is képes működni. A párhuzamos konfiguráció lehetővé teszi az erőforrások terhelésének elosztását, így a rendszer nagyobb terhelés mellett is képes működni.

Zöld Technológia

A Saturn UPS-ek környezetbarát és energiatakarékosak. Az új generációs UPS-ek energiatakarékosak, így a környezetet megvédi, és a költségeket is csökkenti. A Saturn UPS-ek környezetbarát és energiatakarékosak. Az új generációs UPS-ek energiatakarékosak, így a környezetet megvédi, és a költségeket is csökkenti.

33,6%

ELPÖRÖLT ENERGIÁRÓL (EPE) 100% EPE

33,6%

SATURN 600VA 10% terhelésig

100% EPE

HAJÓTÁROLDÓ UPS 400VA 10% terhelésig

Technikai specifikációk

MODELL	ST010T	ST015T	ST016T	ST020T	ST030T	ST040T	ST060T	ST080T	ST100T	ST120T	ST160T	ST200T
BEIEMENET												
Feszültség	380-400-415 Vac három fázis nullával											
Feszültség tartomány	320-480V @ 90% terhelésig 240-480V @ 50% terhelésig											
Frekvencia	50/60 Hz											
Frekvencia tartomány	40 + 72 Hz											
Teljesítménytényező	0,99											
Torzós	THDI ≤ 3%						THDI ≤ 2,5%					
BYPASS												
Feszültség	380-400-415 Vac, három fázis nullával											
Feszültség tolerancia	180 + 284 V fázis nullával (váltakozó)											
Frekvencia	50/60 Hz (váltakozó)											
Frekvencia tolerancia	± 5 (váltakozó)											
KIMENET												
Teljesítmény (kVA)	10	12	15	20	30	40	60	80	100	125	160	200
Átvitt teljesítmény (kW)	9	10,8	13,5	18	27	36	54	72	90	112,5	160	200
Teljesítménytényező	0,9											
Feszültség	380-400-415 Vac (váltakozó) három fázis nullával											
Stabilitás szab. hibák	± 1%											
Dinamikus stabilitás	± 3%											
Csúcsérték	3:1											
Feszültség torzítás	≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel											
Frekvencia	50/60 Hz											
Frekvencia tolerancia	0,01%											
Tűrhetőség	110% 10 percig, 130% 1 percig, 150% 5 mp-ig											
AKKUMULÁTOR												
Alkalmazás	40 db 12V (belső max 3 db, 9 Ah)											
Típus	VRLA AGM/DEL, Ni-Cd, SAVAS											
Töltési idő	8 óra											
ÁLTALÁNOS												
Súly belső akkumulátorokkal	21	27	35	54	72	108	144	180	225	281	361	451
Méret (MagasságxSzélesség) (mm)	1320x440x500											
Kommunikáció	USB-RS232-SNMP-MODBUS-PROFIBUS-Raid											
Működési hőmérséklet	0°C / +40°C											
Relatív párhatalom	90% nem kondenzáló											
Szín	Sötétzöld RAL 7016 + Világoszöld RAL 7012											
Zaj (1 méteren)	< 40 dBA			< 62 dBA			< 48 dBA			< 53 dBA		
Védettség	IP20											
Hatékony	93,5%			94%			93%			94%		
Stabilitás	<ul style="list-style-type: none"> • Európai direktívák: LV 2006/95/CE A-típusú feszültség direktíve; EMC 2004/108/EC Elektromágneses direktíve • Szabványok: IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-2, IEC EN 60947-3-2 • Biztonság az IEC 60947-3 és VDE 0161-55-111-es megközelítéssel 											

• Belső akkumulátor, étel szállítás
 Megjegyzés: A specifikációk előzetes bejelentés nélkül a változhatnak



Technikai jellemzők

MODELL	ST010M	ST012M	ST016M	ST020M
BEIEMENET				
Feszültség	380-400-415 Vac három fázis nullával / 220-230-240 egy fázis			
Feszültség tartomány	320-480V @ 100% terhelésig; 240-480V @ 90% terhelésig; 184-276V @ 100% terhelésig; 140-276V @ 90% terhelésig			
Frekvencia	50/60 Hz			
Frekvencia tartomány	40 + 72 Hz			
Teljesítménytényező	0,99			
Torzós	THDI ≤ 3%			
BYPASS				
Feszültség	220-230-240 Vac egy fázis nullával			
Feszültség tolerancia	180 + 284 V (váltakozó)			
Frekvencia	50/60 Hz (váltakozó)			
Frekvencia tolerancia	± 5 (váltakozó)			
KIMENET				
Teljesítmény (kVA)	10	12	16	20
Átvitt teljesítmény (kW)	9	10,8	13,5	18
Teljesítménytényező	0,9			
Feszültség	220-230-240 Vac (váltakozó) egy fázis nullával			
Stabilitás szab. hibák	± 1%			
Dinamikus stabilitás	± 3%			
Csúcsérték	3:1			
Feszültség torzítás	≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel			
Frekvencia	50/60 Hz			
Frekvencia tolerancia	0,01%			
Tűrhetőség	110% 10 percig, 130% 1 percig, 150% 5 mp-ig			
AKKUMULÁTOR				
Alkalmazás	40 db 12V (belső max 3 db, 9 Ah)			
Típus	VRLA AGM/DEL; Ni-Cd; SAVAS			
Töltési idő	8 óra			
ÁLTALÁNOS				
Súly belső akkumulátorokkal	21	27	35	45
Méret (MagasságxSzélesség) (mm)	1320x440x500			
Kommunikáció	USB-RS232-SNMP-MODBUS-PROFIBUS-Raid			
Működési hőmérséklet	0°C / +40°C			
Relatív párhatalom	90% nem kondenzáló			
Szín	Sötétzöld RAL 7016 + Világoszöld RAL 7012			
Zaj (1 méteren)	< 40 dBA		< 52 dBA	
Védettség	IP20			
Hatékony	93,5%		94%	
Stabilitás	<ul style="list-style-type: none"> • Európai direktívák: LV 2006/95/CE A-típusú feszültség direktíve; EMC 2004/108/EC Elektromágneses direktíve • Szabványok: IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-2, IEC EN 60947-3-2 • Biztonság az IEC 60947-3 és VDE 0161-55-111-es megközelítéssel 			

Megjegyzés: A specifikációk előzetes bejelentés nélkül a változhatnak



G-Tec Szerviz

KARBANTARTÁS, SZERVIZ

...
 ...
 ...

G-Tec Europe

Sorade Marcassonne, 61113
 38031 Francors (Fr), Italia
 Tel: +39 0444 361321 - Fax: +39 0444 365131
 info@gtec-power.eu

G-Tec France

38 Rue Servant
 69003 Lyon, France
 Tel: +33 (0) 4 82 81 01 99
 france@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás előzetése:
„Szétnemertes áramellátást biztosító rendszer fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattétel felhívás III.3.5) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolás állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződést kétféle felok megnevezése, címe:

Megrendelő:

- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.

- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

Vállalkozó:

- neve: Ganzair Kft.

- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátás nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap formájában): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozik, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltető: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:



Pap Norbert Tas
Ugyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 1215978-2-1*

GANZAIR
Kompresszortechnika

 certop
100% magyar
IPR

Áramfejlesztő típusa	AJ-S 700																																																																				
Klimaték teljesítmények	Prime	Standby																																																																			
400/230 V, 50 Hz	640 kVA	700 kVA																																																																			
	512 kW	560 kW																																																																			
Teljesítménytényező, cosφ = 0,8																																																																					
<p>Teljesítményértékek meghatározása</p> <p>Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltózt terhelés mellett) a hálózati kiesés esetén. Töltésterhelés nincs megengedve, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túllerhelhető.</p> <p>Kiszáradt áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltózt terhelés mellett) a hálózati kiesés esetén. Töltésterhelés nincs megengedve. A modell generátorjának előtöltésterhelése az ISO8528-3 szabvány szerint.</p>																																																																					
<p>Alkalmazható motorok</p> <table border="1"> <tr> <td>Motor típusa</td> <td>Shanwei S266TAD03</td> </tr> <tr> <td>Generátor gyártója, típusa</td> <td>ALTAS 700</td> </tr> <tr> <td>Hangnyomás szintje és szabvány</td> <td>12, V</td> </tr> <tr> <td>Hangterjedési távolság, liter</td> <td>26 db</td> </tr> <tr> <td>Furati átmérő, mm</td> <td>135 / 155</td> </tr> <tr> <td>Kompresszor típusa</td> <td>183</td> </tr> </table>			Motor típusa	Shanwei S266TAD03	Generátor gyártója, típusa	ALTAS 700	Hangnyomás szintje és szabvány	12, V	Hangterjedési távolság, liter	26 db	Furati átmérő, mm	135 / 155	Kompresszor típusa	183																																																							
Motor típusa	Shanwei S266TAD03																																																																				
Generátor gyártója, típusa	ALTAS 700																																																																				
Hangnyomás szintje és szabvány	12, V																																																																				
Hangterjedési távolság, liter	26 db																																																																				
Furati átmérő, mm	135 / 155																																																																				
Kompresszor típusa	183																																																																				
<p>Felépítés</p> <table border="1"> <tr> <td>Indítási mód</td> <td>Turbófeltöltés, szénhidrogén</td> </tr> <tr> <td>Indítási mód</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Indítási mód</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Motor fordulatszáma, 1/perc</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Motor max. teljesítménye, kW</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>Fordulatszám szabályozás típusa</td> <td>Elektronikus</td> </tr> <tr> <td>Motor ciklus, reakcióidő, V</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Napi üzemeltetési órák, liter</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Önálló üzemelési időtartam, liter/óra</td> <td>141 db</td> </tr> <tr> <td>Önálló üzemelési időtartam, liter/óra</td> <td>106,0</td> </tr> <tr> <td>Önálló üzemelési időtartam, liter/óra</td> <td>8,8</td> </tr> <tr> <td>Vendéglátás típusa</td> <td>DRG 300</td> </tr> <tr> <td>Füstelvezető hőmérséklete, °C</td> <td>553</td> </tr> <tr> <td>Égetési levegő szükséglet, m³/perc</td> <td>46,0</td> </tr> <tr> <td>Hűtőventilátor légáramlása, m³/perc</td> <td>373,2</td> </tr> <tr> <td>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti hőelvezetési víz méretezése</td> <td>84,0</td> </tr> <tr> <td>Hűtőközeg, mennyiség, liter</td> <td>57,0</td> </tr> <tr> <td>Teljes kezdési, mennyiség, liter</td> <td>84,0</td> </tr> <tr> <td>A teljesítmény: 25 °C-os levegőt levegő, 100 m tengzáralt feletti magasság, és 30% relatív párhatalommal rendelkezők. <p>Üzemanyag fogyasztás adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter átlagú, a BS2669-1998, DIN6213 szabvány szerinti Diesel üzemanyag, 2000 liter/óra.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Méreték és tömegadatok</p> <table border="1"> <tr> <td>Kivitel</td> <td>Hosszúság</td> <td>Szélesség</td> <td>Magasság</td> <td>Súly</td> <td>Nettó</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>kg</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>nyitott</td> <td>4500</td> <td>1900</td> <td>2350</td> <td>5015</td> <td>5100</td> </tr> <tr> <td>zárt</td> <td>4500</td> <td>1900</td> <td>2350</td> <td>5915</td> <td>6000</td> </tr> </table> <p>Száraz tömeg: kezdési tömeg, Nettó tömeg: kezdési tömeg és hűtőközeg tömege.</p> <p>A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 9001, ISO 9004, IEC 60334, és NEMA MG-1.22.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>A berendezés folyamatosan fejleszti, ezért fontosnak a jogait a szellemi tulajdon elterjedésének előállítására (REV 05/19)</p> </td> </tr> </table>			Indítási mód	Turbófeltöltés, szénhidrogén	Indítási mód	50	Indítási mód	50	Motor fordulatszáma, 1/perc	1500	Motor max. teljesítménye, kW	630	Fordulatszám szabályozás típusa	Elektronikus	Motor ciklus, reakcióidő, V	24	Napi üzemeltetési órák, liter	700	Önálló üzemelési időtartam, liter/óra	141 db	Önálló üzemelési időtartam, liter/óra	106,0	Önálló üzemelési időtartam, liter/óra	8,8	Vendéglátás típusa	DRG 300	Füstelvezető hőmérséklete, °C	553	Égetési levegő szükséglet, m³/perc	46,0	Hűtőventilátor légáramlása, m³/perc	373,2	A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti hőelvezetési víz méretezése	84,0	Hűtőközeg, mennyiség, liter	57,0	Teljes kezdési, mennyiség, liter	84,0	A teljesítmény: 25 °C-os levegőt levegő, 100 m tengzáralt feletti magasság, és 30% relatív párhatalommal rendelkezők. <p>Üzemanyag fogyasztás adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter átlagú, a BS2669-1998, DIN6213 szabvány szerinti Diesel üzemanyag, 2000 liter/óra.</p>	<p>Méreték és tömegadatok</p> <table border="1"> <tr> <td>Kivitel</td> <td>Hosszúság</td> <td>Szélesség</td> <td>Magasság</td> <td>Súly</td> <td>Nettó</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>kg</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>nyitott</td> <td>4500</td> <td>1900</td> <td>2350</td> <td>5015</td> <td>5100</td> </tr> <tr> <td>zárt</td> <td>4500</td> <td>1900</td> <td>2350</td> <td>5915</td> <td>6000</td> </tr> </table> <p>Száraz tömeg: kezdési tömeg, Nettó tömeg: kezdési tömeg és hűtőközeg tömege.</p> <p>A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 9001, ISO 9004, IEC 60334, és NEMA MG-1.22.</p>			Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Súly	Nettó	mm	mm	mm	mm	kg	kg	nyitott	4500	1900	2350	5015	5100	zárt	4500	1900	2350	5915	6000	<p>A berendezés folyamatosan fejleszti, ezért fontosnak a jogait a szellemi tulajdon elterjedésének előállítására (REV 05/19)</p>		
Indítási mód	Turbófeltöltés, szénhidrogén																																																																				
Indítási mód	50																																																																				
Indítási mód	50																																																																				
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500																																																																				
Motor max. teljesítménye, kW	630																																																																				
Fordulatszám szabályozás típusa	Elektronikus																																																																				
Motor ciklus, reakcióidő, V	24																																																																				
Napi üzemeltetési órák, liter	700																																																																				
Önálló üzemelési időtartam, liter/óra	141 db																																																																				
Önálló üzemelési időtartam, liter/óra	106,0																																																																				
Önálló üzemelési időtartam, liter/óra	8,8																																																																				
Vendéglátás típusa	DRG 300																																																																				
Füstelvezető hőmérséklete, °C	553																																																																				
Égetési levegő szükséglet, m³/perc	46,0																																																																				
Hűtőventilátor légáramlása, m³/perc	373,2																																																																				
A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti hőelvezetési víz méretezése	84,0																																																																				
Hűtőközeg, mennyiség, liter	57,0																																																																				
Teljes kezdési, mennyiség, liter	84,0																																																																				
A teljesítmény: 25 °C-os levegőt levegő, 100 m tengzáralt feletti magasság, és 30% relatív párhatalommal rendelkezők. <p>Üzemanyag fogyasztás adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter átlagú, a BS2669-1998, DIN6213 szabvány szerinti Diesel üzemanyag, 2000 liter/óra.</p>																																																																					
<p>Méreték és tömegadatok</p> <table border="1"> <tr> <td>Kivitel</td> <td>Hosszúság</td> <td>Szélesség</td> <td>Magasság</td> <td>Súly</td> <td>Nettó</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>kg</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>nyitott</td> <td>4500</td> <td>1900</td> <td>2350</td> <td>5015</td> <td>5100</td> </tr> <tr> <td>zárt</td> <td>4500</td> <td>1900</td> <td>2350</td> <td>5915</td> <td>6000</td> </tr> </table> <p>Száraz tömeg: kezdési tömeg, Nettó tömeg: kezdési tömeg és hűtőközeg tömege.</p> <p>A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 9001, ISO 9004, IEC 60334, és NEMA MG-1.22.</p>			Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Súly	Nettó	mm	mm	mm	mm	kg	kg	nyitott	4500	1900	2350	5015	5100	zárt	4500	1900	2350	5915	6000																																											
Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Súly	Nettó																																																																
mm	mm	mm	mm	kg	kg																																																																
nyitott	4500	1900	2350	5015	5100																																																																
zárt	4500	1900	2350	5915	6000																																																																
<p>A berendezés folyamatosan fejleszti, ezért fontosnak a jogait a szellemi tulajdon elterjedésének előállítására (REV 05/19)</p>																																																																					



AJ-S 700

Telefax: Csézes okl. 5
Címzett: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Kecskemét
Bathfány u. 14.
6000
Dr. Pincés Noémi

Hívkozási számunk: 054119A0
Iktatószámunk: 06620/2019
Ügyintézőnk: Páfi István
Datum: 2019. május 20.

Hívkozási számuk: EKRO00108582019/0879
Iktatószámuk:
Ügyintézőjük: Dr. Pincés Noémi
Datum: 2019. május 8.

Tárgy: Áránlét [Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Tompa Közföld Használati Közhely]

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vetjük érdeklődésüket termékeink iránt. Hívatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellette megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindenki megelégedésére, hogy Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásával meg legyenek elégedve és megelégedjenek bennünk is egy példával.

Ödvözléssel:

Gida Olivér Attila
Ugyvezető



Páfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Melékletek: áránlét
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. | 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 | Telefon: (+36) 1/368-7655
Fax: (+36) 77423-348 | Fax: (+36) 1/368-7656

E-mail: ganzair@ganzair.hu

Ajánlatkérő		Ajánlattevő
Néve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bathfány u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000108582019/0879	054119A0
kezte:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Páfi István
adószám:		10440038-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az előbb részletezették szerinti berendezések szállítását, illetve a helyi szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kört tételeket kékjók kerélni.) Az ajánlat irgosszaga a török tételekkel csökken. Árának netto értékén aduk meg, azokhoz e törvényes AFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár CZ / Ft	Nettó összesen CZ / Ft
1	AJ-S 700 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 630 kVA, 504 kW, 900 A/féle standby teljesítmény 700 kVA, 560 kW, 1010 A/féle), - Shanghai motorral (hőntartással, akkumulátorral), - Akas generátorral - Horganyzott és festett szecselptó burkolattal, - 1000 A-os hálózati-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 308 automatikus vezérlőpanelrel, - Tűzvédelmi lekapcsolással, - Tűzvesztétség védelemmel A burkolt áramfejlesztő - mérete: 4500 x 1900 x 2500 mm - tömege: 6000 kg - zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen 12 óráé bndfés Gzermekét biztosító napi üzemanyagtartály (75%-os terhelésen) Terhelhetőség fokozatok: 50% + 25% + 25 % Helyszíne szállítva, költőárben telepítve (az S. pont szerinti és beüzemeltve)	16 551 600	16 551 600
1	Fenti áramfejlesztő évi egyszeri árnagoc (kenőolaj) és szűrők cse: @) karbantartása: 20.000,- Ft+AFA/hónap		

Bli:

2

Ny.r.sz.: 10-00057-2

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó összesen Ft
1	GTEC ST20T 3 fázisú szünetmentes berendezés teljesítmény: 20 kVA, 16 kW - áthidalási idő: 10 perc - frekvencia stabilitás: 0,01% - 40 db 12V bndfés akkumulátorral - kommunikáció: USB-RS232 - SNMP - MODBUS - PROFIBUS - Relé - Mérete: 1320x440x850 mm - Tömege: 330 kg Helyszíne szállítva, költőárben telepítve (a meglévő szünetmentes árszakszerű elbortása után, annak a helyére) és beüzemeltve!	1 970 000	1 970 000
1	Fenti szünetmentes berendezés évi egyszeri karbantartása: 16.000,- Ft+AFA/hónap		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítások jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos árutalással, 100% a berendezések átvételé után. Árutalás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetési kapcsolatban felmerülő költség. Előző fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cögmündítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kiküldött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esodékes számla ki legyen egyenltve (előlegszámla, szállítástör kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes közbiztonság tiszteletben maradnak. Készenlétes fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költétségére leszerelhetni és visszaszállítani, valamint késedelmi kamatot felszámítani, amely előző megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőség átvétel, dokumentáció

A minőség átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A Szállító az üzembe helyezés időpontját követően 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 nyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A meglévő 3 db aggregátor árszakszerű leköltését a meglévő elektromos rendszerrel
- A gépesség és tartozékainak helyszíne szállítását.
- Emelő berendezés (daru/argonca) biztosítását a gépesség szállítójárműndől történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os fokozatos és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózati-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha ez nem az áramfejlesztő helyszíne) ill. honem közbiztonság) szűz villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hálózati és az akkumulátoroktól megválasztásához.
- A házjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózati kiépítését és bizonytalanság.
- A helyszíni szerelés korlátn belüli az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépesség bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonytaltól földelő (EPH) hálózatra.
- 2 óráé próbázsmal a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hálózati egyvezetések (pl. köztől ártat futó közművek, bejelentés az áramszolgáltató felé)
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szorolásra alkalmas munkaszervelet a telepítés befejezéséig
- Zárható, vagy őzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiátelvezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbázsmal feltételei (kezelő számlányok, próbázsmal Diesel üzemanyaga stb.).

Bli:

3

Ny.r.sz.: 10-00057-2

Bli:

4

Ny.r.sz.: 10-00057-2

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kézzre szerezett, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenderőlel és hűtőanyagokkal felkötött berendezéseken a Vevő által biztosított Üzemi Terheléssel és Üzemenyaggal 2 órás próbatermet tartunk, amely idő alatt elvégzzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelési számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 ózomóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenderőlel, fegyűrlő folyadék, légszűrő, kenderőlelcsiszoló, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szünetmentes berendezésre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt befűtési berendezésekre érvényes. A garanciában belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy pontatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett szakszerű kenderőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt ózomórához vagy időközönként karbantartási munkákat köében, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzék. A napi, heti, havi, egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részvett és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (üzemeltési napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben veit teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás kette.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megkötött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésligazolásunkra 3 napon belül kifogással nem óznak. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 0.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felkeltés időpontja	Felkeltő szervezet	Felkeltés csatlakozás típusa	Felkeltés csatlakozás dátuma
Egyéb	Ajánlat_HercegKA.pdf	2019.05.22 08:52:58	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	ZP126N-SK.pdf	2019.05.22 08:55:34	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	SZM_reI.pdf	2019.05.22 08:56:33	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	GOA_átlírás.pdf	2019.05.22 08:57:11	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:57:46	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT66-6eb.pdf	2019.05.22 08:58:20	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:58:54	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:00:02	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	BA_oldevél.pdf	2019.05.22 09:01:02	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_nyil67-1.pdf	2019.05.22 09:01:34	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:02:10	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_évbiz.pdf	2019.05.22 09:02:48	Ganzlir Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0823

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0823 (2 - Hercegszántó Közüti Határátkelőhely)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0823

NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbiztonsági eljárásra vonatkozóan, ahelyett Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbiztonsági eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője szemmel nyilatkozom, hogy

- csatlakoznak a tárgyi eljárásban bízott alkalmassági követelmények teljesítésére.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szükségmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbiztonsági eljárásban a Újászir Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
 8400 Kiskunhalas, Erdélyi K. u. 8.
 KMH 12040588-5260706-00000000
 Adószám: 13323216-2-03

cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Assurances
 Bureau National de Traductions et de Assurances
 Бюро Национального перевода и обеспечения

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről -----

OKLEVÉL

----- Szám: DT 641560 -----

--- Ezt az oklevelet BOROVSEKI Artur /apja utó-
 neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
 beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
 umának Vinogradovói /~~Министерства~~
 Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
 technikum eredmények, villamos hálózatok és rendsze-
 rek szakán befejezte. -----

--- Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
 25-én kelt határozata alapján Borovseki A.S. vil-
 lanysszerű technikus képesítést kapott. -----

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
 zottság elnöke -----

Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató -----

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár -----

Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324

F. H.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1958.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mentől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamosági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mentől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01-	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus szaktanácsadó
2006.04.10-	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2006.11.30	
2004.06.25-	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
2005.05.31	
1999.06.01-	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
2004.06.24	
1995.05.25-	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szerviz, beszerző
1999.05.30	
1990.10.10	Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamosági TTK
1995.05.20	

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1990-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamosági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jo-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr


AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatomban jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűrtmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégvezető aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidaí Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részeit) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Erintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



ajánlattevő aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánok igénybe venni” szövegetet kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személyi kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személyi kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószám: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személyi kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



ajánlattevő aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kitöltendő

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

figyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregépet, előnyomott vagy nyomtatott cégzsigveg főlé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

 Dr. Csétnéki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pt. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/Fax: 77521-477

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezéleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XXI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XXI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kétezer-tíznyolc év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csétnéki Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szikonmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 1619”

Nyilatkozat az ajánlattétel felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Nyilatkozat

Alulírott **Pap Norbert Tás**, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő

mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő
VAGY
mint a Ganzaír Kft. ajánlattevő részére a kapartó rendeltetésre bocsátó szervezet

által teljesített, az ajánlattétel felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáiról:

A szerződést kötő másik BH
- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

A szerződés tárgya: 10 kVA szigetmentes áramforrás, 30 perces áthidalási idővel

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.850.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:



Pap Norbert Tás
Ugyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20
Adószám: 1239522-2-11



ZP120N Online UPS

1,2,3,6,10,20 kVA
egyetlen típusú és hőmérsékletű típus



- NAGY ÁRAMERŐSSÉG
- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- RUGALMASSÁG
- NAGY HATEKONYSÁG, ALACSONY HŐKIBOCSÁTÁS
- BŐVÍTHETŐ KIALAKÍTÁS



Okos Energiaellátási
Megoldások

Általános Jellemzők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- SZERVEREK
- INTERNET KÖZPONTOK
- IPARI FELHASZNÁLÁS
- VÉSZJEMŰ ESZKÖZÖK*
- ORVOSI ESZKÖZÖK*



1 kVA-3 kVA 6 kVA-10 kVA 1/1 10 kVA/3/1

A ZP120N UPS modellek biztos, biztonságos és ellenőrzött áramot szolgáltatnak, így védve az Ön eszközeit a különböző zavaroktól úgy mint áramkimaradás, villám, stb.
A ZP120N UPS a következő kapacitásokkal rendelkezik: 1kVA-3kVA 1/1; 6kVA-10kVA 1/1 (egy fázisú bemenet és kimenet) és 10kVA/3/1 és 20kVA/3/1 (három fázisú bemenet és egy fázisú kimenet).

1kVA - 3kVA

NAGY ÁRAMERŐSSÉG


- DSP technológia
- Ormegegység és hiba diagnosztika
- Képzős harmonikus szűrés
- Alacsony hőmérsékletű tesztelési körkörös

LEGERŐSEBB TELJESÍTMÉNY

- Széles bemeneti feszültség tartomány
- 0,8 kimeneti cos φ-teljesítményű
- Bemeneti csatlakozók, konfigurálás és ellenőrzés az áram kimenet

RUGALMASSÁG

- LCD-n keresztül történő konfigurálás, Online ECC mód, Tűzvédelem / Tesztelési konverter mód (NCF)
- EPO védelemmel rendelkező
- Szabványos hűtés szellőztető csatlakozó
- 100% biztonság



ZP120N 1 kVA - 3kVA Kijelző

- Menü: 1. ÜZEMMÓD
2. FOLYAMJÁRA
3. BEÁLLÍTÁSOK
4. STATUSZÁRÁS
5. BEMENETI ÉRTÉKEK
6. ÁRAM KAPACITÁS
7. KIEMELTI ÉRTÉKEK

Csatlakozó Opciók

- Elővezeték, vezeték nélküli UPS csatlakozási megoldások
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati UPS csatlakozás
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó
- Hálózati csatlakozás, hálózati csatlakozó

Kommunikációs Megoldások

Az UPS-hez a Win Power CD jár, ami az internetről is letölthető.


With this software is possible to:

- az UPS távoli megfigyelése és vezérése
- Részletes kiértékelés mobiltelefonon
- Automatikusan PC / szerver letárolás
- Üzemeltető UPS üzemi programok

A program tökéletes védelmet nyújt a rendszernek hálózati áramhiba esetén.

Támogatja a legfejlettebb operációs rendszereket, úgy mint: Windows, Linux, 7/8/9/10/11/12, FreeSD, IBM AIX 4.2x, 5.1x, és HP-UX 11.1x.

Mi több, ügyfeleink kényelmének egy letölthető MAC verzió is elérhető az interneten.



6kVA - 10kVA 1/1 - 3/1C



A modern LCD kezelőpanel teljes kiválasztást az UPS üzemi mód

- Menü: 1. BEMENETI ADAT
2. JÁRTÁS
3. ÁRAMI INFORMÁCIÓK
4. TISZTELETI INFORMÁCIÓK
5. KIEMELTI INFORMÁCIÓK

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY


- DSP technológia
- Triak-os LCD
- Kapcsolás
- Alacsony hőmérsékletű tesztelési körkörös
- Alacsonyabb zajszint

NAGY ÁRAMERŐSSÉG

- 0,8 kimeneti cos φ-teljesítményű
- Minimális elővezetési bemeneti fesz. 110Vac

RUGALMASSÁG


- LCD-n keresztül történő konfigurálás
- Online ECC mód, Tűzvédelem / Tesztelési konverter mód (NCF)
- EPO védelemmel rendelkező
- Szabványos hűtés szellőztető csatlakozó
- 100% biztonság



10kVA - 20kVA 3/1

4, 10 - 20 kVA modellek egyeznek a technikai specifikációkban, mint az ZP120N 6kVA modellek, de a bővíthetőség tekintetében:

- Bemeneti feszültség automatikus érzékelés (3 vagy 1 fázis)
- Nagy szűrőerő a jobb áram tisztaság érdekében
- Kettős bemenet kijön bypassra



Teljesítmény Vezérlés

A teljesítmény vezérlés az UPS teljesítményét szabályozza, így megvédi a hálózati rendszert a túlterheléstől, és biztosítja a hálózati rendszert a hirtelen megnövekedett terhelés ellenében.

A teljesítmény vezérlés az UPS teljesítményét szabályozza, így megvédi a hálózati rendszert a túlterheléstől, és biztosítja a hálózati rendszert a hirtelen megnövekedett terhelés ellenében.

MINIMÁLIS KAPACITÁS

MAXIMÁLIS KAPACITÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS


ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

ÁRAMTÁRSZÁMOLÁS

Közvetlen kapcsolódás az Ethernet Hálózatokkal



ZP120N



Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K	ZP120N-1K-KS*	ZP120N-2K	ZP120N-2K-KS*	ZP120N-3K	ZP120N-3K-KS*
Teljesítmény	1000VA/800W					
BEMENET						
Névleges feszültség	220VAC/230VAC/240VAC					
Feszültség tolerancia	110V-300VAC					
Feszültség tartomány - átlagony-vonal állás	170VAC/180VAC/190VAC (±3%) terhelés szabványok alapján 100%/75%/50%					
Feszültség tartomány - magas-vonal állás	300VAC (±3%)					
Frekvencia tartomány	45-65Hz / 64-68Hz					
THDI%	<5% teljes terhelésnél					
Teljesítmény tényező	≥0.99 (P:220V, TELJES RCD TERHELESNÉL)					
KIMENET						
Névleges feszültség	200VAC/230VAC/240VAC/240VAC					
Feszültség szabótolás	±2%					
Névleges frekvencia (AC mód)	60/50 Hz ± 0.2 %					
Csúcsérték	3:1					
Harmonikus torzítás	< 2% THD, lineáris terhelésnél					
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám					
Tűrőhatékony kapacitás	100%:110%; 1 perc; 110%:125%; 30 mp; 125%:150%; 10 mp; >150%: 1 mp					
Teljesítmény tényező	Max 4					
Párhuzamos	0.9					
Teljesítmény tényező	0.9					
AKKUMULÁTOR						
Zárt áramú, tartózkodási mentes						
Típus	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás	12V9Ah	Külső akkumulátor kapacitás
Érték	3	850 Ahg	8	8	20	>10 perc
Akkus szám	3	850 Ahg	8	8	20	>10 perc
Kétszeres idő (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	850 Ahg	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc
Töltési idő	≤ 5 óra					
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK						
Állás idő (Inverter Bypass)	0 ms					
Hálózati (inverter) mód	92%					
Hálózati (inverter) mód	92%					
Működési hőmérséklet tartomány (mm)	145x220x400					
Súly (kg)	13	7	31	13	31	13
Működési hőmérséklet	0°C - 40 °C					
Zajszint (1 méterre)	< 55dB					
Paraszórtási tolerancia	0-95% (nem teherkapcsolás)					
Csatlakozók Smart USB-n keresztül	WinPower Software, ami támogatja: Windows 98/98SE/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, és MAC					
Intelligens csatlakozási hely	SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus					
Szabványok	*Európai minőség: LV 2006/95/CE Állomány Feszültség-ellenőrzés; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíve *Szabványok: Biztonság IEC EN 62360-1; EMC IEC EN 62360-2 C2 *IEC 62360-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Függvény) VF1-BS-111					

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 90% -os csak 200VAC-kivétel feszültséggel
*** A rendelkezésre állás: > 75% -os terhelésnél van szünetes PF=0.9 -cal
Magyar Akkumulátorok Gyártó és Forgalmazója: GTE Power Ltd

ZP120N

Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-0K	ZP120N-0K-KS*	ZP120N-10K-11	ZP120N-10K-11-KS*
Teljesítmény	6000VA/400W			
BEMENET				
Névleges feszültség	220VAC/230VAC/240VAC			
Feszültség tolerancia	110V-300VAC			
Feszültség tartomány - átlagony-vonal állás	170VAC/180VAC (±3%) terhelés szabványok alapján 100%/75%			
Feszültség tartomány - magas-vonal állás	300VAC (±3%)			
Frekvencia tartomány	45-65Hz / 64-68Hz			
THDI%	<5% teljes terhelésnél			
Teljesítmény tényező	≥0.99 (P:220V, TELJES RCD TERHELESNÉL)			
KIMENET				
Névleges feszültség	200VAC/230VAC/240VAC/240VAC			
Feszültség szabótolás	±1%			
Névleges frekvencia (AC mód)	60/50 Hz ± 0.2 %			
Csúcsérték	3:1			
Harmonikus torzítás	< 2% THD, lineáris terhelésnél			
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám			
Tűrőhatékony kapacitás	100%:110%; 0 perc; 110%:125%; 1 perc; 125%:150%; 10 mp; >150%: 2 mp			
Teljesítmény tényező	Max 4			
Párhuzamos	0.9			
Teljesítmény tényező	0.9			
AKKUMULÁTOR				
Zárt áramú, tartózkodási mentes				
Típus	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás	12V9Ah	Külső akkumulátor kapacitás
Érték	3	850 Ahg	8	8
Akkus szám	3	850 Ahg	8	8
Kétszeres idő (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	850 Ahg	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc
Töltési idő	≤ 5 óra			
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK				
Állás idő (Inverter Bypass)	0 ms			
Hálózati (inverter) mód	92%			
Hálózati (inverter) mód	92%			
Működési hőmérséklet tartomány (mm)	145x220x400			
Súly (kg)	86	34	92	37
Működési hőmérséklet	0°C - 40 °C			
Zajszint (1 méterre)	< 55dB			
Paraszórtási tolerancia	0-95% (nem teherkapcsolás)			
Csatlakozók Smart USB-n keresztül	WinPower Software, ami támogatja: Windows 98/98SE/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, és MAC			
Intelligens csatlakozási hely	SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus			
Szabványok	*Európai minőség: LV 2006/95/CE Állomány Feszültség-ellenőrzés; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíve *Szabványok: Biztonság IEC EN 62360-1; EMC IEC EN 62360-2 C2 *IEC 62360-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Függvény) VF1-BS-111			

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 90% -os csak 200VAC-kivétel feszültséggel
*** A rendelkezésre állás: > 75% -os terhelésnél van szünetes PF=0.9 -cal
Magyar Akkumulátorok Gyártó és Forgalmazója: GTE Power Ltd

ZP120N

Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-10K-31C	ZP120N-10K-31CS*	ZP120N-10K-31	ZP120N-21K-31	ZP120N-31K-31CS*
Teljesítmény	10000VA/8000W				
BEMENET					
Névleges feszültség	220VAC/230VAC/240VAC 1 fázis vagy 380VAC/400VAC 3 fázis (automata érzékelés)				
Feszültség tolerancia	110V-300VAC				
1 Feszültség tartomány - átlagony-vonal állás	170VAC/180VAC/190VAC (±3%) Fázis				
Feszültség tartomány - magas-vonal állás	300VAC (±3%)				
3 Feszültség tartomány - átlagony-vonal állás	180VAC/200VAC/210VAC (±1%) 3 Fázis				
Feszültség tartomány - magas-vonal állás	300VAC (±3%)				
Frekvencia tartomány	45-65Hz / 64-68Hz				
THDI%	<5% teljes terhelésnél				
Teljesítmény tényező	≥0.99 (TELJES TERHELESNÉL)				
KIMENET					
Névleges feszültség	200VAC/230VAC/240VAC/240VAC				
Feszültség szabótolás	±1%				
Névleges frekvencia (AC mód)	60/50 Hz ± 0.2 %				
Csúcsérték	3:1				
Harmonikus torzítás	< 2% THD, lineáris terhelésnél				
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám				
Tűrőhatékony kapacitás	100%:110%; 0 perc; 110%:125%; 1 perc; 125%:150%; 10 mp; >150%: 2 mp				
Teljesítmény tényező	Max 4				
Párhuzamos	0.9				
Teljesítmény tényező	0.9				
AKKUMULÁTOR					
Zárt áramú, tartózkodási mentes					
Típus	12V9Ah	Külső akkumulátor kapacitás	12V9Ah	Külső akkumulátor kapacitás	12V9Ah
Érték	20	850 Ahg	8	8	8
Akkus szám	20	850 Ahg	8	8	8
Kétszeres idő (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	850 Ahg	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc
Töltési idő	≤ 5 óra				
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK					
Állás idő (Inverter Bypass)	0 ms				
Hálózati (inverter) mód	92%				
Hálózati (inverter) mód	92%				
Működési hőmérséklet tartomány (mm)	280x170x560				
Súly (kg)	83	38	175	190	83
Működési hőmérséklet	0°C - 45 °C				
Zajszint (1 méterre)	< 55dB				
Paraszórtási tolerancia	0-95% (nem teherkapcsolás)				
Csatlakozók Smart USB-n keresztül	WinPower Software, ami támogatja: Windows 98/98SE/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, és MAC				
Intelligens csatlakozási hely	SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus				
Szabványok	*Európai minőség: LV 2006/95/CE Állomány Feszültség-ellenőrzés; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíve *Szabványok: Biztonság IEC EN 62360-1; EMC IEC EN 62360-2 C2				

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 90% -os csak 200VAC-kivétel feszültséggel
*** A rendelkezésre állás: > 75% -os terhelésnél van szünetes PF=0.9 -cal
Magyar Akkumulátorok Gyártó és Forgalmazója: GTE Power Ltd

ZP120N



G-Tec Szerviz

www.gte-power.eu

G-Tec Europe s1
 Székhely: Munkacsanak, 81113
 36051 Pápaijány, India
 Tel: +39 0444 361321 - Fax: +39 0444 365191
 info@gte-power.eu

G-Tec Asia Pte Ltd

GTE Quality Energy Provider

Tel/fax: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** Összes oldal: 4
Címzett:
Kecskemét
Batthyány u. 14.
6000
Dr. Pincés Noémi

Hivatkozási számunk: 054218A0
Kétszámunk: 0662272019
Ügyintézőnk: PÁMI István
Dátum: 2018. május 20.

Hivatkozási számuk: EKR000108582019/0879
Kétszámuk:
Ügyintézőjük: Dr. Pincés Noémi
Dátum: 2018. május 8.

Tárgy: **Árjánlat | Szőnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Hecsegaztató Közötti Házakévére |**
Tisztelt Dr. Pincés Noémi!


Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellette megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek előelve és megfizetve a bennünk megrendelésekkel.

Üdvözléssel:

Gida Olivér Attila
Ügyvezető



Pámi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Melékletek: árjánlat műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 Telefon: (+36) 1/399-7656
Fax: (+36) 77423-348 Fax: (+36) 1/399-7656

E-mail: ganzair@ganzair.hu

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-8 munkahét, elő- és részszállítással fogunk fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átvétellel, 100% a berendezések átvétele után. Átvétel esetén a megrendelő vállalja valamennyi fizetési kötelezettségét, beleértve a szállítási költséget is. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) beérkezésétől kezdődik. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) beérkezésétől kezdődik. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) beérkezésétől kezdődik. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) beérkezésétől kezdődik.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítással és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A szállító az üzemi helyezés közzétételét követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósítási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Telepítés

A meglévő szőnetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére.

6. Beüzemelés

Beüzemelés után elvégeztük a kezelők képzését és vizsgáztatását

7. Garancia

Szőnetmentes berendezésre 12 hónap. A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belső berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett átalakítás, kenőanyag alkalmazása előírt üzemdátához vagy lövőhöz köztől karbantartási munkálatok időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezték. A napl. hsz. havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részvett és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmű és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

Ajánlatkérő		Ajánlattevő
Nevé, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 8000 Kecskemét, Bethányi u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000108582019/0879	054218A0
kele:	2018. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Pámi István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árjankat netto értékben adjuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Dó.	Leírás	Nettó egységár Ft.	Nettó Összesen Ft.
1	GTEC ZP120N-3K 1 fázisú szőnetmentes berendezés teljesítmény: 3 kVA, 2,7 kW - bűtődálalás idő: 10 perc - frekvencia stabilitás: 0,2% - 8 db 12V belső akkumulátorral - kommunikáció: SNMP - RS485 - AS400 Card - MODBUS - Mérete: 182x347x480 mm - Tömeg: 31 kg Helyszínen szállítva, beltérben telepítve (a meglévő szőnetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére) és beüzemelve!	176 000	176 000
1	Fém szőnetmentes berendezés évi egyszeri karbantartása: 5.500,- Ft/ÁFAHónap		

EL

2

Ny.sz.: 10-00057-2

9. Telepítés helye, ideje

A szállítási szerződés számított értéke alapján vett telepítési helye a telepítési helyszín. A telepítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás kelte.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelés alapján megkötött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésszövegezésünkre 3 napon belül kinyilatkoztatást nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérelmére megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

EL

2

Ny.sz.: 10-00057-2

EL

4

Ny.sz.: 10-00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feladás időpontja	Feladók neve	Feladók részvétel típusa	Feladók csatlakozás dátuma
Egyéb	Ajánlat_KelebiaHRK.pdf	2019.05.22 09:05:05	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	AJ-ELIAS5(0519).pdf	2019.05.22 09:05:49	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 09:06:33	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	GOA_aldfrás.pdf	2019.05.22 09:07:16	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:08:00	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-8ab.pdf	2019.05.22 09:08:32	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:09:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:08:57	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	BA_eklevél.pdf	2019.05.22 09:10:36	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_nyil67-1.pdf	2019.05.22 09:11:58	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:12:43	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_EVbiz.pdf	2019.05.22 09:13:41	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20

Összesen: 12 sor (1 / 1)

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0767 (3 - Kelebia Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0767

EKR000108582019/0767



Bizonyítvány

TÓTH FERENC

személyi adatai: 1. 010633. 3805

az Országos Széregyszaki Hivatal legújabb engedélye alapján szervezett

„BENTÉVESZÉSEK SZABVÁNYOSÁGI FELDOLGOZÁSA”

tárgyú verseny az Alkalmi Széregyészeti és Széregyészeti Szakmák Feladatmegoldásai Feladatverseny keretében az OIEH engedélyével kiadott tanulmányi anyagok alapján került kiadásra, amely az MSZ 179/1 szabvány 18. fejezetében előírt és az MSZ 4821 szabvány szerinti megfigyelési jegyzék alapján az Országos Széregyszaki Hivatal legújabb engedélye alapján.

S. z. 0.9.9. d. 18. 86. december 14. 04. nap

Titkosítási szám: 51

1960/374/50-10068
(Széregyészeti)

Sz. sz.: Ors-19/84

Országos Széregyszaki Hivatal
Kiskunhalas, 2019. május 16.
Sejárt kezű aláírás

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1981. 08. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothestsakt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mittől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felőlvizsgálat
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felőlvizsgálat
2002	Kereskedelmi és Parkamara/villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mittől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

(Kezdje a legutolsóval és úgy haladjon az időben visszafelé)

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktárszarnok Bócsa 2018. év.	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

(Gyenge-közepes-többnyelvű)

Magyar nyelv anyanyelv	Beszéd anyanyelv	Olvadás anyanyelv	Írás anyanyelv
Idegen nyelvek	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Fetelés műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉVC/03-8281/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlati tétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Sejárt kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában, ahálott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattéttele jogonait képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban témaszintű alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok közül egyiket sem szenvedünk el.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részének, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő toszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Széchy K. u. 2.
Kbt. 104/2008-24/2008/78-00000000
Adószám: 13002210-2-03

cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Birodalmi Fordítási és Hitelesítési Iroda
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légitimation

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovi /Magyszorosz/ Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke

Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, igen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamosságtechnikusa

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01.	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szakrandócsodó
2005.04.10-2005.11.30	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szevrvés, beszerző
1990.10.10-1995.05.20	Kiskunhalasi Barmfelfeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózatokhoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Besztéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



GANZAIR KFT.
6400 Kiskunhalas, Zrínyi u. 15.
Állás: 40036-2-03
cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozóról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidaí Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



égszerű aláírás

¹Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szöveget ki kell húzni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



égszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kiöltendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

figyeztetve kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregépell, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fülé nevémet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csotnaki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 90148GJA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzői szöveg 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárás, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzői szöveg 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azzal kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azzal huszonhetedik napján.



Dr. Csotnaki Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szilánkelem-áramellátás biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattétel felhívás III.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tsz, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződést köző felek megnevezése, címe:

Megrendelő:

- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.

- címe: 2700 Cegléd, Bajor utca 20.

Vállalkozó:

- neve: Ganzair Kft.

- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellenőrzéskor nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az alírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.


Megrendelő aláírása:



Pap Norbert Tsz
Ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVEDELMI KFT.
Cegléd, Bajor u. 20.
Adószám: 12152462-2-11

Áramfejlesztő típusa	AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények	Prime	Standby
400/230 V, 50 Hz	50 kVA	55 kVA
	40 kW	44 kW
Teljesítmény tényező, cos φ = 0.8		



CE

Teljesítményértékek megadható rendben

Folyamatos áramellátás (Prime)
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (villamos terhelés mellett) a hálózati kikapcsolás esetén. Túlerőtel nincs megengedve. A modell szerelvények kivételével, az ISO528-3 szabvány szerint.

Közvetített áramellátás (Standby)
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (villamos terhelés mellett) a hálózati kikapcsolás esetén. Túlerőtel nincs megengedve. A modell szerelvények kivételével, az ISO528-3 szabvány szerint.

Műszaki adatok



Motor típusa	ELLA E4100ZD1
Generátor gyártási típusa	ELLA 55
Hengerek száma és elrendezése	4, soros
Hengertartályok, liter	3,03
Furókültség, mm	100 / 115
Kompresszor-típus	191
Felület	Turbofeltöltés
Feszültség, Hz	50 / 60
Motor fordulatszáma, L/perc	1500 / 1800
Motor max. teljesítmény, kW	46 / -
Fordulatok számát típusa	Mechanikus
Motor elektr. rendszer, V	12
Napi üzemelési órák, liter	180
Üzemelési fogyasztás 100%, liter/óra	10,2
Üzemelési fogyasztás 75%, liter/óra	8,0
Üzemelési 75%-os, cm	22,5
Vezérlőpanel típusa	DKG 309
Fűtési hőmérséklet, °C	483
Egész levegő átkapcsolás, m ³ /perc	3,9
Hűtőventilátor légáramlás, m ³ /perc	110,4
A hűtő 50 °C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetése max. időtartama, liter	17,0
Teljes károsodási mennyiség, liter	14,0

A teljesítményértékek 25 °C-os bevezető levegő, 100 m magasságú felületi magasság, és 30% relatív párhuzamosan mérni érvelnek.
Üzemelési fogyasztás adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kVh/m³ átlag, a D 52869-1009. Class A1 szabványok alapján Diesel generátoros motorok esetén.

Méreték és tömegadatok					
Kivétel	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Száraz tömeg, kg	Nettó tömeg, kg
aritmet	1800	1000	1550	953	950
burkolat	2500	1000	1650	1233	1230

Száraz tömeg: burkolattal, Nettó tömeg: burkolattal és hűtőventilátorral
A berendezés megfelel a hűtőközelel szabványoknak: BE3000, ISO 4324, ISO 3046, BSC 80014, az NEMA MG-1-22

A képek csak tájékoztató és opcionális rendeltetői közzétételre szolgálnak.

AJ-ELLA 55

A berendezést folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki berendezés adatok érvénytelenítési változtatásainak. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefax: _____
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Kecskemét
Batthyány u. 14.
6000

Dr. Pincés Noémi

Szemes oldal: 4

Hivatkozási számunk: 054419A0
Küldetés számunk: 08624/2019
Ügyintézőnk: Pálfi István
Dátum: 2019. május 20.

Hivatkozási számunk: EKR000108682019/0879
Küldetés számunk: _____
Ügyintézőnk: _____
Dátum: Dr. Pincés Noémi
2019. május 8.

Tárgy: **Árjánlat [Szünetmentes áramellátást biztosító rendszer fejlesztése 2019, Kelebia Halásrendezői Kirendeltség]**

Tiszelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékünk iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellette megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásával meg legyenek előelve és megcselelték bennünket megrendelésekkel.

Övözetelt:

Gábor Olivér Attila
Ügyvezető



Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árjánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 Telefon: (+36) 1398-7855
Fax: (+36) 77423-348 Fax: (+36) 1398-7656

E-mail: g@zair (i) ganzair.hu

Neve, címe:	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000108682019/0879	054419A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Pálfi István
adózszám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletekhez személti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért úteleket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árának netto értékben adjuk meg, ezekhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Dob.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó Összesen Ft
1	<p>AJ-ELLA 55 Dízelrel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELLA motorral (hőterheléssel, ekurtdítésel), - ELLA generátorral, - Horganyozott és festett zárszállapító burkolattal, - 10 m-es duplaszálú kábelrendszerrel, - 125 A-es hálózati-Dízelrel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel - Tűzvédelmi lekapcsolással, - Túlfeszültség védelemmel <p>A burkolati áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege: 1250 kg - zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen</p> <p>12 óra óndáló üzemeltetést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)</p> <p>Terhelhetőség fokozatok: 50% + 25% + 25 %</p> <p>Helyszíntre szállítva, küllőben telepítve (az S. pont szerinti és beüzemeltetve)</p>	3 247 500	3 247 500
1	<p>Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagosa (karbantartás) és szűrők cseréje) karbantartása: 5.500,- Ft/ÁFA/hónap</p>		



Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-6 munkanél, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átvétel esetén a Megrendelő visszatérítendő fizetéseivel kapcsolatban felmerülő költséget. Ekkor fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítő (előlegszámla, készletleltár kibocsátást számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beszállított anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti fizetés esetén a szállító jogaikat azokat a Vevő költségeire felszerelési és visszaszállítási, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:165 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a témákra vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megrendelt állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépegység és tartozékainak helyszíni szállítását.
- Eredő berendezés (daru/árgépjármű) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalappon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 KV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hidraulikus-Diesel átkapcsoló) szerelvény (ha ez nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közötti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hűtőberendezés és az akkumulátoroktól megtáplálásához.
- A fűtővízellátó (ha van) kapcsolását generátoros üzemben.
- Fűtővíz (EPH) hálózat kiépítését és bizonytalanítását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonyítottan földelő (EPH) hálózatba.
- 2 óras próbatüzemmel a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hatóság elengedések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbatüzem feltételei (kezelő személyek, próbatüzem Diesel üzemanyagga stb.).

EX:



3

Ny.112 10-00057-2

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A közre szerek, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenderőlel és hűtőfolyadékai feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi tartózkodási és üzemanyaggal 2 óras próbatüzemmel tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelési időtartam 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költségét, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenderőlel, fagyálló folyadék, légszűrő, kenderőlel-szűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjait, valamint egyéb karbantartási költségeiket.

Színvonalas berendezésekre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt beltéri berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő üzemelési feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett töltés, kenderőlel alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz köztől karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részletesen és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (üzemeltési napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalapokkal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephely átadás kelte.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről előírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésgazdálkodásunkra 3 napon belül kifogással nem érnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszorteknika Kft.

EX:



4

Ny.sz.: 10-00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felhívás időpontja	Felhívás zavarosít	Felhívás csatlakozás típusa	Felhívás csatlakozás kezdési időpontja
Egyéb	Ajánlat_HercegHRK.pdf	2019.05.22 08:40:14	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AJ-ELLAS5(0519).pdf	2019.05.22 08:43:57	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AGR_wf.pdf	2019.05.22 08:44:35	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	GOA_aldítás	2019.05.22 08:45:14	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:45:49	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT66-6ah.pdf	2019.05.22 08:46:29	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:47:02	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:47:45	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_eklevid.pdf	2019.05.22 08:48:30	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_pyit67-1.pdf	2019.05.22 08:49:29	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:50:09	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_EVbiaz.pdf	2019.05.22 08:50:46	Ganzair Kompresszortechnik Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:35:16

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0775

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0775



Érték: HUF 10,-/1000,-

1984/324/56-10068
(Közgazdasági Szekció)

Tiszaközyví szűn:
ÉV-

Bizonyítvány

TÓTH FERENC aktusok

személyi száma: 1.610643.3893.

az Országos Energetikaihivatali Hivatalig feljebb utalva a munkájára

„BIZONYÍTÁSI SZABVÁNYOSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT”
tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Közműellátásfejlesztési Nál-
lázatok által az OKER egyetemesül kidolgozott szabványok értelmében
vizsgálták, ezáltal az MSZ 1721 szabvány 18. fejezetében előírt és az
MSZ 401 szabvány szerinti megismerésnek, azaz az értékelésnek
szabványosági felülvizsgálatait teljesítette.

S. z. 0-9-d... 18.04. december 16. Ók. ny

Országos Energetikaihivatali Hivatal
Elnök: Dr. Tóth Ferenc
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Tóth Ferenc

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-8453-979, e-mail: tothestsakt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezde a legutóssal, és úgy halad on az időben visszafelé)	
Mőtől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felOltogMóje
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villármvédelem felOltogMóje
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ Villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezde az aktuálissal, és úgy halad on az időben visszafelé)	
Mőtől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19- 1999-1991	Tóth és Társa Kft Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezde a legutóssal, és úgy halad on az időben visszafelé)	
Korábbi projektek lementése, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felvételése
Bortároló raktárak Bócsa 2018.év.	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Kózponti Ált. Isk. Kiskunhalas 2018.év	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET (Gyenge-közepes-ó-kiáló-an/ny/ny)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
nyelv	nyelv	nyelv	nyelv
nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Feltételek vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-8261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Tóth Ferenc
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKÉRDÉSE SZERINT

A tárgyi kézbeszési eljárás vonatkozásában, ahhoz Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen kézbeszési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok feltételei azonban nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szilveszterezés Áramellátását Biztosító Rendszerek Fejlesztése 2019” elnevezésű kézbeszési eljárásban a Gazdai Kft. ajánlattevő ajánlata részének, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6101 Kiskunhalas, Békai K. u. 2.
Kbt. 67. § (1) bek. 2. pont szerinti jogosult
Adószám: 15303216-2-03

cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Borovszki Artúr Nemzeti Fordítási és Hitelesítési Iroda
Borovszki Artúr Nemzeti Fordítási és Hitelesítési Iroda

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSZKI Artúr /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Magyarország-
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum értelmében, villamos hálózatok és rendesse-
gek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke

Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

1988.02.25.

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, higen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mittől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mittől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10-2006.11.30	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző
1990.10.10-1995.05.20	Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Elő látott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemeltetése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (nyelvi-köznyelvi-kiváló-nyelvi)			
Nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattevői esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.


Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Csidai Olivér Artúra, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatírtára jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűrtmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégnyelvi aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozóról
(Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján)

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője

nyilatkozik,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozói igénybe venni:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozói igénybe venni
Erintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen részek(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Számtartalmatlan áramellátás biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



szervező aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozói a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánok igénybe venni” szöveggel kell betölteni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy az elbír. alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/azemély neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.
Adószám: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Számtartalmatlan áramellátás biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



szervező aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kitöltendő

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Ahírlott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság

(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

Ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregépel, előnyomott vagy nyomtatott cégzöveg felé nevetem az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.


Gidai Olivér Attila



Dr. Csizsáki Erőke közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Közvető Lajos utca 13.
Telef./fax: 71/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előírtam saját kezefleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonegyedik napján.



Dr. Csizsáki Erőke
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás olaszországi:
„Sztöotetes áramfóltás biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattételi felhívás III.3) pontjában előírt követsímény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződéséről:

A szerződést köté felek megnevezése, címe:

Megrendelő:

- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.

Vállalkozó:

- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA szondby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátásért felvett nettó összeg: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:


Pap Norbert Tas
ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVEDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20
Adószám: 12131928-2-11

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55		
Közös név teljesítmények		Prime	Standby	
400/230 V, 50 Hz		50 kVA 46 kW	55 kVA 44 kW	
Teljes hatásfok: $\cos \phi = 0,9$				
Teljesítményértékek meghatározása				
Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltakozó terhelés mellett). Nincs korlátozás az éves üzemidőre, és az a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlléphet.				
Készenléti áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltakozó terhelés mellett) a hálózati kikapcsolás esetén. Túlléphetés nincs megengedve. A modell generátoroknak megfelelőségük az ISO8528-3 szabvány szerint.				
Műszaki adatok				
Motor típusa	ELLA E4108ZD1			
Generátor gyártója, típusa	ELLA 55			
Hengeres száma és elrendezése	4, soros			
Hengerteret mérete, liter	9,3			
Fürdő mérete, mm	100/115			
Kompresszor típusa	19-1			
Felhőlés	Turbófeltöltés			
Frekvencia, Hz	50	60		
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500	1800		
Motor max. teljesítménye, kW	46	-		
Fordításterhelés szabvány típusa	Műszaki			
Motor elektromos rendszer V	32	-		
Napi üzemeltetés, liter	188	-		
Üzemeltetés folyamatos 100% liter/óra	8,8	-		
Üzemeltetés folyamatos 75% liter/óra	8,8	-		
Üzemeltetés 75%-on, óra	22,4	-		
Vezérlőpanel típusa	DKG 309			
Felület hőmérséklete, °C	483	-		
Éves levegő szűrés, m ³ /perc	3,9	-		
Elővezetvény légmozgás, m ³ /perc	118,4	-		
A többi 50°C lényegesen hővezetést elasti áramellátásra van méretezve	-	-		
Hűtőközeg mennyisége, liter	17,0	-		
Teljes hűtőközeg mennyisége, liter	14,0	-		
A hűtőközegnek 25 °C-on beavatott levegő, 100 m magasra feljuttatásig, és 30% relatív párhosszal rendelkező csatlakozás.				
Üzemeltetés folyamatos áramellátás esetén, 0,85 kg/óra áramellátás, a BS2160-1/99, Class A1 szabványok megfelelői Diesel üzemeltetés esetén érvényes.				
Méret és súly				
Méret	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Mélység, mm	Súly, kg
szállítás	1800	1550	933	950
szállítás	2500	1650	1233	1250
Súly	Súly: 100 kg (szállítás), Nedves súly: 100 kg (szállítás) és hűtőközeg (szállítás)			
A berendezés egy 100 l-es hűtőközeg tartályokkal rendelkezik: BS500, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és IEC 60034-1-22.				
AJ-ELLA 55				
A berendezés folyamatos üzemeltetésre, ezért használatát a jogszabályok szerinti előírásokkal kell figyelembe venni. (REV 05/19)				

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSOR TECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénita u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Tel/fax: 77423-448
Címzett: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Összes oldal: 4

Kecskemét
Batthyány u. 14.
6000

Dr. Pincés Noémi

Hivatkozási számunk: 054318A0
Iktatószámunk: 06823/2019
Ügyintézőnk: PÁFI Irtván
Dátum: 2019. május 20.

Hivatkozási számunk: EKR000108582019/0879
Iktatószámunk: 8000
Ügyintézőnk: Dr. Pincés Noémi
Dátum: 2019. május 8.

Tárgy: Ajánlat [Számszerűsített áramellátást biztosító berendezések fejlesztése 2019, Helyezésként Határozatban rögzített Kirendelés]

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, meglehetősen megköszönjük ajánlatukat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megbízhatónak érezzék a kapcsolatot.

Dövézlet:

Gida Olivér Attila
Ügyvezető



PÁFI Irtván
Áramfejlesztő divízióvezető

Meilletket: ajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénita u. 15. • 1037 Budapest, Marévtető u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 • Telefon: (+36) 1358-7855
Fax: (+36) 77423-348 • Fax: (+36) 1358-7856

E-mail: ganzair@ganzair.hu

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Nevé, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 8000 Kecskemét, Batthyány u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénita u. 15.
száma:	EKR000108582019/0879	054318A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	PÁFI Irtván
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alábbi részletek szerinti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az árrétegek felállításáig. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árunkat netto értékben adjuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó összeg Ft
1	AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 78 A/fázis). - Elő generátorral (hőterheléssel, szivattyúval). - Horganyzott és festett zárszállító burkolattal. - 10 m-es duplafázis kábelcsatlakozással. - 125 A-es hálózati-Diesel átkapcsolóval (HDK). - DKG 309 automata vezérlőpanellel. - Tűzvédelmi kapcsolással. - Tűltesztelés védőcímmel. A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1850 mm - tömege: 1250 kg - zárszállító: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen 12 órás önálló üzemeltést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen) Terhelhetőség fokozatok: 60% + 25% + 25% Helyszínre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerinti) és beüzemelve!	3 414 500	3 414 500
1	Festett áramfejlesztő évi egyszeri anyagok (kenőanyag és szűrők cseréje) karbantartása: 7.000,- Ft/ÁFA/éves		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendésként számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítást jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos árutávassal, 100% a berendezések átvételét után. Átvétel esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget.
Ehhez fizetési feltételek személyes tárgyalások al. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárukba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlőve (előlegszámla, szállítójelző kibocsátási száma, korábbi vásárlások számlái). A berendezések beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszállítani és visszaszállítani, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely ehhez megátapodás hányadosa a Ptk. 6:156 § szerinti kamot.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzlár Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti magvalósítási dokumentációt elkészíteni és 1 példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerinti javítási tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóközlekre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzlár Kft. vállalja:

- A gépesség és tartozékainak helyszíni szállítást.
- Erőtel berendezés (áramellátó) biztosítását a gépesség szállítójárműről történő leomlásához ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kv-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hőtartó és az akkumulátorral történő megtáplálásához.
- A házjavító (ha van) lekötésének generátoros üzemben.
- Földelés (EPH) hálózati kiépítését és bizonyítását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépesség bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonyított földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órány próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A hűtőkiképzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásait:

- A hatóság engedélyt (pl. bejelentés az áramszolgáltatás felé).
- Munka-és tűzbiztonsági szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy zárható tartó kerettel az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételéig a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (vezető személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).

Bt: 

3

Ny.sz.: 10-00057-2

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kézzre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kábelkötéssel és hűtőközegekkel felbontott berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi tarthatóságot és üzemanyaggal 2 órány próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégződik a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fogyóanyagok, légszűrő, kenőanyagok, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szűrésmentes berendezésére 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belső berendezésekre érvényes. A garanciánál belüli a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakemberrel vagy gondatlan kezelő, nem megfelelő környezeti feltételek között üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett átvétel, kénytelen alkalmazás és garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhez képest karbantartási munkákat kövessen, szakemberrel, gyári eredetű karbantartási anyagok felhasználásával elvégezzék. A napl, betű, havi egyszeri karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részletesen és vizsgázottan üzemeltető végzi és írásban (üzemeltési napló) dokumentálja, míg a nagyobb szerelvények és gyári karbantartási anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés szerinti értelemben vett teljesítés helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephely átadás keltje.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés megkötésének időpontjától számított 30 napon belül megkötött, részlettel elvárt szállítási szerződésről írásban megkötött rendelésszámokra 3 napon belül kifogással nem élnék. Kérlők, karójkák a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerinti.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. május 20.



Ganzlár Kompresszortekhnika Kft.

Bt: 

4

Ny.sz.: 10-00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltés szervező	Feltöltés eszköz típusa	Feltöltés időpontja
Egyéb	Ajánlat_HscoHRK.pdf	2019.05.22 08:40:14	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AJ-ELLA55(0519).pdf	2019.05.22 08:43:57	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 08:44:35	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	GOA_almírás	2019.05.22 08:45:14	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:45:49	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-6ah.pdf	2019.05.22 08:46:29	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:47:02	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:47:45	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_oidvedl.pdf	2019.05.22 08:48:50	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_nyit67-1.pdf	2019.05.22 08:49:29	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:50:05	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_EVhit.pdf	2019.05.22 08:50:46	Ganzler Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0775

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szüntetéses áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0775



Törvényi szám: 10/2008. (II. 10.) Korm. rendelet

1984/2008. évi 10. sz. törvény (Munkaügyi törvény)

Szám: OM-199/18.

Bizonyítvány

TÓTH FERENC

személyi száma: 1.610223.3825

az Országos Beruházásközpontok Hálózatának tagjaként

„SZINTESZVIZSGÁZÁS SZABVÁNYOSÁGI FELÜLVIZSGÁLTATÁSA”
típusú vizsgán az Állami Kereskedelmi és Beruházásközpontok Hálózatának tagjaként az OKGK egyetemes elnökének tanácsadójaként részt vevő vizsgán volt, ezáltal az MSZ 1721 szabvány 18. fejeletében előírt és az MSZ 4851 szabványokban megadottakon szerinti az értékelésű tudásanyagokról felülvizsgálatok elvégzése alkalmán.

S. z. e. g. e. d. 18. sz. december 16. 04. sz.

Országos Beruházásközpontok Hálózat

[Handwritten signatures and stamps]

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961.06.22.
Elérhetőség:	06-30-0453-979 e-mail: tothestsakt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mentől kezdve (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőselemű berend. felülvizsgáló
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgáló
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ villany szerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mentől kezdve (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02.19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG SZAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Korábbi projektek leírása, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktárcaamok Bócsa 2018.év.	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Kózpont Ált. Isk. Kiskunhalas 2018.év	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET (Gyenle közepes-ó kiváló-an nyelv)			
Magyar nyelv	Beazód	Olvadás	Írás
any nyelv	any nyelv	any nyelv	any nyelv
idegen nyelvek	Beazód	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatommal esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

[Handwritten signature]
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BESELYÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában, ahonnan Tóth Ferenc, onn a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogszabályi kötelezettsége ezennel nyilatkozik, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok feltételek szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Számvetéses Áramellátást Biztosító Rendszerek Fejlesztése 2019” cbevezető közbeszerzési eljárásban a Gaszár Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6100 Kiskunhalas, Erőssy K. u. 2.
Kbt. 194/2008-25/2017-0000000
Adószám: 13003210-2-03

cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations
Autoritate Națională de Traduceri și Certificări
Nemzeti Fordítási és Fordításhitelesítő Iroda

BUDAPEST

Fordítás cross nyelvű

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Est az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ban
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Nagyszovszov-
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanysszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke

Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Műllyévkönyvi szám: 5324



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759. borovszki.artur@t-online.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Művelődési idő	Intézmény megnevezése / végzettség
1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Művelődési idő	Munkahely megnevezése
2006.12.01.	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2006.04.10.	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2006.11.30.	
2004.06.25.	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
2005.05.31.	
1999.06.01.	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
2004.06.24.	
1995.05.25.	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szerviz, beszerző
1999.05.30.	
1990.10.10.	Kiskunhalasi Baromfi Feldolgozó Vállalat / Villamossági TTK
1995.05.20.	

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Előírt funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemlése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózatba, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET			
Nyelv	[kevésbé-közepesen]-kiváló-anyanyelv]		Írás
	Beszéd	Olvadás	
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategória jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelő

Kijelentem, hogy nyertés ajánlatomban a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.




AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, elbírolt Gida Olivér Ártilla, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatfeljogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok közül azok közül semmilyen sem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégvezető aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozóról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatfelre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részeit) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:


A közbeszerzés azon része (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűntmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



.....
égszerő aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésre bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánok igénybe venni” szöveget ki kell bérni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatfelre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk


b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűntmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” cínevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



.....
égszerő aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő

² A hiányzó adatok kiütendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Ahítrott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

Ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégzavagy tőle nevémet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Coetnoki Érika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/Fax: 77/821-277

51019/H/1080/2017.-

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakóhelyét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napra előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzői szülő 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárásról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzői szülő 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonehatedik napján.



Dr. Coetnoki Érika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szilveszteri áramellátás biztosító rendszer fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződéséről:

A szerződés léte feltek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyondelelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 26.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellenőrzéskor nettó összeg: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:

Pap Norbert Tas
Ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONDDELMI KFT.
Cegléd, Szénás u. 26.
Adószám: 12-38498-2-15

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények			
400/230 V, 50 Hz	Prime	Standby	
	50 kVA	55 kVA	
	40 kW	44 kW	
Teljesítmény tényező, $\cos\phi = 0,8$			
Teljesítményfaktorkorrekció			
Folyamatos áramellátás (Prime)			
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (világzó terhelés mellett). Nincs korlátozás az éves füzemórák száma, és az a beavatkozás 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal növelhető.			
Készenléti áramellátás (Standby)			
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (világzó terhelés mellett) a hálózati kikapcsolás esetén. Tűlterhelés nincs megengedve. A modell áramellátásának csúcsértéke az ISO6528-3 szabvány szerint.			
Műszaki adatok		A képek csak illusztrációk és opcionális eszközök beépítését is tartalmazhatják.	
Motor típusa	ELLA E4100ZD1		
Generátor gyártója típusa	ELLA 55		
Hosszanti szélesség és cikkszám	4. gener		
Horganytatás, liter	3,03		
Függőleges, mm	100 / 115		
Kompresszorváltó	19:1		
Felépítés	Tűrhelytelen		
Frekvencia, Hz	50	60	
Motor fordulatszám, 1/perc	1500	1800	
Motor max. teljesítmény, kW	46	-	
Fordulatok száma/1 perc	Mechanikus	-	
Motor elektr. rendszer, V	12	-	
Napi áramszámla, liter	100	-	
Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra	10,2	-	
Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra	8,0	-	
Üzemidő 75%-on, óra	23,5	-	
Vandálvédelem típusa	DKG 309	-	
Vandál védelem, °C	483	-	
Értelmezhető csatlakozás, m/perc	3,9	-	
Hővezetési levezető csatlakozás, m/perc	110,4	-	
A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetése van megengedve			
Hűtőközeg mennyisége, liter	17,0	-	
Teljes károsodási mennyiség, liter	14,0	-	
A teljesítmények 23 °C-on mérve, 100 m magzatnál felel megnek, az 50% sebesség mellett azonos érvényes.			
Üzemanyag fogyasztás 100% teljes terhelés mellett, 0,85 kg/liter sűrűség, a BS2169-1998, Class A3 motorral és az ELLA 55 generátorral.			
Műanyag és alumínium			
Kivétel	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm
szélesség	1800	1800	1550
szélesség	1200	1800	1650
szélesség	933	933	933
szélesség	1250	1250	1250
Száraz tömeg, károsodás, Nedves tömeg, károsodás és felújítás/adatok			
A beavatkozás megadja a legkisebb súlyviszonyokat: BS5000, ISO 6338, ISO 3046, IEC 60081, és NEMA MG-1.22.			
AJ-ELLA 55			
A termékkel folyamatosan társított, ezért fontosnak a jogai a csatlakozó csatlakozás elválasztás nélküli változtatásra. (REV 05/19)			

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Teljesítés: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Kecskemét
Bathányi u. 14.
6000
Dr. Pincés Noémi

Hivatkozási számunk: **064319A0** Hívkozási számunk: **EKR000106582019/0879**
Küldés dátum: **2019. május 20.** Kérelmező neve: **Pálfi István**
Ügyintézőnk: **Pálfi István** Ügyintézőnk: **Dr. Pincés Noémi**
Dátum: **2019. május 20.** Dátum:

Tárgy: **Árnyéktanúsítvány kiállítását biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Horganyzóanyagok felhasználásának csökkentése**

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődését termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, megkérdeztük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megbeszélünk, hogy a Ganzair berendezésével és szolgáltatásával meg legyenek elégedve és megízleljék bennünket a szolgáltatásunkat.

Üdvözlétek:

Gáspár Attila
ügyvezető



Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: **árnyéktanúsítvány**
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 • Telefon: (+36) 1039-7655
Fax: (+36) 77423-348 • Fax: (+36) 1039-7656

E-mail: ganzair@ganzair.hu

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Nevé, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bathányi u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
száma:	EKR000106582019/0879	054319A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Pálfi István
adószám:		10440036-2-03

ÁJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezett szerinti berendezések szállítást, illetve a kért szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kékkel jelöljük.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árunkat netto értékek adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó összesen Ft
1	AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/héza standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 78 A/héza), - Ella motorral (jórterhelés, akciókészség), - Ella generátorral, - Horganyzóanyagok és festék zárszigetelő burkolattal, - 10 m-es duplafalú kéményrel, - 125 A-es hálózati-Diesel átkapcsolóval (HDK), - Tűzvédelem lekapcsolással, - Tűlfeszültség védelemmel	3 414 600	3 414 600
	A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1850 mm - tömege: 1250 kg - szállítási mód: kb. 75 db(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen		
	12 órás órádió üzemi biztosító napi üzemi üzemeltetéssel (75%-os terhelésen)		
	Terhelhetőség fokozatok: 50% + 25% + 25%		
	Helyszínen szállítva, különben telepítve (az 5. pont szerinti) és beüzemelve		
1	Fenti áramfejlesztő évi egyeztetési anyagok (kandolás és szűrők cseréje) karbantartása: 7.000,- Ft/ÁFA/hónap		



Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendelési számtól 4-6 munkahét, elő- és részszállítás jogukat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget. A szerződés Elnöki feladati feltételek szerződéses tárgyakhoz ill. cégminősítés alapján lehetőségek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a költözött előleg (ha van) beszámlálásán való jóváírásának, illetve pénztárukba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beszállításának feltétele, hogy minden esedékes számla időlegesen egyenlítő (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beszállított anyagok a teljes kihasználtság feltételezésében maradványok. Készenléti fizetés esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére leszállítani és visszaszállítani, valamint készenléti kármér felszámítani, amely elterő megátapodás hányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamattal.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telepítéskor történik.

A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti magyarázó dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítási

A berendezéseket csomagolás nélküli, szállítókészre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépesség és tartozásainak helyszíni szállítást.
- Erőforrás (daru/gerinc) biztosítást a gépesség szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hátköz-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos köbelezés.
- 230 V AC biztosítás az egyfázisú hűtőrendszer és az elektronikaforrás megkapcsolásához.
- A társzolgáltatás (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelés (EPH) hibázat költözését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépesség bekötését a Megrendelő által kúpíteli elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelés (EPH) hibázatba.
- 2 óra próbüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A helyszíni egyeztetések (pl. bejelentés az érzékeny szomszédok felé).
- Munka-és társadalmi szempontból szerelésre alkalmas munkatartókat a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy áramtároló berendezés és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiaváltoztatási lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkatartó elvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbüzem feltételei (kezelő személyek, próbüzem Diesel üzemanyaga stb.).

BLL

3

Ny.sz.: 10-00057-2

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A létesítés során, az áramfejlesztő gépnek megfelelő típusú és mennyiségű kábelkötéssel és földelési munkákkal fel kell készíteni a Vevő által biztosított üzembehelyezési és üzemanyaggal 2 óra próbüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőanyag, fogyóanyagok, légtisztító, kenőanyagok, üzemanyagcsapok és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szűretelmentes berendezésre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt beüzemelt berendezésekre érvényes. A garanciánál belüli a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépesség elmozdítása, ellenőrzés, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelése, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartást elmulasztása, nem engedélyezett átkötés, károsanyag alkalmatlanság a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időközönkénti karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépességben leírt módon az oktatásban részletesen és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (üzemeltető napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakszerűtlen és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számától értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás kelte.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelés alapján megkötődött, részbenről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésmegrendelésünkre 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerülni a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszortechika Kft.

EL

4

Ny.sz.: 10-00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felkötés időpontja	Felkötés szervezete	Felkötés csomagolási típusa	Felkötés csomagolási leírás dátuma
Egyéb	Ajánlat_BácbóHRK.pdf	2019.05.22 09:15:03	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	AJ-ELLA55(0519).pdf	2019.05.22 09:15:44	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 09:16:20	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	GOA_alírás.pdf	2019.05.22 09:16:55	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:17:32	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT66-6ah.pdf	2019.05.22 09:18:05	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 09:18:42	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:19:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	BA_oldal.pdf	2019.05.22 09:19:55	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_byll67-1.pdf	2019.05.22 09:20:33	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:21:12	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_EVhiz.pdf	2019.05.22 09:21:54	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0783

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0783 (5 - Bácbokod Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KIRESÉSE

EKR000108582019/0783



Dok. sz.: OM-199/04

1086/3744/56-10068
(Személyazonosító)

Titkársági szám:
EY-

Bizonyítvány

TÓTH FERENC adatainak

személyi adatai: 1. 610622-38925
az Országos Képzési Bizottságok Hivatala által kiadott engedélyre alapítva
személyi adatai

„SZINTÉSZVIZSGÁZÁS SZABVÁNYOSÁGI FELTÉTELVIZSGÁZÁS”
típusú vizsgán az Állami Képzéssel és Személyazonosítással Fel-
ügyelt Állami OKÉH szervezésében kiadott tananyagból esemény-
vizsgát tett, melyet az MSZ 172/1 szabvány 10. függvényében elismert és az
MSZ 6801 szabvány szerinti megnevezéssel a vizsgán elért eredményétől
szabványosági feltételvizsgálaton elégségesnek ítélték.

S. z. g. e. d. 19. 83. december 16. 04. nap

Országos Képzési Bizottság Hivatala

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothestsakt@mail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezde a legújabbal, és úgy haladj az időben visszafelé)	
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felülvizsgáló
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgáló
2002	Kerekácsoló és Iparkamara/ villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK (Kezde a legaktuálisabbal, és úgy haladj az időben visszafelé)	
Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezde a legutóval, és úgy haladj az időben visszafelé)	
Korábbi projektek leírása, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bontó- és rektárcsarnok Bócsa 2018.év.	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tenterefejlesztés Központi Áll. Isk. Kiskunhalas 2018.év	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET (Gyanú- és köznevelési felmérés alapján)			
Magyar nyelv anyanyelv	Beszéd anyanyelv	Olvadás anyanyelv	Írás anyanyelv
Időben nyelvek	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felsőfokú műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-8261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatom esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbiztonsági eljárásra vonatkozóan, ahelyett Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbiztonsági eljárásban nyilatkozatíróként jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Számszerűsítés áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” éves közbeszerzési eljárásban a Ganzler Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez szükséges rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
 6400 Mátészalka, Brágy K. u. 6.
 KSH 10402588-55001736-00000000
 Adószám: 15003216-2-03

cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

--- Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
 neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
 beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
 umának Vinogradovói /Nagyszőlősi/ Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
 technikum szóművek, villamos hálózatok és rendsze-
 rek szakán befejezte. ---

--- Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
 25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
 lanyszerező technikus képesítést kapott. ---

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
 zottság elnöke ---



Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató ---

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár ---

Vinogradov, 1988. február 25.

Könyvtári szám: 5324

3402
 1988. május 20. napján a fordítás
 51004

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10.	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2006.11.30.	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31.	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24.	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30.	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző
1990.10.10-1995.05.20.	Kiskunhalasi Beroműfeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉGI IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több szai áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvásás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatom esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy

- esetemben a tárgyi eljárásban rászámított alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozóról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője

nyilatkozik,

- 1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



égszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánok igénybe venni” megjelölést kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



égszerű aláírás

¹ A megjelölt rész a) láthatandó
² A hiányzó adatok kitöltendő

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Iлона) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

Ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégazonosító névemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csereki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Ft. 239.
Károly Lajos utca 13.
Telefon: 77521-377

51019/1/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Iлона) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014857A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezébe vette, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzői szülő 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzői szülő 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csereki Erika
közjegyző

Bécs-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szállítmány áramellátás biztosító rendszerek felújítása 2019”

Igazolás az ajánlattevő felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződés kifizetések megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyondvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajna utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátás/garantia nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:



Pap Norbert Tas
Ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONDVEDELMI KFT.
Cegléd, Bajna u. 20.
Adószám: 12135926-2-11

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55																																																															
Kimenő teljesítmények		Prime	Standby																																																														
400/230 V, 50 Hz		50 kVA 40 kW	55 kVA 44 kW																																																														
Teljesítményfaktorkorrekciós lehetőség																																																																	
Teljesítményfaktorkorrekció: cos φ = 0,8																																																																	
<p>Folyamatos áramellátás (Prime) Ez a teljesítmény folyamatos áramellátásra vonatkozik (változó terhelés mellett) a hálózati feszültség és az éves áramórától függően, és az áramórától 1 óra időtartamra 10%-kal túlléphet.</p> <p>Kétszintű áramellátás (Standby) Ez a teljesítmény folyamatos áramellátásra vonatkozik (változó terhelés mellett) a hálózati feszültség és az éves áramórától függően. A modell típusától függően az éves áramórától az ISO8528-3 szabvány szerint.</p> <p>Működési adatok</p> <table border="1"> <tr> <td>Motor típusa</td> <td>ELLA E4100ZD1</td> </tr> <tr> <td>Generátor (prímus, típus)</td> <td>ELLA 55</td> </tr> <tr> <td>Hengeres száma és elrendezése</td> <td>4, soros</td> </tr> <tr> <td>Hengerteret térfogat, liter</td> <td>3,18</td> </tr> <tr> <td>Portnyílás, mm</td> <td>100 / 115</td> </tr> <tr> <td>Kompresszor típusa</td> <td>19:1</td> </tr> <tr> <td>Felhajtás</td> <td>Turbófeltöltés</td> </tr> <tr> <td>Frekvencia, Hz</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Motor fordulatszáma, 1/perc</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Motor max. teljesítmény, kW</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Forgulatszám szabályozó típusa</td> <td>Mechanikus</td> </tr> <tr> <td>Motor elektr. rendszer, V</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>Napi üzemanyagigény, liter</td> <td>18,2</td> </tr> <tr> <td>Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra</td> <td>18,2</td> </tr> <tr> <td>Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra</td> <td>8,8</td> </tr> <tr> <td>Üzemidő 75%-on, óra</td> <td>22,5</td> </tr> <tr> <td>Veszélyjelző típusa</td> <td>DKG 309</td> </tr> <tr> <td>Hővezeték hővezetési tényező, m²/perc</td> <td>483</td> </tr> <tr> <td>Hővezeték hővezetési tényező, m²/perc</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetésre van méretezve</td> <td>110,4</td> </tr> <tr> <td>Hűtőközeg mennyisége, liter</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>Teljes hűtőközeg mennyisége, liter</td> <td>14,0</td> </tr> </table> <p>A hűtő csak állománypótlás és opcionális megoldással kiegészítve is üzemeltethető.</p> <p>A hűtőközeg mennyisége 100 m magasra felel meg, 100 m magasra felel meg, és 30% relatív párhuzamosan működik.</p> <p>Üzemanyag fogyasztás: 100% teljes terhelés esetén, 0,81 kg/liter áramórától, a BSZ669:1998, Class A2 szabvány szerinti Diesel (üzemanyag) szerint.</p> <p>Méret és súlyadatok</p> <table border="1"> <tr> <th>Kívülről</th> <th>Hosszúság, mm</th> <th>Szélesség, mm</th> <th>Mélység, mm</th> <th>Súly, kg</th> <th>Nettó súly, kg</th> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>1000</td> <td>1550</td> <td>933</td> <td>950</td> <td></td> </tr> <tr> <td>burkolat</td> <td>2500</td> <td>1600</td> <td>1650</td> <td>1233</td> <td>1280</td> </tr> </table> <p>Súly: 1280 kg (burkolat), 950 kg (Nettó súly). A burkolat megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3045, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.</p> <p>A termékhez folyamatosan érkező új, csatlakozók a jogszabályok szerinti változtatások miatt változhatnak. (KEV 05/19)</p>				Motor típusa	ELLA E4100ZD1	Generátor (prímus, típus)	ELLA 55	Hengeres száma és elrendezése	4, soros	Hengerteret térfogat, liter	3,18	Portnyílás, mm	100 / 115	Kompresszor típusa	19:1	Felhajtás	Turbófeltöltés	Frekvencia, Hz	50	Motor fordulatszáma, 1/perc	1500	Motor max. teljesítmény, kW	60	Forgulatszám szabályozó típusa	Mechanikus	Motor elektr. rendszer, V	230	Napi üzemanyagigény, liter	18,2	Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra	18,2	Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra	8,8	Üzemidő 75%-on, óra	22,5	Veszélyjelző típusa	DKG 309	Hővezeték hővezetési tényező, m ² /perc	483	Hővezeték hővezetési tényező, m ² /perc	3,9	A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetésre van méretezve	110,4	Hűtőközeg mennyisége, liter	17,0	Teljes hűtőközeg mennyisége, liter	14,0	Kívülről	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Mélység, mm	Súly, kg	Nettó súly, kg	1800	1000	1550	933	950		burkolat	2500	1600	1650	1233	1280
Motor típusa	ELLA E4100ZD1																																																																
Generátor (prímus, típus)	ELLA 55																																																																
Hengeres száma és elrendezése	4, soros																																																																
Hengerteret térfogat, liter	3,18																																																																
Portnyílás, mm	100 / 115																																																																
Kompresszor típusa	19:1																																																																
Felhajtás	Turbófeltöltés																																																																
Frekvencia, Hz	50																																																																
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500																																																																
Motor max. teljesítmény, kW	60																																																																
Forgulatszám szabályozó típusa	Mechanikus																																																																
Motor elektr. rendszer, V	230																																																																
Napi üzemanyagigény, liter	18,2																																																																
Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra	18,2																																																																
Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra	8,8																																																																
Üzemidő 75%-on, óra	22,5																																																																
Veszélyjelző típusa	DKG 309																																																																
Hővezeték hővezetési tényező, m ² /perc	483																																																																
Hővezeték hővezetési tényező, m ² /perc	3,9																																																																
A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetésre van méretezve	110,4																																																																
Hűtőközeg mennyisége, liter	17,0																																																																
Teljes hűtőközeg mennyisége, liter	14,0																																																																
Kívülről	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Mélység, mm	Súly, kg	Nettó súly, kg																																																												
1800	1000	1550	933	950																																																													
burkolat	2500	1600	1650	1233	1280																																																												

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 15. • Telefon: 77423-348 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

Telefex:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Kecskemét
Bathányi u. 14.
6000

Osszes oldal: 4

Hívkozási számunk: 054519A0
Hívkozási számunk: 09326/2019
Ügyszámunk: PÁFI látván
Dátum: 2019. május 20.

Hívkozási számunk: EKRO0106582019/0879
Hívkozási számunk: EKRO0106582019/0879
Ügyszámunk: PÁFI látván
Dátum: 2019. május 8.

Tárgy: **Árjánlat | Szünetmentes áramellátást biztosító rendszernek fejlesztése 2019, Bácsbokod**
Naturrendészeti Kiszáradtság
Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vesszük érdeklődéseket termékeink iránt. Hívkozási az Önök által megkötött pályázati felhívásra, melyre kérem megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezésével és szolgáltatásával meg legyenek elégedve és megismerjék bennünket megrendelésekkel.

Üdvözlettel:

Gkd. **Olivár Attila**
Ügyvezető



Páfi látván
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árjánlat
műszaki specifikáció

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Neve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bathányi u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 15.
száma:	EKR000106582019/0879	054519A0
kelte:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Páfi látván
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletek szerinti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételtel kerül törölve.) Az ajánlat végösszege a körültételekkel csökkent. Árjainkat netto értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó összesen Ft
1	<p>AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standy teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 70 A/fázis), - Eltér motorral (hőterheléssel, akkumulátorral), - Eltér generátorral, - Horganyzott és festett zárcsatló burkolattal, - 125 A-es hálózati-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellet - Tűzvédelmi lekapcsolással, - Tűzvesztés védelemmel</p> <p>A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege: 1280 kg - zajfokozat: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen</p> <p>12 óras önálló üzemeltetést biztosító napi üzemanyagtartálytal (75%-os terhelésen)</p> <p>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %</p> <p>Helyszínre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerinti) és beüzemelve</p>	2 247 600	2 247 600
1	<p>Felső áramfejlesztő évi egyszeri anyagos (kannaló) és szűrők cseréje) karbantartása: 8.000,- Ft/ÁFA/hónap</p>		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-6 munkanét, elő- és részszállítás! jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napon átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő visszatérő utasítással kapcsolatban felmerülő költségek. Ekkor fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. előmindeítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a közzétett előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénzátrúgásának időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítve (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti díjazás esetén a szállító jogosult szokatlan Vevő költségeire leszerelni és visszaszállítani, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyükön történik.

A szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti magyarázó dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomatot példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkülől, szállítószekélyre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. váltóját:

- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Erős berendezés (daru/argonca) biztosítása a gépegység szállítóármúrtól történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 KV-os főelőző és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hátozat-Diesel átkapcsoló) szerény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közeli villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hátozó és az akkumulátoros megvilágításához.
- A fázisjavító (ha van) lekötését a generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózat kiépítését és bizonytalosítását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását
- A gépegység bekapcsolását a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hátozó aggregátork (pl. bejelentés az érmszolgáltató felé).
- Munka-és üzemi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiatáplálás lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyag stb.).

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kézzel szerelt, az áramfejlesztő gépkörvénynek megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezésük a Vevő által biztosított üzemii területen és üzemanyagot 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

A berendezésre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőanyag, szűrők, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szűrtmentéses berendezésekre 12 hónap. A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt, beírt berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett változtatás, beavakozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett javítás, közhataly akasztása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a szerelés, közhataly akasztása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a szerelés, közhataly akasztása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a szerelés, közhataly akasztása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a szerelés, közhataly akasztása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a szerelés, közhataly akasztása a garancia elvesztésével járhat.

8. Érvényesség

Feltelekünk 60 napig tartók.

9. Teljesítés helye, ideje

A szerződés szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzéknyv, illetve a telepítési átadás kelte.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részbenről előírt szállítási szerződés aláírják és visszaküldik, vagy ez írásban megküldött rendelésgazdálkodásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerjük a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kéreésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. június 20.



Ganzair Kft.
Gyártó és Kereskedelmi Osztály
Ganzair Kompresszortechnika Kft.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltés csatlakozás típusa	Feltöltés csatlakozás kezdési dátuma
Egyéb	Ajánlat_HercegHRK.pdf	2019.05.22 08:40:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AJ-ELLA55(0519).pdf	2019.05.22 08:43:57	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 08:44:38	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	GOA_almérés	2019.05.22 08:45:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:45:49	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-6ab.pdf	2019.05.22 08:46:29	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:47:02	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:47:45	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_özevél.pdf	2019.05.22 08:48:50	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_nylt67-1.pdf	2019.05.22 08:49:29	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:50:09	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_EVbiz.pdf	2019.05.22 08:50:46	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:35:16

Összesen: 12 sor (1 / 1)

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szűnnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0775

EKR000108582019/0775

EKR000108582019/0775



Dolg. sz.: Om-199/04

1984/374/50-10008
(Energiatechnika)

Továbbképzési szám:
EY-

Bizonyítvány

TÓTH FERENC által

személyi száma: I. 010422-3825.....

az Országos Energiagazdálkodási Hatóság felni szakmai engedélyje alapján
konvenció

„ÉRTESZÉSBŐLÉK SZABVÁNYOSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA”

katyva vizsgán az Állami Energiabiztos és Energiabiztosokévi Ról-
ugyelek Alábi az ORH-t egycetésevel kidott tananyagból elcsúszta
Vizsgát tett, esdiki az MSZ 1741 szabvány 19. fejezetében előírt
MSZ 4851 szabványon való megfelelését szemé az országos
szabványosság feltöringülön előgésére alkalmas.

..... S. z. a. g. e. d. 19 8 0. december 16. 0 4. nap

Országos Energiagazdálkodási Hatóság

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 06. 22.
Elérhetőség:	00-30-9453-979, e-mail: tothestsakrt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erősáramú berend. felülvizsgálója
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgálója
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyüzemelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19.	Tóth és Társa Kft.
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

(Kezdje a legutóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Korábbi projektek leírása, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktárak Bocsa 2018. év.	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Áll. Isk. Kiskunhalas 2018. év.	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

(Gyenge-közepes-ó-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv anyanyelv	Beszéd anyanyelv	Olvadás anyanyelv	Írás anyanyelv
Magyar nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
idegen nyelvek	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKREDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, ahelyett Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatíróra jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok feltételei azonban nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szikretmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Geozir Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő tesszük.

Kelt: Kistamásas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
 6400 Kistamásas, Erőssy K. u. 6.
 KMH 10402688-2545778-00000000
 Adószám: F3003276-2-03

[Signature]
 cégvezető aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations Българска Федеративна Асоциация на Преводачи
 & Anstalt für Übersetzungen und Beglaubigungen Български Национален Мандатен де Транслации и де Легитимации

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről -----
 ----- OKLEVÉL -----
 ----- Szám: DT 641560 -----
 --- Ezt az oklevelet BOROVSZKI Artur /apja utó-
 neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
 beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
 umának Vinogradovói /~~Magyarországi~~ Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
 technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
 rek szakán befejezte. -----
 --- Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
 25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
 lanyserelő technikus képesítést kapott. -----
 Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
 zottság elnöke -----
 Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató -----
 Olvashatatlan aláírás s.k., titkár -----
 Vinogradov, 1988. február 25. -----
 Előnyomtatási szám: 5324 -----

3402 / 50 OFF / P.H.

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759 borovszki.artur@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01-	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2005.04.10-2006.11.30	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző
1990.10.10-1995.05.20	Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemeltetése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózatokhoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERÉST			
(nyelve-köznyelv-szűj-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr


AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetükben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűrtmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
(Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján)

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánltevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozik,

- 1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlatterv a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozói igénybe venni:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlatterv alvállalkozói kíván igénybe venni

Erintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

- b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlatterv nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánok igénybe venni” megjelölést kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattervő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléséhez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléséhez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendó
² A hiányzó adatok kitöltendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

Ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregépell, előnyomott vagy nyomtatott cégzáróvev főlé nevetem az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Cséneski Erika közigyűző
6400 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/ fax: 79/331-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. szeptember-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Cséneski Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szilveszteri áruellátást biztosító rendszerek teljesítése 2019”

Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződéséről:

A szerződés létesítési megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő


Az ellenszolgáltatás nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:



Pap Norbert Tas
ügyvezető

SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVEDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12139782-2-15

Áramfejlesztő típusa	AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények	Prime	Standby
400/230 V, 50 Hz	50 kVA	55 kVA
	40 kW	44 kW
	Teljesítmény tényező: cosφ = 0,9	



A képek csak tájékoztató és optikai hatású szemléltető képalkotást nem tartalmaznak.

Teljesítményértékek meghatározása

Folyamatos áramellátás (Prime)

Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (villamos terhelés mellett). Nincs korlátozás az éves üzemidőre számolva, és az a berendezés 12 óránként 1 óra időtartama 10%-kal túlerőterhelhető.

Kétszintű áramellátás (Standby)

Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (villamos terhelés mellett) a háttérrel készülő esetén. Túlerőterhelés nincs megengedve. A modell generátorának előfeszítésétől kezdődően az ISO8528-3 szabvány szerint.

Műszaki adatok

Motor típusa	ELLA E4100ZD1
Generátor típusa	ELLA 55
Hangszigetelés és elrendezés	4. soros
Hangszigetelési szint	3,61
Furat méret, mm	100 / 115
Kompensációs tényező	19,1
Felüljáró	Turbofelüljáró
Frekvencia, Hz	50
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500
Motor max. teljesítmény, kW	46
Forrásüzemi szabvány típusa	Mechanikus
Motor elcsúszás, V	12
Napi üzemidő, óra	188
Üzemanyag fogyasztás 100% terhelés	10,3
Üzemanyag fogyasztás 75% terhelés	8,9
Üzemidő 75%-on, óra	22,8
Veszélyjelző típusa	DKG 309
Fütemelés hőmérséklete, °C	483
Éves levegő szűrés, m ³ /perc	3,9
Hőmérséklet csökkenés, m ³ /perc	118,4
A hő 50°C hőmérséklet hőmérséklet alatti észlelésre van tervezve	
Hűtőközeg mennyisége, liter	17,0
Teljes hűtőközeg mennyisége, liter	14,0

A teljesítményadatok 25 °C-os környezeti hőmérséklet, 100 m magasságú felületi magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek.
Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter súlyú, a D32869-1998, DIN AJ szabványok szerinti Diesel üzemanyag esetén érvényesek.

Méret és tömegadatok

Méret	Magasság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Száraz tömeg, kg	Nedves tömeg, kg
szűkített	1800	1000	1550	933	950
burkolat	2500	1000	1650	1233	1250

Száraz tömeg: burkolattal / Nedves tömeg: burkolattal és hűtőközeggel
A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és IEC61000-3-2.

AJ-ELLA 55

A termékkel kapcsolatos fejlesztési, csatlakozási és egyéb információkat a képek mellett találhatók a kézikönyvben. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu



Telefex:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Összes oldal: **4**

Kecskemét
Bathföldy u. 14.
6000

Dr. Pincés Noémi

Hívkozási számunk: 06-4318A0
Iktatószámunk: 06523/2019
Ügyintézőnk: PÁFI István
Dátum: 2019. május 20.

Hívkozási számunk: EKR000108582019/0879
Iktatószámunk: 054319A0
Ügyintézőnk: Dr. Pincés Noémi
Dátum: 2019. május 8.

Tárgy: **Árjajlat [Szüntetéses áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019. Hervegészámú Határozattal Kikendeltég]**

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vetük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megismerjék bennünket a megrendeléseikkal.

Üdvözléssel:

Gidaj Olivér Attila
Ügyvezető



PÁFI István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékeltek: **árjajlat**
műszaki specifikáció

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Néve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bathföldy u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000108582019/0879	054319A0
kelte:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	PÁFI István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alábbi részletek szerinti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kiejtjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árjajlat netto értékben adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó Beszerzés Ft
1	AJ-ELLA 55 Dízel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 78 A/fázis). - Ella motorral (hőterhelés, szinkronizálás), - Ella generátorral, - Horganyzott és festett zárszigelős burkolattal, - 10 m-es duplafali kéményrel, - 125 A-os háttér-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automata vezérlőpanellel - Tűzvédelmi lekapcsolással, - Tűrészletesség védelemmel	3 414 500	3 414 500
	A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege 1250 kg - zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen		
	12 órás önálló üzemelés biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)		
	Terhelhetőség fokozatok: 50% + 25% + 25 %		
	Helyszínrre szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerinti és beüzemelve)		
1	Fenti áramfejlesztő évi egyeztető anyagok (kenőanyag és szűrők cseréje) karbantartás: 7.000,- Ft/ÁFA/tétele		

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. 1037 Budapest, Montevidéo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 Telefon: (+36) 1398-7665
Fax: (+36) 77423-348 Fax: (+36) 1398-7655

E-mail: ganzair@ganzair.hu



Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-6 munkanét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos áttutálással, 100% a berendezések átvétele után. Áttutálás esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetési kapcsolatban felmerülő költséget. Előző fizetési feltételek számításhoz tartozó költségek ill. cárgminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénzügyünkbe való beérkezésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esetleges számla ki legyen egyenlítő (előlegszámla, loszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti díjak esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére felszámítani és visszaszállítani, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely eltaró megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A Számla az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítószerkezetre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Erőforrás berendezés (daru/tergonya) biztosítását a gépegység szállítójától történő lelemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 KV-os felvezető és a generátor, a generátor és a vezető, vagy HDK (hálózat-Diesel átkapcsoló) szerelvény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hűtőrendszer és az akkumulátorból megáprálásához.
- A házjavító (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelés (EPH) hálózat kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés korláton belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt forrás (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatással:

- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételéig a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyagja stb.).

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított fizmi tartalékkal és személyekkel 2 órás próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégzzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelési időtartam 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemór, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, hűtőfolyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonló) és munkaszijet, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt beltéri berendezésekre érvényes. A garanciánál belüli a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyári alkatrész nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelése, nem megfelelő környezeti feltételek, hibás üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrészek, anyagok alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemorához vagy időhöz közt karbantartási munkákat időben, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napk, heti, havi, évszakos, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napk, heti, havi, évszakos és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szerelvények és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kétha.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megkötött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésgazdálkodásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldönk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.