

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről létrejött **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** (rövidített név : BKMRFK, székhelye: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., adószám: 15720395-2-51, törzsszám: 720399, statisztikai számjel: 15720395-8424-312-03, képviseli: Dávid Károly r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei rendőrfőkapitány, mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), illetve

másrészről a(z) **GANZAIR Kompresszortechnika Kft.** (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15. Cg.: 03-09-100084, adószám: 10440036-2-03, bankszámlaszám: 11732064-20049849-00000000, képviseli: Gidai Olivér Attila ügyvezető (vezető tisztségviselő) önálló képviseleti jogosultsággal), mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény* (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet 2019. év április 30. napján, a Kbt. 113. § (1) – (4) bekezdései alapján közbeszerzési eljárást indított meg, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával „**Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019**” beszerzése elnevezéssel.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Vállalkozó tette, akit a Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

II. A szerződés tárgya

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával *megrendeli* a Vállalkozótól a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő áru (*aggregátor és szünetmentes berendezések*) **beszerzése és üzembehelyezése** Megrendelő részére történő teljesítését: a közbeszerzési eljárásban **rendelkezésre bocsátott műszaki leírásban**, és az erre a Vállalkozó által adott; és a szerződés mellékletét képező Ajánlat szerint.

2.2./ A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával *vállalja*, hogy a Megrendelő által igényelt, a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott áru beszerzést a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére a jelen szerződésben meghatározott határidőben teljesíti.

2. 3. / Kivitelező nyertes ajánlatának a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti elemei:

Telephely	Termék megnevezése	Típusa	Mennyiség (db)	Többslet jótállás (hónap)	Beszerzés és üzembehelyezés nettó ára (Ft)
Tompai KÁ	Aggregátor	AJ-S 700 Diesel	1	24	16.551.600
	UPS berendezés	GTEC ST020T	1	48	1.970.000
Hercegszántó KÁ	UPS berendezés	GTEC ZP120N-3K	1	48	175.000

Kelebia HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	3.247.500
Hercegszántó HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	3.414.500
Bácsbokod HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	2.247.500
Nettó összesen:					27.606.100
Bruttó összesen:					35.059.747

III. A teljesítés helye és határideje

3.1./ A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát Tompa KA, Hercegszántó HRK, Hercegszántó KA, Kelebia HRK, Bácsbokod HRK teljesítési helyeken köteles elvégezni, majd a Megrendelő kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás útján átadni.

3.2./ A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott áru beszerzést a jelen szerződés megkötésének napját követő 2 hónap, de legkésőbb **2019. augusztus 31.** napjáig köteles a teljesítés jelen szerződés 3.1./ pontjában meghatározott helyén elvégezni, és ott a Vállalkozó kapcsolattartója részére a 3.3./ pont szerint átadni. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.3./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező áru beszerzés a Megrendelő kapcsolattartója részére történő átadásakor a helyszín vonatkozásában *átadás-átvételi eljárást* tartanak.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti.

Amennyiben az átadásra kerülő munka megfelel a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, továbbá a jelen szerződés feltételeinek, a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást követően *teljesítési igazolást* ad a Vállalkozó részére, vagy ellenkező esetben a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja. A teljesítési igazolást a Vállalkozó kérésére akkor is ki kell adni, ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül nem kezdte meg, vagy megkezdte, de a megkezdést követő 30 napon belül nem fejezte be.

3.4./ A - Vállalkozó szerződésszegő megatartására visszavehető- késedelmes teljesítése esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke 10 000 Ft, amely a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból történő teljesítési késedelembe esése esetében az így eltelt időre naponként kerül felszámításra. A Vállalkozó mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* (továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimentí.

IV. Fizetési feltételek

4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés egyösszegű *vállalási ára, díjazása* mindösszesen **nettó 27.606.100,- Ft+Áfa**, azaz **bruttó 35.059.747,- Ft**. A díj tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékére. A Vállalkozó a teljesítési igazolás alapján állítja ki a számlát, melyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles átutalással megfizetni a Vállalkozó kifizetésre benyújtott számláján megjelölt bankszámlájára.

4.2./ A felek rögzítik, hogy a vállalási díj, *egy összegben esedékes*. A Vállalkozó vállalási ára jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés gépköltségére, munkadíjra és a szállítás, anyagmozgatás költségére. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár fix egységárain alapuló *átalányár*.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:



- a) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
- d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó.

4.3./ A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózási adatbázisban nem szerepel, vállalja az említett nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését és a számlájával együtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátását; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést.

4.4./ A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

V. A felek jogai és kötelezettségei

5.1./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység eredményét a 3.2./ pontban meghatározott határidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően – a 3.1. és 3.3./ pontok szerinti átadás-átvételi eljárás útján Tompa KA, Hercegszántó HRK, Hercegszántó KA, Kelebia HRK, Bácsbokod HRK telephelyen a Megrendelő részére átadni illetve a Megrendelő birtokába bocsátani.

5.2./ A Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, összetételben, kapacitásban biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.

5.3./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzést szerződés szerűen, teljes körűen, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen teljesíteni.

A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül az áru rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A Vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

5.4./ A Vállalkozó kötelessége a tevékenysége, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, megvalósulási terv) elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása és igazoltatása.

5.5./ A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, illetve a Vállalkozó ajánlatában és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelően került elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.



5.6./ A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyéb károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Kivitelező tevékenysége következtében keletkezik.

5.7./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott árubeszerzés elvégzésével összefüggésben keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, illetve elszállíttatni.

5.8./ A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozóan a Kbt. 138. § és 139. §-ában foglaltak az irányadók.

5.9./ A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.11./ A Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés megkezdéséhez a munkaterületet a Vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 2 napon belül átadni. A munkát Szerződő Felek által közösen elfogadott ütemterv szerint kell végezni, amelyet a Vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjában a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában foglaltak alapján elkészíteni.

A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a Vállalkozónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.

5.12./ A Megrendelő köteles a Vállalkozó kérésére – szükség esetén – a műszaki leírás magyarázatát, illetve részletes kivitelezési utasítást megadni.

5.13./ A Megrendelő – a Vállalkozó szerződés szerű teljesítése esetében – köteles a 4.1.1./ pontban meghatározott díjat esedékességgkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Vállalkozónak megfizetni.

5.14./ A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződés szerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

5.15./ A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás során – köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben az árubeszerzés megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentációjában, illetve a Vállalkozó ajánlatában előírt követelményeknek és a rendeltetés szerű használatra alkalmasak, a Megrendelő köteles a munkát átvenni.

5.16./ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a Vállalkozóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

5.17./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

VI. Jótállás, a szerződés teljesítésének biztosítékai

6.1./ Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az alábbiak szerint - a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől. A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik.

Telephely	Termék megnevezése	Típusa	Mennyiség (db)	Alap jótállás (hónap)	Többlet jótállás (hónap)	Jótállás összesen (hónap)
Tompa KÁ	Aggregátor	AJ-S 700	1	36	24	60



		Diesel				
	UPS berendezés	GTEC ST020T	1	12	48	60
Hercegszántó KÁ	UPS berendezés	GTEC ZP120N-3K	1	12	48	60
Kelebia HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	36	24	60
Hercegszántó HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	36	24	60
Bácsbokod HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	36	24	60

6.2./ A Megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozónak. A Vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el.

6.3./ A Megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás esetén a Megrendelő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javítás választása esetén annak időtartama legfeljebb 30 nap.

A javítást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés eredményeképp létrejött aggregátor/ szünetmentes berendezés használhatósága, értéke ne csökkenjen. A javítás során csak műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkor engedélyeknek megfelelő anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a Megrendelő a meghibásodással érintett részt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdődik. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell.

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet.

6.4./ A Vállalkozó nem felel azon hibákért, amelyeket a Megrendelő az átvételkor ismert, vagy kellő körültekintés mellett ismerhetett volna. Nem tartoznak ezen hibák körébe a rejtett-, hozzá nem férhető-, illetve egyéb, az átadáskor fel nem ismerhető hibák.

6.5./ A Vállalkozó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka eredményeként létrejövő építmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszatosság).

6.6.1./ A Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként tartalékkeretet nem kíván érvényesíteni.

6.6.2./ A Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékeként a szerződés 4.1.1./ pontja szerinti, ellenszolgáltatás öt (5) százalékának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.

6.6.3./ A 6.6.1./ és 6.6.2./ pontban írt biztosítékok a hivatkozott pontokban írt határidőig a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően nyújthatóak óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő jelen szerződés fejlécében meghatározott fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel.

A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának igazolása bankszámlára történő befizetés, átutalás esetén a terhelési értesítő, átutalási igazolás másolati példányának, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia esetén a garancialevél eredeti vagy hiteles másolati példányának, készfizető kezesség esetén a



kezességvállalást tartalmazó dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányának, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetében a biztosítási kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik.

6.6.4./ A Vállalkozó a fentiekben említett egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

VII. Elállás, a szerződés felbontása

7.1./ A Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – az építési munkát nem tudja elvégezni és átadni.

7.2./ A Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7.3./ A Megrendelő jogosult szerződést felmondani ha

a) a kivitelező késedelmes teljesítése meghaladja az 50 napot,

b) a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén,

c) ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdésének h) pontját. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

7.4./ A 7.2./ és 7.3./ pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan *kapcsolattartó*

- a Megrendelő részéről:

Név: Szilvási Attila r. alezredes
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Telefonszám: 76/513-360; 30/445-4565
Telefaxszám: 76/513-330
E-mail cím: SzilvasiA@bacs.police.hu

- a Vállalkozó részéről:

Név: Gidai Olivér Attila
Cím: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.
Telefonszám: 77/423-448
Telefaxszám: 77423-348
E-mail cím: oliver.gidai@ganzair.com



A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

8.2./ A Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság *jogképes*, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.

8.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen vállalkozási szerződést – különös tekintettel a vállalási díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.

8.4./ A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kísérik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszünésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek* (Ptk.) a vállalkozási szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénynek* (Kbt.) a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései, a szerződés teljesítésében részt vevőkre és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.6./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést – különös tekintettel a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a Vállalkozó feladata.

8.7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

8.8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásra vonatkozó speciális, valamint a Kbt. a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.9./ A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.


8.10./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelező a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.


8.11./ A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyekből 4 példány a Megrendelő, 2 példány a Vállalkozó birtokába kerül.




Kecskemét, 2019. július 02.


Dávid Károly r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei főkapitány
Megrendelő



Pénzügyileg ellenjegyzem:


Kecskemét, 2019.07.02.


Márton Attila r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes



Előzetes jogi ellenőrzés:

Kecskemét, 2019.07.02.


dr. Pincés Noémi r. őrnagy
jogtanácsos

Kiskunhalas, 2019. július 02.




Gidaí Oliver Attila

ügyvezető

GANZAIR Kompresszortechnika Kft.
Vállalkozó

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet – Vállalkozó ajánlata
- 2.sz. melléklet – Szolgáltatási szerződés karbantartásról



AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltés csatlakozás típusa	Feltöltés csatlakozás kezdés dátuma
Egyéb	Ajánlat_TompaKÁ	2019.05.22 08:27:28	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	AJ-5700(0519).pdf	2019.05.22 08:28:10	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	AGR_ref	2019.05.22 08:29:01	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	ST020T.pdf	2019.05.22 08:30:41	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	SZM_ref.pdf	2019.05.22 08:31:16	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	GOA_aláírás	2019.05.22 08:31:52	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50

EKR000108582019/0879

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltés csatlakozás típusa	Feltöltés csatlakozás kezdés dátuma
Egyéb	KBT55-7.pdf	2019.05.22 08:32:32	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	KBT56-6ab.pdf	2019.05.22 08:33:16	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:33:57	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:34:52	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	BA_oltevéi.pdf	2019.05.22 08:35:55	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_nyil67-1.pdf	2019.05.22 08:36:47	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:37:18	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_EVbirt.pdf	2019.05.22 08:38:01	Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50

Összesen: 14 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0879

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Gazdasági szereplő

Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

Ajánlattevő (részvétele jelentkező Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság / Kétszázötvenöt és hatvanötöt f. Társaság részvétele jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Működés: Ajánlattevő (részvétele jelentkező) szervezet / Kétszázötvenöt és hatvanötöt f. Társaság képviseletében eljáró szervezet

Nyilvántartásból

Név: Ganzair Kompresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 10440036203

HEA Európai Unió adószám: HU10440036

Egyéb nemzeti azonosító:

Utca és házszám: Széna Utc 15 E-mail cím: ganzair@ganzair.hu

Írányítószám: 6400 Internet cím: www.ganzair.hu

Város: Kiskunhalas Telefon: +36 77423448

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy vagy személyek: Pál János Kapcsolattartó telefonszáma: +36 203268673

Kapcsolattartó e-mail címe: itvan.pal@ganzair.hu Kapcsolattartó fax: Képviselet

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? Képviselet

A gazdasági szereplő képviseletére vonatkozó információk:

Vezetőnév: Csida Olivér Attila

Születési idő: 1974.01.24 Születési hely: Budapest

Utca és házszám: Rákóczi utca 25. E-mail cím: oliver.gida@ganzair.com

Írányítószám: 1078 Telefon: +36 30223309

EKR000108582019/0879

EKR000108582019/0879

Város: Budapest ... Bevezető/nyilvános minőségben (ér. al: ügyvezető)
 Ország: Magyarország
 Amennyiben szükséges, rendelkezze a képviseletre vonatkozó információkkal (a képviselet formája, kire, címje stb.):

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálata alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Születmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részben szükséges
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	Ajánlati szakasz
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	Ajánlati szakasz
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján	Ajánlati szakasz
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlati szakasz
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlati szakasz

Új iratok benyújtása a közzététel benyújtandó nyilatkozatokhoz

Benyújtandó iratok	Előzetes iratok	Előzetes iratok	Művelet
Ajánlat	Ajánlat_TompaKÁ	Ajánlat_TompaKÁ.pdf	Részletek
Aggregációs adatlap	AJ-S700(0519).pdf	AJ-S700(0519).pdf	Részletek
Aggregátor referenciá	AGR_ref	AGR_ref.pdf	Részletek
Szűrésmentes adatlap	ST020T.pdf	ST020T.pdf	Részletek
Szűrésmentes referenciá	SZM_ref.pdf	SZM_ref.pdf	Részletek

EKR000108582019/0879

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kizáró és mérési leírás pontos értelmezését követően - a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerem, megértetem és azokat a szerződéses viszonyaim teljesítésére elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kivételre kerülök a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti minden vonatkozó szerződést megkötés és a szerződés az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül a felhívás alapján megkötött ajánlati árért teljességgel.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlati feltételek határidő lejártáig teljesítőben megismerem.

Jelen nyilatkozatot a kizáró ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat megsejtesése

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ganzler Kompressortechnika Kft-től Felhívású Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szécsén Utca 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vagy igénybe a

szerinti kizáró okok hatálya alá eső aláalkalmazott.

Nyilatkozat megsejtesése

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

kizáró okok nem szem állásáról

Ganzler Kompressortechnika Kft-től Felhívású Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szécsén Utca 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezet nem áll a Kbt.

szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

EKR000108582019/0879

Alkalmazási példány	GDA alkírás	GDA_alkírás.pdf	Részletek
Ajánlattevői nyilatkozat	KBT65-7.pdf	KBT65-7.pdf	Részletek
Ajánlattevői nyilatkozat	KBT66-6ab.pdf	KBT66-6ab.pdf	Részletek
Ajánlattevői nyilatkozat	KBT67-1.pdf	KBT67-1.pdf	Részletek
Változásmentes szakmai önéletrajz	BA_szakmaiCV.pdf	BA_szakmaiCV.pdf	Részletek
Változásmentes önéletrajz	BA_ekletrajz.pdf	BA_ekletrajz.pdf	Részletek
EV nyilatkozat	TF_nyil67-1.pdf	TF_nyil67-1.pdf	Részletek
EV szakmai önéletrajz	TF_szakmaiCV.pdf	TF_szakmaiCV.pdf	Részletek
EV tájékoztató	TF_evbt6.pdf	TF_evbt6.pdf	Részletek

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ganzler Kompressortechnika Kft-től Felhívású Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szécsén Utca 15

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

a szervezetnek a pályázás és a szerződés megkötésének megkezdéséről és megvalósulásáról szóló 2017. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 33. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következők (név, címké) lakóhelye):

Tulajdonos neve: **Csiki Ötör Átila**
Tulajdonos állandó lakóhelye: **1078 Budapest, Rákóczi utca 25.**

a szervezetnél a Ptv. 3. § 33. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

a szervezet olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

Nyilatkozat megsejtesése

EKR000108582019/0879

Nyilatkozom, hogy Ganzler Kompressortechnika Kft-től Felhívású Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szécsén Utca 15

a cégnyilvántartásról, a bírósági cégnyilvántartásról és a végrehajtásokról szóló 2008. évi V. tv. (Cv.) szerinti

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

Nyilatkozat megsejtesése

Nyilatkozat összeállító

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Ganzler Kompressortechnika Kft-től Felhívású Társaság
Székhely irányítószám	6400
Város	Kiskunhalas
Cím	Szécsén Utca 15
Adószám	10440036203

Felolvasólap

Többfelj írás (aggregátor)	24
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)	
Többfelj írás (szűrésmentes)	48
minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)	
Beszerezés és	18 521 600
összebejegyzés	
Kiszárazás (szűrésmentes)	35 000

EKR000108582019/0879



Eng. sz.: OM-189/04

1980/324/46-10008
(Szempálydíj)

Teljesítményi szám:
27--

Bizonyítvány

TÓTH FERENC

személyi szám: 1. 010022. 3895.
az Országos Szempálydíjnyújtó Hivatal Képzési és Szempálydíjnyújtó Osztályán

„ÉRTESZÉKELT SZABVÁNYOSSÁGI FELTÖLTŐKÉPZÉS”

Lényegét tekintve az OECB egyetemes kiadványokból összeállított kézikönyv alapján az OECB szabványok szerinti felújítási munkák elvégzésére a MSZ 4831 szabványozásban meghatározottak szerint az értekezési díj szabványos díj felvételével a képzésre alkalmas.

1980. é. sz. 010022. 3895. 18. 89. december 17. napján

(Országos Szempálydíjnyújtó Hivatal)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothestsairt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezde a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőáramú berend. felőlvizsgáló
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felőlvizsgáló
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ villany szerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezde az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 18-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

(Kezde a legutóbbival, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Korábbi projektek leírása, időpontja	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktársamok Bócsa 2018. év	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

(G: angol-középes-6-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv anyanyelv	Beszéd anyanyelv	Olvadás anyanyelv	Írás anyanyelv
idegen nyelvek	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:

Felőlvizsgáló vezetői jogosultság: FMV-ÉVIC/03-8261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Saját kezű aláírás


NYILATKOZAT A KBT. 57. §-ÁNAK (1) BEKÉRZÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásban, ahántról Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- ezáltal a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szilveszter áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gazdair Kft. ajánlattevő ajánlata részétént, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap


TÓTH és TÁRSA KFT.
8400 Kiskunhalas, Erőssy K. u. 9.
KSH 18402288-25630789-00000000
Adószám: 74303218-2-03

.....
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations Бюро переводов и удостоверений
Büro National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről -----
----- OKLEVÉL -----
----- Szám: DT 641560 -----
----- Ezt az oklevelet BOROVSKY Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovi /Негызольхозтех-
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte. -----
----- Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanyeszerelő technikus képesítést kapott. -----
Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke -----
Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató -----
Olvashatatlan aláírás s.k., titkár -----
Vinogradov, 1988. február 25. -----
Nyilvántartási szám: 5324 -----



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01- 1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyszerűségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01- 2006.04.10- 2006.11.30	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25- 2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01- 2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25- 1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szerviz, beszerző
1990.10.10- 1995.05.20	Kiskunhalasi Beroműfeldolgozó Vállalat / Villamossági TTK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Eltöltött funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, belizemlése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellendrízése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számtógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.


Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Csidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnnetmentes áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019” című közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként tesszük.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégvezető aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozóiról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjain alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

- 1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részeit) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Érintésvédelmi szabványosságj felülvizsgáló

- b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázy Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szöveggel kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázy Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványosságj felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendó
² A hiányzó adatok kiiktatandók

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Széna út 15.

Hígyvesztője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégzöveg formáját az alábbi módon, üssállam form.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csémeti Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos u. 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezébe írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának közzeljárásáról és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési közzeljárásáról, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kétfelvezár-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csémeti Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezés:
„Szállótermetes áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Nyilatkozat az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához
Nyilatkozat

Alulírott Pap Norbert Tas, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő

mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő
VAGY
mint a Ganzair Kft. ajánlattevő részére a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

által teljesített, az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáiról:

A szerződést kötő másik fél
- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

A szerződés tárgya: 10 kVA szilnetmentes áramforrás, 30 percus áthidalási idővel

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.850.000.- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:



Pap Norbert Tas
Ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVEDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20
Adószám: 17-55952-2-11

SATURN Online UPS

10 - 20 kVA 1/1 és 3/1 fázis és 10 - 200 kVA 3/3 fázis

- ADATKÖZPONTOK
- TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
- VÉSZHELYZETI ESZKÖZÖK
- SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

Quality Energy Provider

Smart Energy Solutions

Termék

2



FŐBB JELLEMZŐK:

- NAGY TELJESÍTMÉNY
- RUGALMASSÁG
- MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG
- ZÉRÓ KIHATÁS A HÁLÓZATRA
- INTELLIGENS AKKUMULÁTOR MENEDZSMENT

0,9-ES KIMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐVEL (1600-200kVA) ÉS 96%-OS HATÉKONYSÁGGAL ON-LINE ÜZEMMÓDBAN, A SATURN BOROZAT ESZKÖZÖK SZÉLES SKÁLÁJÁT KÉPES ELLÁTNI, ÚGY MINT SZERVEREK, ADATKÖZPONTOK, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, VÉSZHELYZETI ESZKÖZÖK. AZ UPS BEMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ KORREKCIÓ FUNKCIÓVAL VAN ELLÁTVA AMINENK KÖZZENHETŐEN ELKERÜLHETŐK A HÁLÓZATI ZAVAROK.

A SATURN szorosan ellenőrzött a következő modellekben: 10 - 20 kVA 3 fázis vagy 1 fázis bemenet és 1 fázis kimenet, 10-200 kVA három fázis bemenet és kimenet, on-line kettős konverzió technológiával, ami megfelel a VFI-SS-11 szabványnak, ahogy az IEC EN 62040-3 előírja.

Ez az UPS szorosan a legmodernebb mikroelektronikai és technológiával készült.

A DSP mikroprocesszoros vezérlés maximális védelmet jelent a terheléseknél, valamint jelentős energiamegtakarítást és nulla kihatást a hálózatra.

A nagyfokú rugalmasság három fázisú és egy fázisú bemenettel is kompatibilitást eredményez, ezáltal gondtalan UPS csatlakoztatás jellel.

Rugalmasság

A Saturn különböző módokban működhet.

Normál üzemmód: On-Line módban a terhelést az inverter állja elő dupla konverzió technológiával a hálózatról.

Eco üzemmód: A terhelést a vészhelyzeti hálózattal (95%-os hatékonyságú) állja elő, ami ha kívül van a tolerancián, akkor az áram automatikusan átáramlik az Inverterre.

Smart Active üzemmód: Az UPS automatikusan megállítja, hogy On-Line vagy Eco üzemmódban működjön a hálózati összehajlítási adatok alapján.

Frekvencia konverter: Az UPS frekvencia konverterként is szolgálhat, 50Hz/60Hz-ra vagy fordítva. Ebben a módban a start-up bypass le van tiltva. Az üzemmód működését belső akkumulátor vagy szűrő névűli.

Tördelős jellemző: A 160kVA - 200kVA berendezések hőmérsékletéről egy speciális szenzorral is el vannak látva, amelyek növelik a hatékonyságot és a veszteséget (Intelligens hőmérséklet).

Hidrogénmentes: Az UPS hálózattal is bekapcsolható.

Telesztélyes megoldás: Kivételként a kritikus terhelések a rendelkezésre állási időnél rövidebb ideig (akár 125 kVA) üzemelhetnek.

Dupla Bemenet: Két hálózati esetén dupla bemenet (Standard a 125 kVA vagy nagyobb UPS-eknél).



Zéró kihatás a hálózatra

A Saturn úgy tervezett, hogy zéró kihatással legyen az áramforrásra (hálózat és generátor). Ezt a következők teszik lehetővé:

- Bemeneti egyenirányító PFC-vel
- DSP mikroprocesszorok
- IGBT teljesítmény alkatrészek
- Kétfázisú működési lehetősége (1 mp - 120 mp között)
- A bemeneti egyenirányító szoftv. oldás (1 mp - 125 mp között)



A Saturn szoftverrel is funkcionál, mivel kiegészíti a biztonsági és a reaktív teljesítményt.


Maximális megbízhatóság és teljesítmény

A Saturn egy transzformátor nélküli UPS. Hasznosítja az inverter technológiát. IGBT modulokkal amelyek gyorsan cserélhetők a frekvenciát.

Ez a következőket tartalmazza:

- Nagy teljesítmény
- Nagy hatékonyság (akár 96%)
- Alacsony zajszint
- 0,9 kimeneti teljesítménytényező akár 125 kVA
- 100 VA - 200 kVA modellek esetén a 400000 teljesítményóra-érték

Intelligens akkumulátor menedzsment



A Saturn intelligens akkumulátor menedzsmenttel van ellátva, amely optimalizálja a teljesítményt és növeli az élettartamot ezáltal meghosszabbítja a működési élettartamot.

Az akkumulátor menedzsment a következőket tartalmazza:

- Hőmérséklet szabályozás (opcionális) és a töltési feszültség leggyorsabb és a töltési és az akkumulátor hőmérsékletének elkerüléséhez
- Ütemezett akkumulátor teszt
- Lassú lemerülés elleni védelem
- Alacsony hőmérséklet
- Különböző áramforrások közötti működés (dél-savvas, AGM, NiCd)

Kommunikáció

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK

Windows 95-OSR2 és újabb verziók; Linux, Novell Netware, Mac OS X; IBM OS/2 Warp és Server; HP OPEN VMS; a leggyakoribb UNIX rendszerek: IBM AIX, HP UNIX, SUN Solaris, INTEL és SPARC, SCO Unix és UnixWare, Silicon Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX és DEC UNIX, BSD UNIX és FreeBSD UNIX, NCR UNIV

UPSMON szerver környékű UPS-vel működik. A szoftver változások közötti kritikus információkat és eseményeket, így mint például, akkumulátorok kimerülése. Segítségül megadhatjuk az UPS modelleket és paramétereit, hogy segítsen diagnosztizálni a problémákat. A programmal szerverre telepítendő tényleg az összes konfigurációs beállítások.

Fejlett kommunikáció

Közvetlen kapcsolat az Ethernet hálózattal

- Az állományok kijelzői részletes tájékoztatást ad a szerverről, állapotáról és frusztrációjáról. E kijelzők nyitva
- A kommunikáció végén platform és minden operációs rendszert és hálózati technológiát, beleértve a magyulási szoftvereket is. UPSMON támogatja SNMP-t.
- 3 hely van az opcionális kommunikációs lehetőségek, így mint hálózati adapterek, szabványos csatlakozók, és
- RS232C hálózati csatlakozók jelen vannak.
- RS232C hálózati csatlakozók jelen vannak.
- Kétfázisú hálózati csatlakozók jelen vannak.
- Kétfázisú hálózati csatlakozók jelen vannak.
- Távoli LCD.

ÁRAMELLÁTÁS

RS232C Terminál

SNMP CSATLAKOZÁS

ETHERNET HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

WEB OLDAL


ÁLLÍTÁS

LEÁLLÍTÁS

Állomány tájékoztatás

Server

Párhuzamos konfiguráció



5

Zöld Technológia

A SATURN új technikai megoldás 60.5% -os hatásfokúval és LED-es világítással. Ez egy 60.5% -os hatásfokú LED-es világítással rendelkező LED-es világítás. A SATURN új technikai megoldás 60.5% -os hatásfokúval és LED-es világítással. Ez egy 60.5% -os hatásfokú LED-es világítással rendelkező LED-es világítás.

A SATURN új technikai megoldás 60.5% -os hatásfokúval és LED-es világítással. Ez egy 60.5% -os hatásfokú LED-es világítással rendelkező LED-es világítás.

Technikai jellemzők

MODELL	ST010M	ST012M	ST014M	ST020M
BEMENET				
Feszültség	380-400-415 Vác három fázisú nullával / 220-230-240 egy fázisú			
Feszültség tartomány	320-500V @ 100% terheléssel; 240-500V @ 80% terheléssel; 184-276V @ 100% terheléssel; 140-276V @ 100% terheléssel			
Frekvencia	50/60 Hz			
Frekvencia tartomány	40 + 72 Hz			
Teljesítménytényező	0.99			
Torzós	THDI < 3%			
BYPASS				
Feszültség	220-230-240 Vác egy fázisú nullával			
Feszültség tolerancia	180 + 264V (váltakozó)			
Frekvencia	50/60 Hz (váltakozó)			
Frekvencia tolerancia	±5 (váltakozó)			
KIMENET				
Teljesítmény (VA)	10	12	16	20
Adóv teljesítmény (kW)	9	10.8	13.5	18
Teljesítménytényező	0.9			
Feszültség	220-230-240 Vác (váltakozó) egy fázisú nullával			
Stabilitás szabtolás	± 1%			
Dinamikus stabilitás	± 2%			
Csúcsáram	3:1			
Feszültség torzítás	≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel			
Frekvencia	50/60 Hz			
Frekvencia stabilitás	0.01%			
Tűrőidő	110% 10 perc; 133% 1 perc; 150% 5 mp-ig			
Akkumulátor	AKKUMULÁTOR			
Típus	40 db 12V (max 2 kg, 8 Ah)			
Töltési idő	6 óra			
Súly	315	320	325	330
Méret (HxGxD mm)	130x440x250			
Kommunikáció	USB - RS232 - SNMP - MODBUS - PROFIBUS - RS485			
Működési hőmérséklet	0°C / +40°C			
Relatív páratartalom	0% nem kondenzáló			
Szin	Sötétkék RAL 7016 + Világoszürke RAL 7012			
Zaj (1 méterre)	< 48 dBA			
Vibrációs szint	IP20			
Hatásfok	83.5%	83.6%	83.6%	84%
Stabilitás	<ul style="list-style-type: none"> • Eurotest EN61000-4-1V 2000B/C/E Alacsony frekvenciájú zavarok; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás • Szabványok: IEC EN 62368-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3 • Biztonság az IEC 62368-2-1 VFI - SS - 111 - szerinti megfelelésben 			

Megjegyzés: A színek a képek megjelenítésétől eltérhetnek.
* SATURN

Technikai specifikációk

MODELL	ST010T	ST012T	ST014T	ST020T	ST030T	ST040T	ST060T	ST080T	ST100T	ST120T	ST140T	ST200T
BEMENET												
Feszültség	380-400-415 Vác három fázisú nullával											
Feszültség tartomány	320-500V @ 100% terheléssel; 240-500V @ 80% terheléssel											
Frekvencia	50/60 Hz											
Frekvencia tartomány	40 + 72 Hz											
Teljesítménytényező	0.99											
Torzós	THDI < 3%											
BYPASS												
Feszültség	380-400-415 Vác három fázisú nullával											
Feszültség tolerancia	180 + 264 V három fázisú nullával (váltakozó)											
Frekvencia	50/60 Hz (váltakozó)											
Frekvencia tolerancia	± 5 (váltakozó)											
KIMENET												
Teljesítmény (VA)	10	12	15	20	30	40	60	80	100	125	160	200
Adóv teljesítmény (kW)	9	10.8	13.5	16	27	36	64	72	90	112.5	160	200
Teljesítménytényező	0.9											
Feszültség	380-400-415 Vác (váltakozó) három fázisú nullával											
Stabilitás szabtolás	± 1%											
Dinamikus stabilitás	± 2%											
Csúcsáram	3:1											
Feszültség torzítás	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel ≤ 1% fr. terheléssel ≤ 3% fr. terheléssel ≤ 3% fr. terheléssel ≤ 3% fr. terheléssel 											
Frekvencia	50/60 Hz											
Frekvencia stabilitás	0.01%											
Tűrőidő	110% 10 perc; 133% 1 perc; 150% 5 mp-ig											
Akkumulátor	AKKUMULÁTOR											
Akkumulátor száma	40 db 12V (max 2 kg, 8 Ah)											
Típus	VRLA AGM/SELE; Ni-Cd; SAHVS											
Töltési idő	6 óra											
ÁLTALÁNOS												
Súly	320	330	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425
Méret (HxGxD mm)	150x440x250											
Kommunikáció	USB - RS232 - SNMP - MODBUS - PROFIBUS - RS485											
Működési hőmérséklet	0°C / +40°C											
Relatív páratartalom	0% nem kondenzáló											
Szin	Sötétkék RAL 7016 + Világoszürke RAL 7012											
Zaj (1 méterre)	< 48 dBA											
Vibrációs szint	IP20											
Hatásfok	83.5%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%	83.6%
Stabilitás	<ul style="list-style-type: none"> • Eurotest EN61000-4-1V 2000B/C/E Alacsony frekvenciájú zavarok; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás • Szabványok: IEC EN 62368-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3 • Biztonság az IEC 62368-2-1 VFI - SS - 111 - szerinti megfelelésben 											

* békülék adataival, ahol szükséges.
Megjegyzés: A specifikációk, előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

SATURN

G-Tec Szerviz



www.gtec-power.eu



G-Tec EU 1000000
Szádeli Mészáros utca, 61113
36031 Pávodaró (V), HUN
Tel: +36 0444 361321 - Fax: +36 0444 365151
info@gtec-power.eu

G-Tec France
38 Rue Servant
69003 Lyon, France
Tel: +33 (0) 4 82 81 01 99
france@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd



Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
 Kbt. 113. § szerinti nyílt
 Közbeszerzési eljárás elnevezése:
 „Szoftveres áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlatlételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Aháliról Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviseletébe, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződéséről:

A szerződést kettő felek megnevezése, címe:

- Megrendelő:**
 - neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
 - címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.
Vállalkozó:
 - neve: Ganzair Kft.
 - címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátás/géltetés nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:


 Pap Norbert Tas
 ügyvezető

S.A.S.
 SECURITY ALARM SERVICE
 VAGYONVÉDELMI KFT.
 Cegléd, Bajza u. 20.
 Adószám: 17194762-15



Áramfejlesztő típusa	AJ-S 700																																																																			
Kimenő teljesítmények	Prime	Standby																																																																		
400/230 V, 50 Hz	640 kVA	700 kVA																																																																		
	512 kW	560 kW																																																																		
	Teljesítmény tényező: cosφ = 0.8																																																																			
<p>Teljesítményértékek meghatározása</p> <p>Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (világítás terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves óraszámok száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlerhelhető.</p> <p>Készletű áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (világítás terhelés mellett) a hirtelen kiesés esetén. Túlerhelés nincs megengedve. A modellek minőségének ellenőrzésére az ISO 9001:2015 szabvány szerint.</p> <p>Műszaki adatok</p> <table border="1"> <tr><td>Motor típusa</td><td>Shanghai S266TAD63</td></tr> <tr><td>Generátor gyártója, típusa</td><td>AJTAS 700</td></tr> <tr><td>Hengeres szám és elrendezés</td><td>13 V</td></tr> <tr><td>Hengeres tápellátás, liter</td><td>28,6</td></tr> <tr><td>Fuvalék, mm</td><td>135 / 155</td></tr> <tr><td>Kompresszor típusa</td><td>16:1</td></tr> <tr><td>Felhajtás</td><td>Turbófeltöltés, utánhajtás</td></tr> <tr><td>Frekvencia, Hz</td><td>50 / 60</td></tr> <tr><td>Motor fordulatszáma, 1/perc</td><td>1500 / 1800</td></tr> <tr><td>Motor max. teljesítmény, kW</td><td>638</td></tr> <tr><td>Fordulatszám szabályozás</td><td>Dinamikus</td></tr> <tr><td>Motor olaj, rendszeres, liter</td><td>24</td></tr> <tr><td>Nagy áramú csatlakozás, liter</td><td>700</td></tr> <tr><td>Özmenet levegőszűrés 100%, liter/óra</td><td>141,0</td></tr> <tr><td>Özmenet levegőszűrés 75%, liter/óra</td><td>106,0</td></tr> <tr><td>Cserélhető 75%-os, óra, nyitott/lezárva</td><td>6,6</td></tr> <tr><td>Vezérlő panel típusa</td><td>DKG 309</td></tr> <tr><td>Plasztikus hőmérséklet, °C</td><td>55,3</td></tr> <tr><td>Érdelékvesztés, mm 1/perc</td><td>40,0</td></tr> <tr><td>Hőmérséklet emelkedés, °C/perc</td><td>373,2</td></tr> <tr><td>A hűtés 50°C környezeti hőmérséklet esetén</td><td></td></tr> <tr><td>Áramellátás végső áramú</td><td></td></tr> <tr><td>Hűtőközeg mennyisége, liter</td><td>84,0</td></tr> <tr><td>Teljes kezelési mennyiség, liter</td><td>57,0</td></tr> </table> <p>A teljesítményértékek 25 °C-on beosztott levegő, 100 m tergalattal felel meg, és 30% relatív párhosszal oszlik meg.</p> <p>Özmenet levegőszűrés: 0,85 kg/liter áramú, a BS2349:1998, Class A2 szabványok szerinti Diesel tüzelésű motorok esetén.</p> <p>Méret és súlyadatok</p> <table border="1"> <tr><th>Kívülről</th><th>Hosszúság, mm</th><th>Szélesség, mm</th><th>Mélység, mm</th><th>Súly (tápegység nélkül), kg</th><th>Nettó súly (tápegység nélkül), kg</th></tr> <tr><td>nyitott</td><td>4500</td><td>1900</td><td>2350</td><td>5016</td><td>5180</td></tr> <tr><td>lezárva</td><td>4500</td><td>1900</td><td>2500</td><td>5916</td><td>6080</td></tr> </table> <p>Súlyszűrő, kezelési panel, Nedves tömeg: kezelési panel és hűtőközeg nélkül A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5093, ISO 8578, ISO 3046, IEC 60394, és NEMA MG-1.22.</p> <p>A termékhez folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki területek előzetes értesítés nélküli változtatására (REV 05/17)</p>			Motor típusa	Shanghai S266TAD63	Generátor gyártója, típusa	AJTAS 700	Hengeres szám és elrendezés	13 V	Hengeres tápellátás, liter	28,6	Fuvalék, mm	135 / 155	Kompresszor típusa	16:1	Felhajtás	Turbófeltöltés, utánhajtás	Frekvencia, Hz	50 / 60	Motor fordulatszáma, 1/perc	1500 / 1800	Motor max. teljesítmény, kW	638	Fordulatszám szabályozás	Dinamikus	Motor olaj, rendszeres, liter	24	Nagy áramú csatlakozás, liter	700	Özmenet levegőszűrés 100%, liter/óra	141,0	Özmenet levegőszűrés 75%, liter/óra	106,0	Cserélhető 75%-os, óra, nyitott/lezárva	6,6	Vezérlő panel típusa	DKG 309	Plasztikus hőmérséklet, °C	55,3	Érdelékvesztés, mm 1/perc	40,0	Hőmérséklet emelkedés, °C/perc	373,2	A hűtés 50°C környezeti hőmérséklet esetén		Áramellátás végső áramú		Hűtőközeg mennyisége, liter	84,0	Teljes kezelési mennyiség, liter	57,0	Kívülről	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Mélység, mm	Súly (tápegység nélkül), kg	Nettó súly (tápegység nélkül), kg	nyitott	4500	1900	2350	5016	5180	lezárva	4500	1900	2500	5916	6080
Motor típusa	Shanghai S266TAD63																																																																			
Generátor gyártója, típusa	AJTAS 700																																																																			
Hengeres szám és elrendezés	13 V																																																																			
Hengeres tápellátás, liter	28,6																																																																			
Fuvalék, mm	135 / 155																																																																			
Kompresszor típusa	16:1																																																																			
Felhajtás	Turbófeltöltés, utánhajtás																																																																			
Frekvencia, Hz	50 / 60																																																																			
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500 / 1800																																																																			
Motor max. teljesítmény, kW	638																																																																			
Fordulatszám szabályozás	Dinamikus																																																																			
Motor olaj, rendszeres, liter	24																																																																			
Nagy áramú csatlakozás, liter	700																																																																			
Özmenet levegőszűrés 100%, liter/óra	141,0																																																																			
Özmenet levegőszűrés 75%, liter/óra	106,0																																																																			
Cserélhető 75%-os, óra, nyitott/lezárva	6,6																																																																			
Vezérlő panel típusa	DKG 309																																																																			
Plasztikus hőmérséklet, °C	55,3																																																																			
Érdelékvesztés, mm 1/perc	40,0																																																																			
Hőmérséklet emelkedés, °C/perc	373,2																																																																			
A hűtés 50°C környezeti hőmérséklet esetén																																																																				
Áramellátás végső áramú																																																																				
Hűtőközeg mennyisége, liter	84,0																																																																			
Teljes kezelési mennyiség, liter	57,0																																																																			
Kívülről	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Mélység, mm	Súly (tápegység nélkül), kg	Nettó súly (tápegység nélkül), kg																																																															
nyitott	4500	1900	2350	5016	5180																																																															
lezárva	4500	1900	2500	5916	6080																																																															



Telefax: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Címzett: Kecskemét, Bathányi u. 14. 6000

Összes oldal: 5

Dr. Pincés Noémi

Hivatkozási számunk: 054119A0
Iktatószámunk: 06820/2019
Ügynökségünk: PÁFI István
Dátum: 2019. május 20.

Hivatkozási számuk: EKR00108582019/0679
Iktatószámuk: 06820/2019
Ügynökségük: Dr. Pincés Noémi
Dátum: 2019. május 8.

Tárgy: Árjánlat [Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Tompa Községi Hivatáskegyhely]

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellette megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezésével és szolgáltatásával meg legyenek elégedve és megleszjenek bennük a megrendelésekkel.

Örvözzel:

Gáspár Olivér Attila
Ügyvezető



PÁFI István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árjánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. | 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 | Telefon: (+36) 1/368-7655
Fax: (+36) 77423-348 | Fax: (+36) 1/368-7655

E-mail: ganzair@ganzair.hu

Ajánlatkérő		Ajánlattevő
Neve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bathányi u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás uca 15.
száma:	EKR00108582019/0679	054119A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	PÁFI István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az előbb részletezettek szerinti berendezések szállítást, illetve a kért szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árainkat nettó értéken adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft.	Nettó összesen Ft.
1	<p>AJ-S 700 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 630 kVA, 504 kW, 809 A/fázis, standby teljesítmény 700 kVA, 680 kW, 1010 A/fázis).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blueanglia motorral (hőntárolással, akkumulátorral), - Atlasz generátorral, - Horganyozott és festett zárgépjáratú burkolattal, - 1000 A-es hálózati-Diesel átkapcsolóval (PIDK), - DK9 309 automatikus vezérlőpanelrel, - Tűzvédelmi lekötéssel, - Tűlfeszítésvédelemmel <p>A burkolat áramfejlesztő</p> <ul style="list-style-type: none"> - mérete: 4500 x 1900 x 2600 mm - tömege: 6000 kg - zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen <p>12 óráig önálló üzemeltetést biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)</p> <p>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %</p> <p>Helyszínen szállítva, költővel telepítve (az 5. pont szerinti) és beüzemelve!</p> <p>Fenti áramfejlesztő évi egyszeri árszempont (kénálj) és szűrők cseréjével karbantartása: 20.000,- Ft+ÁFA/hónap</p>	16 551 600	16 551 600
1	Fenti áramfejlesztő évi egyszeri árszempont (kénálj) és szűrők cseréjével karbantartása: 20.000,- Ft+ÁFA/hónap		

Ny.sz.: 10-00057-2

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft.	Nettó összesen Ft.
1	<p>GTEC STU20T 3 fázisú szünetmentes berendezés teljesítmény: 20 kVA, 18 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - átviteli idő: 10 perc - frekvencia stabilitás: 0,01% - 40 db 12V belső akkumulátorral - kommunikáció: USB-RS232 - SNMP - MODBUS - PROFIBUS - Relé - Mérete: 1320x440x350 mm - Tömege: 330 kg <p>Helyszínen szállítva, belföldön telepítve (a megadott szünetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyszínén) és beüzemelve!</p> <p>Fenti szünetmentes berendezés évi egyszeri karbantartása: 18.000,- Ft+ÁFA/hónap</p>	1 970 000	1 970 000

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendelési számmal 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átvétellel, 100% a berendezések átvétele után. Átvétel esetén a megrendelő viseli valamennyi fizetési kapcsolatban felmerülő költség.
Eltérő fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. egyeztetés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kiküldött előjegyzés (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítható. A berendezések betárolásának feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlőve (előjegyzés, lezárt/átvevő kiadások száma, korábbi vásárlások száma). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti díjak esetén a szállított jogosult azokat a Vevő költségére leszállítani és visszaszállítani, valamint készenléti kárelőleget felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségű átvétel, dokumentáció

A minőségű átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírt szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítási

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A meglévő 3 db aggregátor szakszerű leköltését a meglévő elektromos rendszerben
- A gépegység és tartozékainak helyszínen szállítást.
- Erőtel berendezés (daru/sargonca) biztosítását a gépegység szállítójától történő leemeléséhez ill. a gépalappon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 KV-os főelosztó és a generátor, a vezérlő, vagy HDK (hálózati-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem külső helyen) közti villamos közbefektetés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hőnterő és az akkumulátorral megáramlatható megáramlatható.
- A táplálási (ha van) lekötését generátoros üzemben.
- Földelés (EPH) hálózati kiépítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását
- A gépegység bekötését a megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt főelosztó (EPH) hálózatra.
- 2 óráig próbázással a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hatóság egyeztetések (pl. közeli atakt) futó közművek, bejelentés az áramszolgáltató felé)
- Munka- és tűzvédelmi szempontból szerelvények alkalmas munkaterületre a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy díjazott tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megrendelő vizsgálata és folyamatos elektromos energiavédelmi lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület elvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbázás feltételei (vezető személyek, próbázás Diesel üzemanyaga stb.).



6. Áramfejlesztő beüzemelés

A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal feltöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi felhívással és Szemanyaggal 2 órás próbatünetet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

A garancia időtartama a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 ózámóra, beleértve minden járulékos költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szűnetmentes berendezésre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt beltéri berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia érvényesítésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemorárához vagy időközönkénti karbantartási munkákhoz időben, szakszerűen, gyártó eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatóiásban részletezett és vizsgázatotól üzemeltető végzi és írásban (üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyártó karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbíztatója végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás kelte.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megkötött, részönkénti alátérítéssel szállítási szerződést aláírnak és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelés/igazolásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerülni a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Pik. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. május 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felkötés időpontja	Felkötés szervezete	Felkötés eredmény típusa	Felkötés befejezési időpontja
Egyéb	Ajánlat_HercegKÁ.pdf	2019.05.22 08:52:58	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	ZP120N-3K.pdf	2019.05.22 08:55:34	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	SZM_ref.pdf	2019.05.22 08:56:33	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	GOA_elírás.pdf	2019.05.22 08:57:11	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:57:46	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT66-6eb.pdf	2019.05.22 08:58:20	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:58:54	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:00:02	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	BA_eldevél.pdf	2019.05.22 09:01:02	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_nyilatkozat.pdf	2019.05.22 09:01:34	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:02:10	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_érvény.pdf	2019.05.22 09:02:48	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0823

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0823 (2 - Hercegszántó Közüti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: **„Szüntetéses áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019**

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0823



Eng. sz.: Om-199/04

1980/324/56-10098
(Énergiatechnikai)

Törvényi szám: EV-

Bizonyítvány

T. O. T. H. P. E. E. N. C.

személyi szám: 1. 610423-3825. Alunk az Országos Energetikai és Villamosipari Kutató Intézet megbízásával az alábbi területen tevékenykedő szakembereket vizsgáltuk és az Országos Energetikai és Villamosipari Kutató Intézet nevében a vizsgálat eredményét bizonyítványban közöltük. A bizonyítvány kiadásának jogszabályi alapja az Országos Energetikai és Villamosipari Kutató Intézet által kiadott 1999. évi 19. sz. rendelet a szakmai vizsgák szabályairól (Munkaügyi Minisztérium).

Sz. sz.: 9-9-8-4... 18.56... december... 10. 04k. nap

Országos Energetikai és Villamosipari Kutató Intézet

Dénes István (Előzetes igazgató)

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SAZÉMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothestsakfi@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felőlvizsgálat
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felőlvizsgálat
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02.19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladon az időben visszafelé)

Korábbi projektek lementatása, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló rektárcsarnok Bócsa 2018.év.	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018.év	Épületvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

(Gyenge-közepes-ó-kiadó-anyanyelv)

Magyar nyelv	Bezd	Olvásás	Írás
an nyelv	an nyelv	an nyelv	an nyelv
Iden nyelv	Bezd	Olvásás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:

Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyeres ajánlattal esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 18.

Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbiztosítási eljárás vonatkozásában, ahálott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbiztosítási eljárásban nyilatkozatát a jogosult képviselője ezen nyilatkozaton, hogy

- csatlakban a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok közül ezek között nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűzimentes Áramellátást Biztosító Rendszerek Fejlesztése 2019” elnevezésű közbiztosítási eljárásban a Gázsir Kft. ajánlattevő ajánlata részétnek, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
 6400 Kiskunhalas, Erdélyi K. u. 2.
 KSH 10405288-2500709-00000000
 Adószám: 13305218-9-03

.....
 cégvezető aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Interpretations / Bureau National d'Interprétation et de Traduction
 Amt für Übersetzungen und Begleitungen / Bureau National d'Interprétation et de Traduction

BUDAPEST


Fordítás orosz nyelvről

OKLEVEL

Szám: DT 641560

--- Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
 neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
 beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
 umának Vinogradovói /NagySzolnoki/ Technikumába,
 és tanulmányait 1988-ban az említett
 technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
 rek szakán befejezte. ---
 --- Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
 25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
 lanyszerező technikus képesítést kapott. ---
 Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
 zottság elnöke ---
 Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató
 Olvashatatlan aláírás s.k., titkár
 Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324



SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Élőhely	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Művelődési idő	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technika

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖM	
Művelődési idő	Munkahely megnevezése
2006.12.01-	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2006.04.10-2006.11.30	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző
1990.10.10-1995.05.20	Kiskunhalasi Beromfifeldolgozó-Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózatokhoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beséd	Olvásás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattetelei esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr


AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSÉNEK SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Annamária, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnetmentes áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégvezető aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókra
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozik,

- 1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi rész (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni:

A közbeszerzés azon része (részei), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló


- b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszórá alíráás

¹Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésre bevonni, akkor az előbbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánok igénybe venni” azövepöbetűt kell betölteni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 1300216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszórá alíráás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kitöltendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

nyilvánosan kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregépzelt, előnyomott vagy nyomtatott cégzszög felé nevetem az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

 Dr. Csotnaki Erika közigazgató
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 79321-279

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezéleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtapasztalásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csotnaki Erika
közigazgató

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Sztrotermetes áramellátást biztosító rendszerék fejlesztése 2019”

Nyilatkozat az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Nyilatkozat

Alulírott **Pap Norbert Tsz**, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő
mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő
VAGY
mint a Ganzair Kft. ajánlattevő részére a szolgáltatás teljesítésére bocsátó szervezet

által teljesített, az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáiról:

A szerződési körös adatai
- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- címet: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

A szerződés tárgya: 10 kVA szünetmentes áramforrás, 30 perces áthidalási idővel

Az ellátás nettó összege: 1.850.000.- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:



Pap Norbert Tsz
Ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12186331-2-11

ZP120N Online UPS

1, 2, 3, 5, 10, 20 kVA
egyszerű felszerelés és technológia Minis



- NAGY ÁRAMERŐSSÉG**
- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY**
- RUGALMASSÁG**
- NAGY HATÉKONYSÁG, ALACSONY HŐKIBOCSÁTÁS**
- BŐVÍTHETŐ KONFIGURÁCIÓ**




Okos Energiellátási Megoldások

Általános Jellemzők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- SZERVEREK
- INTERNET KÖZPONTOK
- IPARI FELHASZNÁLÁS
- VÉSZZEMŰ ESZKÖZÖK*
- ORVOSI ESZKÖZÖK*



1kVA-3kVA 6kVA-10kVA 1/1
10kVA 3/1C 10kVA/3/1
20kVA/3/1

A ZP120N UPS modellek biztos, biztonságos és ellenőrzött áramot szolgáltatnak, így védve az Ön eszközeit a kőörböző zavaroktól úgy mint áramkimaradás, villám, stb.
A ZP120N UPS a következő kapacitásokkal érhető: 1kVA-3kVA 1/1; 6kVA-10kVA 1/1 (egy fázisú bemenet és kimenet) és 10kVA/3/1 és 20kVA/3/1 (három fázisú bemenet és egy fázisú kimenet).

1kVA - 3kVA

NAGY ÁRAMERŐSSÉG


- DSP technológia
- Onnagyközvetítés és hibák diagnosztika
- Adós kimeneti előírás
- Alacsony kimeneti feszültség zavarok

LEGYŐSEBB TELJESÍTMÉNY

- Csatlakozó bemenet / kimenet
- 0.9 kimeneti csatlakozás
- Bemeneti csatlakozás: konfigurálás és ellenőrzés áram
- Képzés

RUGALMASSÁG

- LCD-n keresztül történő konfigurálás, Online ECC mód, Frakció / Feszültség konverter mód (VCF)
- EPO védelem / kimenet
- Szabványos kábel szűrő / csatlakozó
- Képzés



ZP120N 1kVA-3kVA típusú

MEŰ 1. ÜZEMMÓD 5. BEMENETI ÉRTEK 7. KIEMELTI ÉRTEK
2. FOLYAMATÁBRA 6. AKKU KAPACITÁS
3. BEÁLLÍTÁSOK 4. STATUS/ÁLLAPOT

* Néhány orvosi és védelemmel rendelkező speciális igényre van az UPS csaknem 100% rendelkezésre állásig tervezve.

6kVA - 10kVA 1/1 - 3/1C

A 10kVA LCD kijelzővel rendelkező UPS-ek az UPS-ek között.

MEŰ 1. BEMENETI ADAT 5. BEMENETI ÉRTEK
2. STATUS 6. AKKU KAPACITÁS
3. AKKU INFORMÁCIÓ 7. KIEMELTI ÉRTEK
4. TÖRTELÉSI INFORMÁCIÓ 8. AKKU KAPACITÁS
5. KIEMELTI INFORMÁCIÓ 9. KIEMELTI ÉRTEK

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY


- DSP technológia
- Többnyelvű LCD
- Kapcsoló
- Akus hűtési rendszer
- Alacsony zajszint

NAGY ÁRAMERŐSSÉG

- 0.9 kimeneti csatlakozás
- Minimum előforduló bemeneti fesz. 110Vac

RUGALMASSÁG

- LCD-n keresztül történő konfigurálás
- 0.9 kimeneti csatlakozás
- Onnagyközvetítés és hibák diagnosztika
- Alacsony kimeneti feszültség zavarok
- EPO védelem / kimenet
- Szabványos kábel szűrő / csatlakozó
- Képzés



10kVA Model 20kVA Model

10kVA - 20kVA 3/1


A 10-20 kVA modellek egyszerű a felszerelési és a karbantartási munkák elvégzésére van mini az ZP120N 10kVA modellek az a következő előnyökkel:

- Bemeneti feszültség automatikus észlelés (3 vagy 1 fázis)
- Nagy szűrési és jó akus kapacitással
- Kiseb bemeneti kábel hossz

Teljesítmény Vezérlés

A ZP120N teljesítményvezérlésének minősége és megbízhatósága a legmagasabb szintűre emeli a teljesítményvezérlést az UPS-ek között. A ZP120N UPS-ek a következő előnyökkel rendelkeznek:

- Kiseb bemeneti kábel hossz
- Nagy szűrési és jó akus kapacitással
- Kiseb bemeneti kábel hossz



10kVA Model 20kVA Model

Csatlakozó Opciók

7. Kiseb bemeneti kábel hossz

- Onnagyközvetítés és hibák diagnosztika
- Alacsony kimeneti feszültség zavarok
- DSP technológia
- Onnagyközvetítés és hibák diagnosztika
- Alacsony kimeneti feszültség zavarok
- DSP technológia

Kommunikációs Megoldások

Az UPS-hoz a Win Power CD jár, ami az Internetre is letölthető. Win Power software is available for:

- az UPS állami megfigyelése és vezérlése
- Riasztások kiadása mobiltelefonra
- Automatikusan PC / szerver letöltésére
- Onnagyközvetítés és hibák diagnosztika

A program tökéletes védelmet nyújt a rendszerek hálózati áramhiány esetén. Támogatja a legújabb operációs rendszereket, így mint Windows, Linux, 7/8/9 Sun Solaris, FreeBSD, IBM AIX 4.3x, 5.1x, és HP-UX 11.x. Még több, ügyfelünk kérésére egy letölthető MAC verzió is elérhető a letöltés az Interneten.



Közvetlen kapcsolódás az Ethernet Hálózattal



ZP120N



Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K	ZP120N-1K-NS	ZP120N-2K	ZP120N-2K-NS	ZP120N-3K	ZP120N-3K-NS
Teljesítmény	1000VA/900W	2000VA/1900W	3000VA/2700W	3000VA/2700W	3000VA/2700W	3000VA/2700W
Névleges feszültség	BEMENET 220VAC/230VAC/240VAC					
Feszültség tolerancia	110Vdc-278Vdc					
Feszültség tartomány - alacsony vonali átlás	178Vdc/110Vdc (± 3%) terhelés időtartamánál legfeljebb 100%/50%					
Feszültség tartomány - magas vonali átlás	300Vdc (± 3%)					
Frekvencia tartomány	45-55Hz / 54-65Hz					
THD %	< 5% terhelésnél					
Teljesítménytényező	≥ 0.99 (PFC, TELJES RCD TERHELESNÉL)					
Névleges feszültség	KIMENET 200VAC/220VAC/230VAC/240VAC					
Feszültség szabályozás	± 1 %					
Névleges frekvencia (AC mód)	50/60 Hz ± 0.2 %					
Cúccstényező	3:1					
Harmonikus torzítás	< 3% THD, lineáris terhelésnél					
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám					
Töltéskapaszkodás	103%-110%: 1 perc; 110%-125%: 30 mp; 125%-150%: 10 mp; >150%: 1 mp					
Párhuzamos	Max 4					
Teljesítménytényező	0.9					
AKKUMULÁTOR						
Típus	Zárt típus, karbantartás mentes					
Érték	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ
Akkus azéma	3	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	8	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	8	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ
Kiszerméltóság (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc	36Vdc
Töltési idő	< 5 óra					
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK						
Átlagos idő (normál üzemi állapot)	0 ms					
Hullámosság (normál mód)	± 0.2%					
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	145x220x400	152x247x460	182x247x460	182x247x460	182x247x460	182x247x460
Súly (kg)	13	7	31	13	31	13
Működési hőmérséklet	0°C - 40 °C					
Zajszint (1 méteren)	< 50dB					
Próbaterhelési kapacitás	0-85% (nem kapcsolódó)					
Csatlakozók	WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, 44 MAC					
Intelligens csatlakozó helye	SNMP/RJ45/RS485/AS400 Card/ModBus					
Stabilitás	* Európa előírások: LV 2009/55/CE Alacsony feszültség direktívája; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktívája ** Szabványok: Szélességi IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 *** IEC 62040-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Fluktuáció) V1-SS-111					

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 80% -ig van 200Vdc kimeneti feszültség
*** A rendelkezésre álló 80-75% -os terhelésnél van szinusz PF=0.9-0.91
Mag: A termék teljesítményét azonos frekvenciánál a névleges terhelésig lehet használni

ZP120N

Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K	ZP120N-1K-NS	ZP120N-1K-11	ZP120N-10K-11-NS
Teljesítmény	1000VA/900W	2000VA/1900W	3000VA/2700W	10000VA/9000W
Névleges feszültség	BEMENET 220VAC/230VAC/240VAC			
Feszültség tolerancia	110Vdc-278Vdc			
Feszültség tartomány - alacsony vonali átlás	178Vdc/110Vdc (± 3%) terhelés időtartamánál legfeljebb 100%/50%			
Feszültség tartomány - magas vonali átlás	300Vdc (± 3%)			
Frekvencia tartomány	45-55Hz / 54-65Hz			
THD %	< 5% terhelésnél			
Teljesítménytényező	≥ 0.99 (PFC, TELJES RCD TERHELESNÉL)			
Névleges feszültség	KIMENET 200VAC/220VAC/230VAC/240VAC			
Feszültség szabályozás	± 1 %			
Névleges frekvencia (AC mód)	50/60 Hz ± 0.2 %			
Cúccstényező	3:1			
Harmonikus torzítás	< 3% THD, lineáris terhelésnél			
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám			
Töltéskapaszkodás	100%-110%: 5 perc; 110%-120%: 1 perc; 120%-150%: 10 mp; >150%: 2 mp			
Párhuzamos	Max 4			
Teljesítménytényező	0.9			
AKKUMULÁTOR				
Típus	Zárt típus, karbantartás mentes			
Érték	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ
Akkus azéma	20	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	20	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ
Kiszerméltóság (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	240Vdc	240Vdc	240Vdc	240Vdc
Töltési idő	< 5 óra			
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK				
Átlagos idő (normál üzemi állapot)	0 ms			
Hullámosság (normál mód)	± 0.2%			
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	86	34	92	37
Súly (kg)	0			
Működési hőmérséklet	0°C - 45 °C			
Zajszint (1 méteren)	< 55dB			
Próbaterhelési kapacitás	0-85% (nem kapcsolódó)			
Csatlakozók	WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, 44 MAC			
Intelligens csatlakozó helye	SNMP/RJ45/RS485/AS400 Card/ModBus			
Stabilitás	* Európa előírások: LV 2009/55/CE Alacsony feszültség direktívája; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktívája ** Szabványok: Szélességi IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 *** IEC 62040-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Fluktuáció) V1-SS-111			

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 80% -ig van 200Vdc kimeneti feszültség
*** A rendelkezésre álló 80-75% -os terhelésnél van szinusz PF=0.9-0.91
Mag: A termék teljesítményét azonos frekvenciánál a névleges terhelésig lehet használni

ZP120N

Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K-31C	ZP120N-1K-31NS	ZP120N-1K-31	ZP120N-1K-31S	ZP120N-3K-31S
Teljesítmény	1000VA/900W	2000VA/1900W	3000VA/2700W	3000VA/2700W	3000VA/2700W
Névleges feszültség	BEMENET 220VAC/230VAC/240VAC 1 fázis vagy 380VAC/415V 3 fázis (autómata átváltással)				
Feszültség tolerancia	110Vdc-278Vdc (± 3%) Fázis				
Feszültség tartomány - alacsony vonali átlás	178Vdc/110Vdc (± 3%) terhelés időtartamánál legfeljebb 100%/50%				
Feszültség tartomány - magas vonali átlás	300Vdc (± 3%)				
Frekvencia tartomány	45-55Hz / 54-65Hz				
THD %	< 5% terhelésnél				
Teljesítménytényező	≥ 0.99 (TELJES TERHELESNÉL)				
Névleges feszültség	KIMENET 200VAC/220VAC/230VAC/240VAC				
Feszültség szabályozás	± 1 %				
Névleges frekvencia (AC mód)	50/60 Hz ± 0.2 %				
Cúccstényező	3:1				
Harmonikus torzítás	< 3% THD, lineáris terhelésnél				
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám				
Töltéskapaszkodás	100%-110%: 5 perc; 110%-120%: 1 perc; 120%-150%: 10 mp; >150%: 2 mp				
Párhuzamos	Max 4				
AKKUMULÁTOR					
Típus	Zárt típus, karbantartás mentes				
Érték	12V5Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	12V7Ah	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	12V7Ah
Akkus azéma	20	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	20	Külső akkumulátor kapacitás (Ah) függ	20
Kiszerméltóság (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	240Vdc	240Vdc	240Vdc	240Vdc	240Vdc
Töltési idő	< 5 óra				
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK					
Átlagos idő (normál üzemi állapot)	0 ms				
Hullámosság (normál mód)	± 0.2%				
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	83	38	178	180	63
Súly (kg)	0				
Működési hőmérséklet	0°C - 45 °C				
Zajszint (1 méteren)	< 55dB				
Próbaterhelési kapacitás	0-85% (nem kapcsolódó)				
Csatlakozók	WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, 44 MAC				
Intelligens csatlakozó helye	SNMP/RJ45/RS485/AS400 Card/ModBus				
Stabilitás	* Európa előírások: LV 2009/55/CE Alacsony feszültség direktívája; EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktívája ** Szabványok: Szélességi IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2				

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 80% -ig van 200Vdc kimeneti feszültség
*** A rendelkezésre álló 80-75% -os terhelésnél van szinusz PF=0.9-0.91
Mag: A termék teljesítményét azonos frekvenciánál a névleges terhelésig lehet használni

ZP120N

G-Tec Szerviz

www.gtec-power.eu



G-Tec Europe s.r.l.
Strada Marconiana, 51/13
36031 Povegliano (VI), Italia
Tel: +39 0444 381321 - Fax: +39 0444 385191
info@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd




Telefax: **Báca-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Címzett:

Összes oldal: **4**

Kecskeméti
Bethlyány u. 14.
6000

Dr. Pincés Noémi

Hivatkozási számunk: **064219A0**
Iktatószámunk: **06523/2019**
Ügynökségünk: **PÁFI István**
Dátum: **2019. május 20.**

Hivatkozási számuk: **EKR000108582019/0879**
Iktatószámuk: **Ügymérszjók:**
Ügymérszjók: **Dr. Pincés Noémi**
Dátum: **2019. május 8.**

Tárgy: **Árajánlat | Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Heccegazdító Közzét Hatalárkóid |**

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vetük érdeklődéseket termékeink iránt. Hivatkozva az Öntök által megküldött pályázat felhívásra, mellette megküldött ajánlatunkra a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek előelve és megtegyenek bennük meggyőződésükkel.

Dövézlettel:

Gladó Ötvér Áttila
Ügyvezető



PÁFI István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek:
- árajánlat
- műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 Telefon: (+36) 1396-7656
Fax: (+36) 77423-348 Fax: (+36) 1396-7656
E-mail: [ganzzair@ganzzair.hu](mailto:ganzair@ganzzair.hu)

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendéstől számított 4-8 munkanét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések elvétele után. Átutalás esetén a megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költségét. Előző fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégmegtérítés alapján lehetőségek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankzámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárcánkba való berendezésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítőve (előlegezárlás, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes hiteltelenség tulajdonjában maradnak. Készenléti díjak esetén a szállító jogosult azokat a Vevő költségére lezárni és visszaszállítani, valamint készenléti díjakat felszámítani, amely előző megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belüli kötelező az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíti és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadja. A dokumentációk tartalmazza kell a megvalósult állapot szemlét, a Vevő tervdokumentációját, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítási eszközre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Telepítés

A meglévő szünetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére.

6. Beüzemelés

Beüzemelés után elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Szünetmentes berendezésre 12 hónap. A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belső berendezésekre érvényes. A garanciaidőn belüli a berendezésükben végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett átkötés, karbantartás alkalmazzák a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemeltetéshez vagy időközönkénti karbantartási munkákat közzét, szakszerűen, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napl, hab, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesei és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (Üzemeltetői napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakfeladatok és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalapjai dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Nevő, címe:	Báca-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bethlyány u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000108582019/0879	064219A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	PÁFI István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni!) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árunkat netto értékben adjuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Dob.	Leírás	Nettó összegár	Nettó összesen
1	GTEC ZP12DN-3K 1 fázisú szünetmentes berendezés teljesítmény: 3 kVA, 2,7 kW - átkötési idő: 10 perc - frekvencia stabilitás: 0,2% - 8 db 12V belső akkumulátorral - kommunikáció: SNMP - RS485 - AS400 Card - MODBUS - Mérete: 102x347x160 mm - Tömege: 31 kg Helyszínen szállítva, betárolva telepítve (a meglévő szünetmentes szakszerű elbontása után, annak a helyére) és beüzemelve 1 Fém szünetmentes berendezés évi egyszeri karbantartása: 5.500 - Ft+ÁFA/hónap	175 000	175 000

EL

2

Ny.sz.: 10-00057-2

B. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számított értékeben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás keltje.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelések alapján megküldött, részönkről alár, szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésgazdálkodásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek, kériük, kerüljük a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

EL

4

Ny.sz.: 10 00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felbírálás időpontja	Felbíráló szervezet	Felbíráló csatlakozási típusa	Felbíráló csatlakozási kezdés dátuma
Egyéb	Ajánlat_KelebHRK.pdf	2019.05.22 09:05:05	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	AJ-ELLA55(0519).pdf	2019.05.22 09:05:49	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 09:08:33	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	GOA_alfórá.pdf	2019.05.22 09:07:16	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:08:00	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-8ab.pdf	2019.05.22 09:08:32	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 09:09:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:09:57	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	BA_eklevél.pdf	2019.05.22 09:10:36	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_nyil67-1.pdf	2019.05.22 09:11:58	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:12:43	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_EVhiz.pdf	2019.05.22 09:13:41	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:20

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0767

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0767 (3 - Kelebia Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat híralat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0767



Bizonyítvány

Eng. sz.: OM-199/04

1984/274/56-10068
(Szorgalmi Könyv)

Teljesítményi szám:
EV—

TÓTH FERENC alnak

személyi száma: I. 010222. 3825.

az Országos Idegnyelvizelési Hivatal engedélyje alapján

szervezett

„BIZONYÍTÁSI SZABVÁNYOSÁGI FELTÉTELKÖZVETŐ”

felvétel vizsgán az Állami Idegnyelvi és Idegnyelvtanügyi Hivatal fel-
ügyelete által az OKÉH engedélyével kiadott tananyagot eredményes
vizsgát tett, ezáltal az MSZ 1721 szabvány 18. fejezetében adott és az
MSZ 4851 szabvány szerinti megfigyelések szerint az érettségijéről
szabványosított felméréseket elvégzésre alkalmas.

S. z. e. g. o. d. 1988. december hó. 04. nap

Országos Idegnyelvizelési Hivatal

[Signatures]
Hivatalos igazolás
Országos Idegnyelvizelési Hivatal

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1981. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-978. e-mail: tothferenc@iit@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legutóbbival, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Méltól kezdve (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felülvizsgáló
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgáló
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyterelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Méltól kezdve (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19-	Tóth és Társa Kft.
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutóbbival, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Korábbi projektek leírása, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bontároló raktárszemle Bócsa 2018. év.	Épületvillamosság kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év.	Épületvillamosság kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET (Gyengé-közepes-jó-kiváló-rossz)

Magyar nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
idegen nyelvek	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatomban a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

[Signature]
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi köbeszerzési eljárásra vonatkozóan, ahelyett Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen köbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek
- a Kbt. szerinti kizáró okok közül egyben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnőmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű köbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata résziként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
8400 Kiskunhalas, Brányi K. E. E.
Kbt. 104/2008 § 25/A(2) b) 00000000
Adószám: 23003216-2-03

[Handwritten signature]
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations
Amtesztelle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Национальное бюро переводов и аккредитации
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légitimation

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVEL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKYI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Magyarország-
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanysszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke


Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324

P.H.



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bjen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mentől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszlóki Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mentől meddig	Munkahely megnevezése
2005.12.01-2006.04.10-2006.11.30	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Szervíz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.05.25-1999.05.30	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1990.10.10-1995.05.20	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizbeszerző
	Kiskunhalasi Baromfi-feldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemeltetése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatunkra jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban témaszintű alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szilénmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap


 cégnyelvi aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozik,

- 1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

- b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánom igénybe venni” szabványbetűt kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ A megjelölt rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kiöltendők

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

üggyeljesen kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csizsáki Erika Közigazgató
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth t. uca 11.
Telefon/fax: 71/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PI. számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárásáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtapasztalásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csizsáki Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőrfelügyelőség
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szénmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlatfelvevő felhívás III.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tsz, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződést kötő felek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő


Az ellátásért nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az alírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.



Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:



Pap Norbert Tsz
Ügyvezető

S. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12159708-2-11

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55																																																																	
Kimenő teljesítmények		Prime	Standby																																																																
400/230 V, 50 Hz		50 kVA	55 kVA																																																																
		40 kW	44 kW																																																																
Teljesítményárthatók meghatározása																																																																			
<p>Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és az a berendezés 12 évig akár 1 óra időtartamra 10%-kal túlerőltethető.</p> <p>Közvetlen áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózati kikapcsolás esetén. Túlerőltetés nincs megengedve. A modellek generátorainak csatlakoztatásánál az ISO8528-3 szabvány szerint.</p>																																																																			
<p>Működési adatok</p> <table border="1"> <tr><td>Működési típus</td><td>ELLA E41002D1</td></tr> <tr><td>Generátor típusa</td><td>ELLA 55</td></tr> <tr><td>Hengereszkim és elrendezés</td><td>4, soros</td></tr> <tr><td>Hengerteret térfogat</td><td>3,6 l</td></tr> <tr><td>Füstölőker, mm</td><td>100 / 115</td></tr> <tr><td>Kompresszorviszony</td><td>19:1</td></tr> <tr><td>Felhő</td><td>Turbófeltöltés</td></tr> <tr><td>Füstcső, Hz</td><td>50</td></tr> <tr><td>Működési fordulatszám, 1/perc</td><td>1500</td></tr> <tr><td>Működési max. teljesítmény, kW</td><td>45</td></tr> <tr><td>Fordulatszám szabályozás típusa</td><td>Mechanikus</td></tr> <tr><td>Működési elektr. rendszer, V</td><td>12</td></tr> <tr><td>Napi üzemeltetés, óra</td><td>188</td></tr> <tr><td>Üzemeltetés kapacitása 100%, liter/óra</td><td>10,2</td></tr> <tr><td>Üzemeltetés kapacitása 75%, liter/óra</td><td>8,6</td></tr> <tr><td>Üzemeltetés 75%-os, óra</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>Vezérlő panel típusa</td><td>DKG 309</td></tr> <tr><td>Vezérlő hőmérséklet, °C</td><td>48,3</td></tr> <tr><td>Égési levegő szükséglet, m³/perc</td><td>3,9</td></tr> <tr><td>Hűtőventilátor légáramlása, m³/perc</td><td>110,4</td></tr> <tr><td>A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetésre van méretezve</td><td></td></tr> <tr><td>Hűtőközlő térfogat, liter</td><td>17,0</td></tr> <tr><td>Teljes hűtőközlő kapacitás, liter</td><td>14,0</td></tr> </table> <p>A teljesítményárthatók 23 °C-on kezdődnek, 100 m terhelésig tartanak, és 30% relatív párhuzamosan esnek lefelé.</p> <p>Üzemeltetés kapacitása 100% terhelés esetén, 0,85 kg/liter üzemanyag, a BS2469:1996, Class A3 szabvány szerinti Diesel üzemanyagot használva.</p> <p>Méret és tömeg adatok</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kívülről</th> <th>Hosszúság, mm</th> <th>Szélesség, mm</th> <th>Magasság, mm</th> <th>Súly, kg</th> <th>Nedves tömeg, kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>szállítás</td> <td>1890</td> <td>1000</td> <td>1550</td> <td>933</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>beruházás</td> <td>2500</td> <td>1000</td> <td>1650</td> <td>1233</td> <td>1250</td> </tr> </tbody> </table> <p>Súly: 1000 kg (közvetlen), Nedves tömeg: közvetlen és hűtőközlővel A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS6000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60334, és NEMA MG-1-22.</p> <p>A berendezést folyamatosan fejlesztjük, ezért figyelembe kell venni a jelen táblázatban feltüntetett esetleges eltéréseket. (REV 02/19)</p>				Működési típus	ELLA E41002D1	Generátor típusa	ELLA 55	Hengereszkim és elrendezés	4, soros	Hengerteret térfogat	3,6 l	Füstölőker, mm	100 / 115	Kompresszorviszony	19:1	Felhő	Turbófeltöltés	Füstcső, Hz	50	Működési fordulatszám, 1/perc	1500	Működési max. teljesítmény, kW	45	Fordulatszám szabályozás típusa	Mechanikus	Működési elektr. rendszer, V	12	Napi üzemeltetés, óra	188	Üzemeltetés kapacitása 100%, liter/óra	10,2	Üzemeltetés kapacitása 75%, liter/óra	8,6	Üzemeltetés 75%-os, óra	22,5	Vezérlő panel típusa	DKG 309	Vezérlő hőmérséklet, °C	48,3	Égési levegő szükséglet, m ³ /perc	3,9	Hűtőventilátor légáramlása, m ³ /perc	110,4	A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetésre van méretezve		Hűtőközlő térfogat, liter	17,0	Teljes hűtőközlő kapacitás, liter	14,0	Kívülről	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Súly, kg	Nedves tömeg, kg	szállítás	1890	1000	1550	933	950	beruházás	2500	1000	1650	1233	1250
Működési típus	ELLA E41002D1																																																																		
Generátor típusa	ELLA 55																																																																		
Hengereszkim és elrendezés	4, soros																																																																		
Hengerteret térfogat	3,6 l																																																																		
Füstölőker, mm	100 / 115																																																																		
Kompresszorviszony	19:1																																																																		
Felhő	Turbófeltöltés																																																																		
Füstcső, Hz	50																																																																		
Működési fordulatszám, 1/perc	1500																																																																		
Működési max. teljesítmény, kW	45																																																																		
Fordulatszám szabályozás típusa	Mechanikus																																																																		
Működési elektr. rendszer, V	12																																																																		
Napi üzemeltetés, óra	188																																																																		
Üzemeltetés kapacitása 100%, liter/óra	10,2																																																																		
Üzemeltetés kapacitása 75%, liter/óra	8,6																																																																		
Üzemeltetés 75%-os, óra	22,5																																																																		
Vezérlő panel típusa	DKG 309																																																																		
Vezérlő hőmérséklet, °C	48,3																																																																		
Égési levegő szükséglet, m ³ /perc	3,9																																																																		
Hűtőventilátor légáramlása, m ³ /perc	110,4																																																																		
A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemeltetésre van méretezve																																																																			
Hűtőközlő térfogat, liter	17,0																																																																		
Teljes hűtőközlő kapacitás, liter	14,0																																																																		
Kívülről	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Súly, kg	Nedves tömeg, kg																																																														
szállítás	1890	1000	1550	933	950																																																														
beruházás	2500	1000	1650	1233	1250																																																														
<p>A képet csak tájékoztató és optikailag módosított képalkotású ábrák készítésére lehet használni.</p>   <p>AJ-ELLA 55</p>																																																																			

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefex: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** **Összes oktat**

Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Kecskeméti Bányány u. 14. 6000

Dr. Pincés Noémi

Hivatkozási számunk: 054419A0 Hivatkozási számuk: EKR000108582019/0879
Iktatószámunk: 068242019 Iktatószámuk: 054419A0
Ügynökségünk: PÁFI István Ügynökségük: Dr. Pincés Noémi
Dátum: 2019. május 20. Dátum: 2019. május 8.

Tárgy: **Árjánlat [Születemtes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Kelebia Házrendezési Kirendeltség]**

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellette megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megítélünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásával meg legyenek elégedve és megismerjenek bennünket megrendelésekkel.

Üdvözléssel:

György Olivér Attila
Ügyvezető



Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Melletek: árjánlat műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. • 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-448 • Telefon: (+36) 1/398-7555
Fax: (+36) 77423-348 • Fax: (+36) 1/398-7666

E-mail: pa.istvan@ganzair.hu

Ajánlatkérő		Ajánlattevő
Neve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bányány u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15.
száma:	EKR000108582019/0879	054419A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Pálfi István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alábbi részletekkel szembeni berendezések szállítását, illetve a leírt szolgáltatásokat az illi megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árjainkat netto értékben adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó összesen Ft
1	<p>AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELLA motorral (birtartással, elküldéssel), - ELLA generátorral, - Horganyzott és festett zárszállító burkolattal, - 10 m-es dupla fűtő kábelrendszerrel, - 125 A-es hálózati-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel - Tűzvédelemmel kapcsolással, - Tűzvesztélesség védelemmel <p>A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege: 1250 kg - zajkibocsátás: kb. 76 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen</p> <p>12 óra önálló üzemeltetés biztosító napi üzemanyagtartállyal (75%-os terhelésen)</p> <p>Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %</p> <p>Helyszínen szállítva, költővel telepítve (az s. pont szerint) és beüzemeltetve</p>	3 247 500	3 247 500
1	<p>Férfi áramfejlesztő évi egyszeri anyagszállítás (közlekedési és szállítási költség) karbantartása: 5.500,- Ft/ÁFA/hónap</p>		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendelési számtól 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutalás esetén a Megrendelő Véseli valamennyi fizetési kapcsolatban fennmaradó kötbéret.
Előző fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. céginformációs alapon lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének kiőponjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítő (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vésedíjak számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti fizetés esetén a szállító jogcsoportjait a Vevő kötbérgére leszerelheti és visszaszállítani, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítással és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.
A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulási dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomatot példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítésszökre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépegység és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Emelet berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépegység szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépállomán történő elhelyezéséhez.
- A D4 KV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálozat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha ez nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kabelerelés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hűtőterelő és az akkumulátorterelő megépítéséhez.
- A házijelző (ha van) lekapcsolását generátoros üzemben.
- Földelő (EPH) hálózati kiépítést és bizonytalanítását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépegység beüzemelését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonyított földelő (EPH) hálózatra.
- 2 óras próbatüzem a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő elmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hatósági engedélyeztetés (pl. bejelentés az áramszolgáltatás felé).
- Munka- és tűzbiztonsági szempontról szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiavételezési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbatüzem feltételei (kezelő személyek, próbatüzem Diesel üzemanyag stb.).

ER:

3

Ny.sz.: 10-00057-2

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kézre szerezett, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal felöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemeltetési és üzemanyaggal 2 óras próbatüzemet tartunk, amely 105 alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztő a beüzemelési számtól 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajsűrű, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Számjegyzékes berendezésekre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy megrendelője által beüzemelt berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszaktudással vagy gondatlan kezeléssel, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett átvétel, károsanyag alkalmazása a garancia érvényesítésétől járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt üzemórához vagy időhöz köztől karbantartási munkákat időben, szakszaktudással, gyártó eredeti karbantartási anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgázatot üzemeltető végzi és írásban (üzemeltetési napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkajárással dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelle.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést átadják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésgazdálkodásra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerülni a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

ER:

4

Ny.sz.: 10-00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltés eredmény típusa	Feltöltés eredmény kezdő dátuma
Egyéb	Ajánlat_HerceHRK.pdf	2019.05.22 08:40:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AJ-ELLASS(0519).pdf	2019.05.22 08:43:57	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 08:44:33	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	GOA_alkírás	2019.05.22 08:45:14	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:45:49	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT66-6ab.pdf	2019.05.22 08:46:29	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:47:02	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:47:45	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_alkövél.pdf	2019.05.22 08:48:50	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_nyilv1.pdf	2019.05.22 08:49:29	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:50:09	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_ÉVbiz.pdf	2019.05.22 08:50:46	Ganzair Compresszortechnik Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0775

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0775



Dar. sz.: Or-719/06.

1980.02.22./20.10.06.
(Szempontszám)

Törvényi szám:
Egy-

Bizonyítvány

TÓTH FERENC alkot

szempont szám: 1. díjazás: 3892

az Országos Energetikai és Közműellátásügyi Felügyelőség
szervezetét

„BENTÉVEDÉSEK SZABVÁNYOSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA”

tárgyú vizsgán az Alanyi Bizonyítványt a Bontástechnikai Szakvizsga Bizottság által az ORKH engedélyezett kiadott tanulmányból eredő vizsgálati tétel, azaz az MSZ 1791 szabvány 10. fejezetében előírt és az MSZ 451 szabványon való megfelelés vizsgálatára az ORKH által kiadott szabványosított feladatlapot teljesítve a vizsgán való részvételéért.

..... 2018. évi 18. szeptember 14. napján

Országos Energetikai és Közműellátásügyi Felügyelőség
Elnök
Tóth Ferenc

Országos Energetikai és Közműellátásügyi Felügyelőség
Elnök
Tóth Ferenc

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1981. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-879, e-mail: lothestsakh@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőszármű berend. felülvizsgálója
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgálója
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ Villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktárcsarnok Böcsa 2018. év	Építésvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanfelterfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év	Építésvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET (Gyenge-közepesen jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv anyanyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Idegen nyelvek	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
	Beszéd	Olvasás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉVC/03-6281/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként a szerződés teljesítésében személyesen részt vevetek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Tóth Ferenc
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi köbeszerzési eljárásra vonatkozóan, aháltrutt Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen köbeszerzési eljárásban nyilatkozatfelelő jogait képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetükben a tárgyi eljárásban kiemelttől állományosági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velük szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Számvetéses áramellátási biztosítási rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű köbeszerzési eljárásban a Ganzler Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmasági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiscumbak, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
 6000 Kiskunhalas, Erőssy J. u. 8.
 KSH 1502588-2562078-00000000
 Adószám: 24003216-2-00

[Handwritten signature]

cégszerű aláírás



ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations / Nemzeti Fordítási és Hitelesítési Központ
 Bureau National Hongrois de Traductions et de Légittimations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
 neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
 beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
 umának Vinogradovói /*Виноградовский*
 Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
 technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
 rek szakán befejezte.

As Állami Képesítő Bizottság 1988. február
 25-én kelt határozata alapján Borovszi A.S. vil-
 lanyszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
 zottság elnöke

Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Elvételértéki szám: 5324



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759. bjen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Mittől meddig	Intézmény megnevezése / végzettsége
1987.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mittől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10-2005.11.30	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Serviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Servizus, beszerző
1990.10.10-1995.05.20	Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMR

KÉPZETTSÉG IGAZDOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásán, alulírott Gida Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatomban jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégnyelvi aláírás

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi részen (részen) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázy Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



.....
ajánlattevő aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szöveget ki kell belferai.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezettel vagy személlyel kapacitására nem támaszkodunk
- b) más szervezettel vagy személlyel kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázy Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” cínevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



.....
ajánlattevő aláírás

¹ A megjelölt rész aláhúzandó
² A hiányzó adatok kitöltendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Ahírlott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

Helyesen/je kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégzöveg felé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csetneki Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kocsutó Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77521-277

51019/H/1080/2017.

Tudakom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezéleg írta alá, miután az ügyfellet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárásáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonehedik napján.



Dr. Csetneki Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezésén:
„Szállótervezési árazáskészítés biztosító rendszerék fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Ahírlott Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződéséről:

A szerződést kőfé felek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátás/alkalmazás nettó összege: 20.578.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozikom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:



Pap Norbert Tas
üggyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI SZOLG.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12734976-7-11

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények		Prime	Standby
400/230 V, 50 Hz		50 kVA	55 kVA
		40 kW	44 kW
Teljesítmény tényező $\cos \phi = 0,8$			

Teljesítményértékek meghatározása

Folyamatos áramellátás (Prime)
Enak a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltakozó terhelés mellett). Nincs korlátozás az éves üzemidőre, és az a beüzemelés 12 órákban 1 óra időtartamra 10%-kal növelhető.

Kétszempélyű áramellátás (Standby)
Enak a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltakozó terhelés mellett) a hálózati kikapcsolás esetén. Tűlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának működését az ISO8528-3 szabvány szerint.

Műszaki adatok

Motor típusa	ELLA E4100ZD1
Generátor típusa	ELLA 55
Hengeres széria és círcendzse	4. soros
Hengerterhelés	3.61
Fűtési teljesítmény	100 / 115
Kompresszor típusa	191
Felépítés	Turbófeltöltés
Frekvencia, Hz	50 / 60
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500 / 1800
Motor max. teljesítmény, kW	46
Forrástípus szabvány	Mechanikus
Motor elektr. rendszer, V	12
Nettó üzemanyag fogyasztás, liter	388
Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra	19.2
Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra	14.0
Üzemidő 75%-on, óra	22.5
Vezérlőpanel típusa	DKG 309
Függő hőmérséklet, °C	483
Értelmezhető szállítás, m/perc	3.9
Hűtővíz hővesztés, m/perc	118.4
A hő 50°C hőmérséklet hőmérséklet elvárt hőmérsékletre van méretezve	
Hűtővíz teljesítmény, liter	17.0
Teljes kondenzátum, liter	14.0

A teljesítményértékek 25 °C-os bevezető levegő, 100 m terhelési távolság, és 30% relatív párhosszal számítottak.



Üzemanyag fogyasztás mértékének teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter olajjal, a BS2460:1999, Class A1 szabványok alapján.

Méret, és 60 mm adatok


Kivétel	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Száraz tömeg, kg	Nettó tömeg, kg
szállítás	1840	1000	1550	933	950
burkolat	2580	1000	1650	1233	1250

Száraz tömeg kondenzátum, Nettó tömeg: kondenzátum és hűtővíz adókkal

A bevezetés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 6328, ISO 2046, BS2 6034, és NEMA 340-1.22.

A képek csak tájékoztató és opciók bemutatására szolgálnak, nem minősítik a valóságot.



AJ-ELLA 55

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6400 Kiskunhalas, Szénelő u. 15. • Telefon: 77423-348 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

Teljesítés: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Kecskemét
Batthyány u. 14.
6000
Dr. Pincés Noémi

Összes oldal: 4

Hívkozási számunk: 054319A0 Hívkozási számunk: EKR000108682019/0879
Iktatószámunk: 06523/2019 Iktatószámunk:
Ügyintézőnk: Pálfi István Ügyintézőnk:
Dátum: 2019. május 20. Dátum: 2019. május 8.

Téma: **Árjánylat [Szüntetéses áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019. Helyezési Határozatú Helyezési Kiírástól]**

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hívkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellette megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Minden megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megismerjenek bennünket a rendelkezésükre.

Üdvözléssel:

Gida Olivér Attila
Ügyvezető



Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: ajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénelő u. 15. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77423-348 Telefon: (+36) 1/388-7655
Fax: (+36) 77423-348 Fax: (+36) 1/388-7656

E-mail: ganzair@ganzair.hu

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Neve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénelő u. 15.
azáma:	EKR000108682019/0879	054319A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Pálfi István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alábbi részletekkel szerinti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árunkat netto értékben adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Dob.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó Összesen Ft
1	AJ-ELLA 55 Dízel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 79 A/fázis). - Előre montírozott (hőterheléssel, akkumulátorral), - Előre generátorral, - Hővezetővel és festett zárszállító burkolattal, - 10 m-es duplafázisú kábelmennyel, - 125 A-os házfázis-Dízel áramfejlesztővel (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel, - Tűzvédelmi lekapcsolással, - Tűlterhelés védelemmel	3 414 500	3 414 500
	A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege 1250 kg - zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen 12 óras órádió üzemelési időtartam napi (üzemanyagtartállyal) (75%-os terhelésen) Terhelhetőség/ fázisok: 50% + 25% + 25 % Helyszínre szállítva, költővel telepítve (az 5. pont szerinti és beüzemelt)		
1	Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagok (kondenzátum és szűrők cseréje) karbantartása: 7.000,- Ft+ÁFA/hónap		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-5 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napon átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átvétel esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költséget. Ebből fizetési feltételek szerződéses tárgyszámlák ill. cégminősítés alapján lehetőségek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötő előlege (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla id. legyen egyenlítő (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti fizetés esetén a szállító jogokat azokat a Vevő költésére használni és visszaszállítani, valamint késedelemi kamatot felszámítani, amely ebből megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti magyarszói dokumentációt elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóeszközre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépesség és tartozékainak helyszínre szállítását.
- Első beüzemelés (démóüzem) biztonságát a gépesség szállítójától történő leemeléséhez ill. a gépalapon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (házi-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hálózati és az akkumulátorral megtesteléséhez.
- A fázisváltó (ha van) elkapcsolását generátoros üzemben.
- Fűtés (EPH) hálózati telepítését és bizonylatolását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, bedolítását.
- A gépesség bekötését a Megrendelő által költött elektromos rendszerbe ill. bizonyított földelő (EPH) hálózatra.
- 2 órás próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
- Munka-és tűzbiztonsági szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy áramtalan terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiaszolgáltatás lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyag stb.).

Bt:



3

Ny.sz.: 10-00057-2

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kéreze szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kábelkajálal és hővezetővel felbontott berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi térlelőssel és üzemanyaggal 2 órás próbaüzemet tartunk, amely kö ellet elvégzzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj), fogyóeszközök, légszűrő, kenőolejszűrő, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket. Számlamentes beüzemelésre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, az akkumulátor vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő alkalosság, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használat utasításban előírt üzemórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákat időben, szakértően, gyári eredetű karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgázott üzemeltető végzi és írásban (üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkájával dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szerződés szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás keltje.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelés alapján megkötődött, részünkről aláírt szállítási szerződés aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésgigázásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. június 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

Bt:



4

Ny.sz.: 10-00057-2

Documentum típusa	Documentum neve	Felbírálás időpontja	Felbíráló szervezet	Felbíráló eljárás típusa	Felbírálás befejezési időpontja
Egyéb	Ajánlat_BácbiHRK.pdf	2019.05.22 09:15:03	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	AJ-ELLA55(0519).pdf	2019.05.22 09:15:44	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 09:16:20	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	GGA_alírási.pdf	2019.05.22 09:16:55	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:17:32	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT66-6ab.pdf	2019.05.22 09:18:05	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 09:18:42	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:19:14	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	BA_eklevél.pdf	2019.05.22 09:19:55	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_nyit67-1.pdf	2019.05.22 09:20:35	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:21:12	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_EVhiz.pdf	2019.05.22 09:21:54	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat Összeállítás	2019.05.22 09:33:30

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0783

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/
0783 (5 - Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0783



Bizonyítvány

Sz. R. sz.: Om-198/14.

1986/3744/56-10068
(Értékpapírbizonyítvány)

Törzskönyvi szám:
EV-

TÓTH FERENC

személyi száma: 1 010422 2825
az Országos Építészakadémiai Intézet felvett számú engedélyre alapítva
szerezte

„BRITNEVEZÉSDÉLMEN SZABVÁNYOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLAT”-
területi vizsgán az Alkalmi Építészeti és Építésközvetítői Kft.-
tagjaként által az OBCH egyetértésével kiadott tananyagból eredményes
vizsgát tett, ezáltal az MSZ 1721 szabvány 10. fejezetében előírt és az
MSZ 4651 szabványon alapuló megismerési követelmények szerint az érvényesítési
szabványügyi felülvizsgálók cégjegyzékbe iratták.

5. z. e. g. d. 1988. dátumától: 16. Ök. mp

Országos Építészakadémiai Intézet
Kiskunhalas, 2019. május 18.
Kiskunhalasi Építészakadémia vezetője

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1961. 09. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothestsekrf@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezde a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése elvégzottség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felhívás alapján
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felhívás alapján
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ Villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezde az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezde a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Korábbi projektek leírása, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktársamok Bócsa 2018. év.	Építésvillamosági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év.	Építésvillamosági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET (Kezde a közbeszóló-kivétel anyanyelvtől)			
Magyar nyelv anyanyelv	Bevezető	Olvasás	Írás
Idegen nyelvek	Bevezető	Olvasás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felülső műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 18.

Tóth Ferenc
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi köbeszerzési eljárásra vonatkozóan, ahhoz Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen köbeszerzési eljárásban nyilatkozásra jogosult képviselője szemel nyilatkozom, hogy

- csatlakoznak a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülésének.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűsötmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű köbeszerzési eljárásban a Csanáir Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
 6100 Kiskunhalas, Erőssy K. u. 8.
 KMH 10402585-02-00738-00000000
 Adószám: KSH23218-2-03

[Handwritten signature]
 cégvezető aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
 Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisation

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről -

OKLEVEL

Szám: DT 641560

Est az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
 neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
 beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
 umának Vinogradovói /Nagyvezetői/ Technikumába,
 és tanulmányait 1988-ban az említett
 technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
 rek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
 25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
 lamszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
 zottság elnöke

Olvashatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Könyvtartási szám: 5324

no 60 - off. P.H.



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Művelődési idő	intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamosági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKADÖRÖK	
Művelődési idő	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10.	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2006.11.30	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1995.05.25-1999.05.30	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervizes, beszerző
1990.10.10-1995.05.20	Kiskunhalasi Baromfi Feldolgozó Vállalat / Villamosági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemeltetése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózatokhoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamosági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (átlag- és közepes- jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználói szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattelem esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként tesszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője

nyilatkozik,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen részek(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell hozni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbejelítést kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléséhez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.
Adószám: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléséhez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ A megfelelő rész kihúzandó
² A hiányzó adatok kitöltendő

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

figyeztetnie kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégazonosító felő nevezet az alábbi módon, önállóan form.

Kiskunhalas, 2017. november 27.



Gidai Olivér Attila

Dr. Csémei Erika közjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 71/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014867A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakóhelyét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kérelmére készíttetve írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzői szülő 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárásáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtapasztalásának kötelezettségéről és a közjegyzői szülő 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csémei Erika
közjegyző

Bécs-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szennertelenes áramtárolás biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlati feltételek III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tás, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződést kötő felek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajna utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkoznom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.


Megrendelő aláírása:




Pap Norbert Tás
Ugyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVEDELMI KFT.
Cegléd, Bécs u. 20.
Adószám: 12135928-2-11

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények		Prime	Standby
400/230 V, 50 Hz		50 kVA	55 kVA
		40 kW	44 kW
Teljesítményvonal, cosφ = 0.8			



CE



Folyamatos áramellátás (Prime)
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltóüzem terhelés mellett). Nincs korlátozás az éves órák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlerőltethető.

Kétszintű áramellátás (Standby)
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (váltóüzem terhelés mellett) a hátrézi kioldásig. Túlerőltetés nincs megengedve. A modell generátorjának csúcsértéke az ISO8528-3 szabvány szerint.

Műszaki adatok

Motor típusa	ELLA E4100ZD1
Generátor szabvány típusa	ELLA 55
Hézagok száma és elrendezése	4, soros
Belsőteretábrák, liter	3,61
Kompresszorolajszint	108 / 115
Felület	19,1
Frekvencia, Hz	Turbófeltöltés
Motor fordulatszáma, 1/perc	60
Motor max. teljesítmény, kW	1500 / 1800
Fordulatszám szabályozó típusa	46
Motor elektr. rendszer, V	Mechanikus
Napi üzemeltetési idő, liter	12
Üzemelési költség, 100% terhelés	189
Üzemelési költség, 75% terhelés	19,2
Üzemelési költség, 50% terhelés	8,6
Vezérlőpanel típusa	21,5
Éves hővesztés, m ³ /év	DKG 309
Éves hővesztés, m ³ /év	483
Hővesztéskor hővesztés, m ³ /perc	3,2
A hőfok 50°C körüli hővesztéskor alatti üzemeltetési mérték, liter	110,4
Hővesztéskor üzemeltetési mérték, liter	17,0
Teljes hővesztés mérték, liter	14,0

A lépek csak álló helyzetben és speciálisan erre a célra készített tartályban lehetnek üzemeltetve.

Kivitel	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Mélység, mm	Súly, kg	Nettó súly, kg
Belső	1800	1000	1550	933	950
Belső	2500	1000	1550	1233	1250

Súly: Belső: 933 kg, Nettó súly: 950 kg (Belső) / 1250 kg (Belső)
A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034 és NEMA MG-1.22.

AJ-ELLA 55

A berendezés folyamatosan fejlesztik, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 05/19)

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
11-0400 Kiskunhalas, Szécsén u. 15. • Telefon: 77428-448 • Fax: 77428-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompresszortechnika

Telefex:
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**
Kecskemét
Bathányi u. 14.
6000
Dr. Pincés Noémi

Összes oldal: 4

Hivatkozási számunk: 054619A0
Iktatószámunk: 06526/2019
Ügynökségünk: PÁFI István
Dátum: 2019. május 20.

Hivatkozási számunk: EKR00106582019/0879
Iktatószámunk: Dr. Pincés Noémi
Ügynökségünk: 2019. május 8.

Tárgy: **Árjánylat [Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség]**

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vottuk érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, melyekbe megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megbeszélünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megismerjék bennünket megrendelőiként.

Üdvözléssel:

Gáspár Olivér Attila
Ügyvezető



PÁFI István
Áramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árjánylat
műszaki specifikáció

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Neve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Bathányi u. 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szécsén utca 15.
száma:	EKR00106582019/0879	054519A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	PÁFI István
adószám:		10440038-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítását, illetve a kért szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért létesítményeket kárjuk tövön.) Az ajánlat végösszege a fenti tételekkel csökken. Árjánylati netto árakat adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár, Ft.	Nettó összesen, Ft.
1	AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő (folyamatos teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 55 kVA, 44 kW, 78 A/fázis), - ELLA motorral (hőntartással, sikütőléssel), - ELLA generátorral, - Hővesztéskor és hirtelen zajkikapcsoló burkolattal, - 125 A-os hátkészlet-Dieseli átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel - Tűzvédelelni lekapcsolással, - Túlfeszültség védelemmel	2 247 500	2 247 500
	A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege: 1250 kg - zajkibocsátása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen		
	12 óras önálló üzemelési idővel napi üzemanyagellátással (75%-os termelésen)		
	Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25%		
	Helyszínre szállítva, költőáron telepítve (az 5. pont szerinti) és beüzemeltetve		
1	Fenti áramfejlesztő évi egyszeri anyagok (kenőanyag és szűrők cseréje) karbantartása: 6.000,- Ft+ÁFA/hónap		

